

<p>piedāvājumu un Sekundārā siltumenerģijas tirgus piedāvājumu savstarpējo konkurenci.</p>	<p>piedāvātajam un uzvarētajam apjomam, par kuru var konkurēt ne mazāk kā 2 (divi) ražotāji.</p> <p>SIA “Gren Rīga” Aicinām noteikumos veikt grozījumus, lai arī citiem tirgus dalībniekiem, kuri piedalās iepirkuma procedūrā, būtu iespēja piedalīties otrreizējā tirgū ar piedāvājumiem. SIA “Gren Rīga”, brīžos, kad elektroenerģijas tirgus cena ir zema, samazinot elektroenerģijas ražošanu un palielinot siltumenerģijas ražošanu, var piedāvāt papildus siltumenerģijas apjomu virs iepirkuma procedūrā piedāvātā apjoma. Augstāk norādītās definīcijas izmaiņas ir nepieciešamas arī šādā gadījumā, jo Gren papildus piedāvātā siltumenerģija ir apzināti ražota siltumenerģija, nevis</p>	<p>Daļēji ņemts vērā</p>	<p>siltumenerģijas tirgus, lai ieknedēļas siltumenerģijas tirgū iekļautu Atlikuma siltumenerģija un saistošs Tirdzniecības nedēļas piedāvātajam un uzvarētajam apjomam.</p> <p>Atlikuma siltumenerģijas definīcija Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumu izpratnē neliedz tirgus dalībniekiem piedāvāt ar nolūku ražotu siltumenerģiju, kas ir saražota kādu citu iemeslu dēļ.</p>
--	--	--------------------------	--

	<p>atlikumsiltums. Attiecīgi būtu nepieciešami grozījumi 1.5. definīcijā, ļaujot Otrreizējo piedāvājumu izteikt arī Ražotājam no tā paša siltuma avota, kurš izmantots Iepirkuma procedūras piedāvājumā.</p> <p>SIA “Rīgas enerģija” Attiecībā uz pievienotajiem dokumentu projektiem, vēlamies norādīt, ka, mūsu prāt, dokumentā “Siltumenerģijas sekundārā tirgus noteikumi” visās vietās tekstā, kur lietots jēdziens “atlikumsiltums”, pareizi būtu lietot jēdzienu “sekundārais siltums” (līdzīgi kā dokumenta nosaukumā), vai kādu citu analogisku jēdzienu, piemēram, “koģenerācijas siltums”. RE 26.11.2023 nosūtīja RS un citiem adresātiem detalizētu skaidrojumu par to, kas ir “atlikumsiltums” atbilstoši ES regulējumam un tāpēc detalizēta argumentācija šeit netiks atkārtota. RE ieskatā ir ļoti būtiski lietot pareizas</p>	<p>Nav ņemts vērā</p>	<p>Atbilstoši 2018.gada 11.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā Nr.2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (turpmāk – Direktīva) noteiktajam atlikumsiltums ir nenovēršams siltums, kas kā blakusprodukts radies rūpnieciskās iekārtās vai elektrostacijās, vai terciārajā sektorā, un kas bez centralizētas siltumapgādes sistēmas, neizmantots zustu gaisā vai ūdenī. Ņemot vērā, ka Direktīvā minētā atlikumsiltuma definīcija nav transponēta nacionālajā likumdošanā, lai neradītu terminoloģijas</p>
--	---	-----------------------	---

	<p>definīcijas, lai neradītu nepatiesu priekšstatu iesaistītajām pusēm, jo īpaši ņemot vērā, ka daudzi no ieinteresētajām pusēm nav enerģētikas jomas profesionāļi un tādējādi tiktu maldināti, neizprotot jautājumu pietiekami dziļi.</p>		<p>lietojuma interpretācijas dažādos siltumenerģijas tirgu regulējošos normatīvajos aktos, tai skaitā siltumenerģijas sistēmas operatora izdotajos Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumos (turpmāk – Noteikumi), visā Noteikumu tekstā vārds ”atlikumsiltums” tiek aizstāts ar vārdu “atlikuma siltumenerģija”.</p>
<p>1.2. Iepirkuma procedūra – siltumenerģijas iepirkums cenu aptaujas veidā siltumenerģijas ražošanas apjomam iknedēļas siltumenerģijas tirgū, kuru var piegādāt ne mazāk kā 2 (divi) RAŽOTĀJI un kuru var papildināt ar RAŽOTĀJA lejupvērstu siltumenerģijas slodzes regulēšanas maksu.</p>			
<p>1.3. Regulēšanas maksa - RAŽOTĀJA piedāvāta lejupvērsta siltumenerģijas slodzes regulēšanas maksa (EUR/MWh), ko OPERATORS maksā RAŽOTĀJAM par iknedēļas</p>			

siltumenerģijas tirgū nododamās siltumenerģijas apjoma samazinājumu pēc OPERATORA dispečervadības rīkojuma saņemšanas.			
1.4. Regulēšanas jauda - RAŽOTĀJA piedāvāta lejupvērsta siltumenerģijas ražošanas jauda (MW).			
1.5. Atlikumsiltums - atšķirīga laika periodu un izcelsmes avotu siltumenerģija, kas nav iekļauta iknedēļas siltumenerģijas tirgū.			Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 1.5.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 1.5. Atlikuma siltumenerģija - atšķirīga laika periodu un izcelsmes avotu siltumenerģija, kas nav iekļauta iknedēļas siltumenerģijas tirgū.
1.6. Atlikumsiltuma piedāvājums – RAŽOTĀJA iesniegts piedāvājums OPERATORAM Atlikumsiltuma izmantošanai noteiktā laika periodā un noteiktā siltumenerģijas apjomā (MWh).			Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 1.6.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 1.6. Atlikuma siltumenerģija piedāvājums –

			RAŽOTĀJA iesniegts piedāvājums OPERATORAM Atlikuma siltumenerģija izmantošanai noteiktā laika periodā un noteiktā siltumenerģijas apjomā (MWh).
1.7. OPERATORS akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012.			
1.8. RAŽOTĀJS – tirgus dalībnieks, ar kuru OPERATORS ir noslēdzis līgumu par siltumenerģijas pirkšanu – pārdošanu un vienošanos par siltumenerģijas pārdispečerēšanas pakalpojumiem.			
1.9. Tirdzniecības nedēļa – laika periods iknedēļas siltumenerģijas tirgum no sestdienas plkst.00.00 līdz nākamās kalendārās nedēļas piektdienas pulksten.23.59.			
1.10. Sekundārais siltumenerģijas tirgus – nākošās kalendārās dienas ietvaros no pulksten 00.00 līdz	SIA "Gren Rīga" Lai novērstu atlikuma siltuma kā definīcijas dažādu izpratni un interpretāciju komunikācijā	Nav ņemt vērā	Vārds "otreizējs nozīme ir - tāds, kas atkārtojas vai ko atkārto otro reizi. Tā attiecināšana uz paralēli

<p>23.59 organizēts siltumenerģijas tirgus, lai ieknedēļas siltumenerģijas tirgū iekļautu Atlikumsiltumu.</p>	<p>un normatīvo dokumentu kontekstā, un, ņemot vērā, ka AS Latvenergo gāzes koģenerācijas stacijās kondensācijas režīmā saražotā siltumenerģija nevar tikt uzskatīta par atlikuma siltumu Eiropas Savienības direktīvās par atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti izpratnē, aicinām definīciju 1.5. punktā aizstāt ar, piemēram “otrrreizējā tirgus siltumenerģija”. Līdzīgi piedāvājam mainīt definīciju 1.10., mainot nosaukumu “Sekundārais..” pret “Otrreizējais ...”.</p>		<p>pastāvošo siltumenerģijas tirgu nebūtu korekta un gramatiski korekta.</p> <p>Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 1.10.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 1.10. Sekundārais siltumenerģijas tirgus – nākošās kalendārās dienas ietvaros no pulksten 00.00 līdz 23.59 organizēts siltumenerģijas tirgus, lai ieknedēļas siltumenerģijas tirgū iekļautu Atlikuma siltumenerģija.</p>
<p>2. Tirgus noteikumu piemērojamība</p>			
<p>2.1. Tirgus noteikumi attiecas uz Sekundāro siltumenerģijas tirgu un ar to saistīto siltumenerģijas pārdispečerēšanu. Siltumenerģijas ieknedēļas tirgu regulē OPERATORA Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas iepirkumu</p>			

<p>procedūru norises noteikumi (turpmāk – Noteikumi).</p>			
	<p>AS “Latvenergo”</p> <p>Papildināt Noteikumus ar jaunu punktu: Sekundārajā tirgū leļupvērsta aktivizācija ir saistoša tikai tiem RAŽOTĀJIEM, kas Tirdzniecības nedēļas Iepirkuma procedūrā par konkurējošo apjomu ir uzvarējuši un ieguvuši ikstundas jaudu, kas ir lielāka par 5 MW.</p>	<p>Nav ņemts vērā</p>	<p>Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumi jau nosaka leļupvērstās aktivizācijas procesa norisi.</p>
<p>3. Iepirkuma procedūras norises kārtība:</p>			
<p>3.1. RAŽOTĀJS, iesniedzot OPERATORAM piegādājamās siltumenerģijas apjomu un tās cenas piedāvājumu/-us iknedēļas siltumenerģijas Iepirkuma procedūrā nākamajai tirdzniecības nedēļai saskaņā ar Noteikumu 2.nodaļu, var iesniegt arī Regulēšanas maksas un Regulēšanas jaudas piedāvājumu.</p>	<p>SIA “Juglas Jauda”</p> <p>Attiecībā uz 3.sadaļu – mūsaprāt būtu lietderīgi paredzēt iespēju piedalīties sekundārajā tirgū tirdzniecības nedēļas ietvaros arī tad, ja p.3.2 minētais piedāvājums tirdzniecības nedēļai nav iesniegts. Tas varētu palielināt interesi par piedalīšanos sekundārajā tirgū.</p>	<p>Ņemts vērā</p>	<p>Skatīt Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumus – tie paredz, ka process īstenojams uz atlikuma siltumenerģijas piedāvājumu.</p> <p>Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumi 3.1.punkts izteikts jaunā redakcijā.</p> <p>3.1. RAŽOTĀJS, iesniedzot OPERATORAM piegādājamās</p>

	<p>AS “Latvenergo” 3.1. RAŽOTĀJS, iesniedzot OPERATORAM piegādājamās siltumenerģijas apjomu un tās cenas piedāvājumu/-us iknedēļas siltumenerģijas Iepirkuma procedūrā nākamajai tirdzniecības nedēļai vai nākošajai dienai Sekundārajam tirgum līdz katras dienas 16:00 saskaņā ar Noteikumu 2.nodaļu, uz brīvprātības principa var iesniegt arī Regulēšanas maksas un Regulēšanas jaudas piedāvājumu.</p>	<p>Daļēji ņemts vērā</p>	<p>siltumenerģijas apjomu un tās cenas piedāvājumu/-us iknedēļas siltumenerģijas Iepirkuma procedūrā nākamajai tirdzniecības nedēļai saskaņā ar Noteikumu 2.nodaļu, pēc brīvprātības principa var iesniegt arī Regulēšanas maksas un Regulēšanas jaudas piedāvājumu.</p> <p>Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumu 4.1.punkts jau paredz, ka katru dienu līdz pulksten 16:00 siltumenerģijas ražotājs var iesniegt AS “RĪGAS SILTUMS” kā siltumenerģijas sistēmas operatoram Atlikuma siltumenerģijas piedāvājumu (MWh), patstāvīgi nosakot Atlikuma siltumenerģijas cenu par 1 MWh un Ražošanas jaudu noteiktos diennakts periodos (MW). Papildus, praktiskos apsvērumus AS “RĪGAS SILTUMS” izskatīs pēc Sekundārā siltumenerģijas</p>
--	---	--------------------------	---

			tirgus izmēģinājuma perioda beigām.
3.2. Vienā Tirdzniecības nedēļā RAŽOTĀJS var iesniegt tikai vienu Regulēšanas maksas piedāvājumu un vienu Regulēšanas jaudas piedāvājumu visai Tirdzniecības nedēļai. Regulēšanas jaudu OPERATORS var aktivizēt daļējā apjomā. Minimālais Regulēšanas jaudas aktivizācijas apjoms ir 5 MW.	SIA “Juglas jauda” P.3.2 – punktā norādītie 5 MW ir minimālais apjoms vai lotes apjoms? Lūdzu precizēt.	Nav ņemts vērā	Noteikumi paredz, ka minimālais apjoms vienai lotei ir 5 MW, bet apjoma augšējā robeža netiek ierobežota, tā var pārsniegt 5 MW un minimālo soli 1 MW, bet solis netiek ierobežots.
4. Atlikuma siltumenerģijas piedāvājuma procedūra			
4.1. Katru dienu līdz pulksten 16:00 RAŽOTĀJS var iesniegt OPERATORAM Atlikumsiltuma piedāvājumu (MWh), patstāvīgi nosakot Atlikumsiltuma cenu par 1 MWh un Ražošanas jaudu noteiktos diennakts periodos (MW).	SIA “Juglas jauda” P.4.1 – šajā un citos pantos precizēt, kas ir saprotams ar jēdzienu “atlikumsiltums”. Lūdzu ņemt vērā, ka ES normu interpretācijā koģenerācijas iekārtās saražotais siltums netiek uzskatīts par atlikumsiltumu. Mūsaprāt, šo	Ņemts vērā	Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.1.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 4.1. Katru dienu līdz pulksten 16:00 RAŽOTĀJS var iesniegt OPERATORAM Atlikuma siltumenerģijas piedāvājumu

	<p>terminu vajadzētu mainīt uz citu.</p> <p>AS “Latvenergo” 4.1. Katru dienu līdz pulksten 16:00 RAŽOTĀJS var iesniegt OPERATORAM Atlikumsiltuma piedāvājumu (MWh) un/vai Regulēšanas piedāvājumu, patstāvīgi nosakot Atlikumsiltuma un Regulēšanas maksas cenu par 1 MWh un Ražošanas jaudu noteiktos diennakts periodos (MW).</p> <p>SIA “Gren Rīga” Vēlamies paskaidrot, ka koģenerācijas stacijām, lai tās izteiktu Regulēšanas maksas piedāvājumu, līdzīgi kā izsakot otrreizējā tirgus piedāvājumu, abos gadījumos ir būtiska sasaiste ar nākošās dienas elektroenerģijas tirgus cenu. Aicinām papildināt noteikumus, kas ļautu piedāvāt</p>	<p>Nav ņemts vērā</p> <p>Nav ņemt vērā</p>	<p>(MWh), patstāvīgi nosakot Atlikuma siltumenerģijas cenu par 1 MWh un Ražošanas jaudu noteiktos diennakts periodos (MW).</p> <p>Skatīt komentāru pie AS “Latvenergo” piedāvātās definīcijas “Regulēšanas piedāvājums”.</p> <p>Praktiskos apsvērumus AS “RĪGAS SILTUMS” izskatīs pēc Sekundārā siltumenerģijas tirgus izmēģinājuma perioda beigām.</p>
--	--	--	---

	Regulēšanas maksas piedāvājumu vienas dienas termiņam, vai arī, ja tas ir jādod uz nedēļu, tad būtu jāļauj piedāvāt vairākas Regulēšanas maksas cenas, kas ir atkarīgas no elektroenerģijas nākošās dienas tirgus cenas.		
4.2. RAŽOTĀJS OPERATORAM iesniedz Atlikumsiltuma piedāvājumu uz e-pasta adresi: Qatlikums@rs.lv	AS “Latvenergo” 1.1. RAŽOTĀJS OPERATORAM iesniedz Atlikumsiltuma un Regulēšanas piedāvājumus uz e-pasta adresi: Qatlikums@rs.lv	Nav ņemts vērā	Skatīt komentāru pie AS “Latvenergo” piedāvātās definīcijas “Regulēšanas piedāvājums”. Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.2.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 4.2. RAŽOTĀJS OPERATORAM iesniedz Atlikuma siltumenerģijas piedāvājumu uz e-pasta adresi: Qatlikums@rs.lv
4.3. RAŽOTĀJA operatīvā saziņa ar OPERATORU saistībā ar Atlikumsiltuma piedāvājumu notiek pa tālruni +371 67017373. RAŽOTĀJS			Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.3.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

<p>savlaicīgi informē OPERATORU par kontaktpersonām, kas ir tiesīgas īstenot operatīvo saziņu RAŽOTĀJA vārdā. OPERATORS var veikt tālruņa sarunu ierakstus.</p>			<p>4.3. RAŽOTĀJA operatīvā saziņa ar OPERATORU saistībā ar Atlikuma siltumenerģijas piedāvājumu notiek pa tālruni +371 67017373. RAŽOTĀJS savlaicīgi informē OPERATORU par kontaktpersonām, kas ir tiesīgas īstenot operatīvo saziņu RAŽOTĀJA vārdā. OPERATORS var veikt tālruņa sarunu ierakstus.</p>
<p>4.4. RAŽOTĀJS pēc savas izvēles nosaka Atlikumsiltuma piedāvājuma periodu, kas nav īsāks par 6 stundām un ne garāks kā 24 stundas. RAŽOTĀJS var dalīt diennakts Atlikumsiltuma piedāvājumu vairākos periodos.</p>	<p>AS “Latvenergo”</p> <p>4.4. RAŽOTĀJS pēc savas izvēles nosaka Atlikumsiltuma un Regulēšanas piedāvājuma periodu, kas nav īsāks par 6 stundām un ne garāks kā 24 stundas. RAŽOTĀJS var dalīt diennakts Atlikumsiltuma piedāvājumu vairākos periodos.</p>	<p>Nav ņemts vērā</p>	<p>Skatīt komentāru pie AS “Latvenergo” piedāvātās definīcijas “Regulēšanas piedāvājums”.</p> <p>Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.4.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:</p> <p>4.4. RAŽOTĀJS pēc savas izvēles nosaka Atlikuma siltumenerģiju piedāvājuma periodu, kas nav īsāks par 6 stundām un ne garāks kā 24 stundas. RAŽOTĀJS var dalīt</p>

			diennakts Atlikuma siltumenerģiju piedāvājumu vairākos periodos.
4.5. Atlikumsiltuma piedāvājums ir attiecināms uz nākamo dienu no pulksten 00:00 līdz 23:59.	<p>AS “Latvenergo”</p> <p>4.5. Atlikumsiltuma un Regulēšanas piedāvājumi ir attiecināmi uz nākamo dienu no pulksten 00:00 līdz 23:59 vai iesniedzot nedēļas Iepirkuma procedūrā Regulēšanas maksu un apjomu uz attiecīgās nedēļas periodu.</p>	Nav ņemts vērā	<p>Praktiskos apsvērumus AS “RĪGAS SILTUMS” izskatīs pēc Sekundārā siltumenerģijas tirgus izmēģinājuma perioda beigām.</p> <p>Skatīt komentāru pie AS “Latvenergo” piedāvātās definīcijas “Regulēšanas piedāvājums”.</p> <p>Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.5.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:</p> <p>4.5. Atlikuma siltumenerģijas piedāvājums ir attiecināms uz nākamo dienu no pulksten 00:00 līdz 23:59.</p>
4.6. OPERATORS sniedz akceptu Atlikumsiltuma piedāvājuma izmantošanai līdz RAŽOTĀJA Atlikumsiltuma piedāvājuma iesniegšanas dienas pulksten 18:00, nosūtot			Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.6.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

<p>akceptu uz RAŽOTĀJA norādīto e-pasta adresi.</p>			<p>4.6. OPERATORS sniedz akceptu Atlikuma siltumenerģijas piedāvājuma izmantošanai līdz RAŽOTĀJA Atlikuma siltumenerģijas piedāvājuma iesniegšanas dienas pulksten 18:00, nosūtot akceptu uz RAŽOTĀJA norādīto e-pasta adresi.</p>
<p>4.7. OPERATORS, aktivizējot konkrētās dienas RAŽOTĀJA Atlikumsiltuma piedāvājumu, akceptē un informē par RAŽOTĀJA lietderīgi izlietojamās Atlikumsiltuma jaudu katrā RAŽOTĀJA piedāvātā Atlikumsiltuma periodā.</p>	<p>AS “Latvenergo”</p> <p>1.1. OPERATORS, aktivizējot konkrētās dienas RAŽOTĀJA Atlikumsiltuma un/vai Regulēšanas piedāvājumu, akceptē un informē par RAŽOTĀJA lietderīgi izlietojamās Atlikumsiltuma un Regulēšanas jaudu katrā RAŽOTĀJA piedāvātā Atlikumsiltuma periodā.</p>	<p>Nav ņemts vērā</p>	<p>Skatīt komentāru pie AS “Latvenergo” piedāvātās definīcijas “Regulēšanas piedāvājums”.</p> <p>Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.7.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:</p> <p>4.7. OPERATORS, aktivizējot konkrētās dienas RAŽOTĀJA Atlikuma siltumenerģijas piedāvājumu, akceptē un informē par RAŽOTĀJA lietderīgi izlietojamās Atlikuma siltumenerģijas jaudu katrā RAŽOTĀJA piedāvātā Atlikuma siltumenerģijas periodā.</p>

<p>4.8. Gadījumā, ja OPERATORS nav izteicis akceptu RAŽOTĀJA Atlikumsiltuma piedāvājumam, RAŽOTĀJA Atlikumsiltuma piedāvājums konkrētajā dienā netiek aktivizēts.</p>	<p>AS “Latvenergo”</p> <p>1.1. Gadījumā, ja OPERATORS nav izteicis akceptu RAŽOTĀJA Atlikumsiltuma un/vai Regulēšanas piedāvājumiem, RAŽOTĀJA Atlikumsiltuma un/vai Regulēšanas piedāvājums konkrētajā dienā netiek aktivizēts.</p>	<p>Nav ņemts vērā</p>	<p>Skatīt komentāru pie AS “Latvenergo” piedāvātās definīcijas “Regulēšanas piedāvājums”.</p> <p>Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 4.8.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:</p> <p>4.8. Gadījumā, ja OPERATORS nav izteicis akceptu RAŽOTĀJA Atlikuma siltumenerģijas piedāvājumam, RAŽOTĀJA Atlikuma siltumenerģijas piedāvājums konkrētajā dienā netiek aktivizēts.</p>
<p>5. Siltumenerģijas regulēšanas procedūra</p>			
<p>5.1. OPERATORS katru dienu līdz pulksten 18:00 var aktivizēt siltumenerģijas lejupvērsto regulēšanu atbilstoši RAŽOTĀJA iesniegtajam Regulēšanas maksas un Regulēšanas jaudas</p>			

<p>piedāvājumam, nosūtot aktivizācijas pieprasījumu uz RAŽOTĀJA norādīto e-pasta adresi. RAŽOTĀJAM ir pienākums nodrošināt jaudas samazinājumu un secīgu paaugstinājumu atbilstoši OPERATORA sniegtajam dispečervadības rīkojumam.</p>			
<p>5.2. RAŽOTĀJA operatīvā saziņa ar OPERATORU saistībā ar Regulēšanas jaudas aktivizāciju notiek pa tālruni +371 67017272. RAŽOTĀJS savlaicīgi rakstiski informē OPERATORU par kontaktpersonām, kas ir tiesīgs īstenot operatīvo saziņu RAŽOTĀJA vārdā. OPERATORS var veikt tālruņa sarunu ierakstus.</p>			
<p>5.3. RAŽOTĀJS ir atbildīgs par šajos noteikumos noteikto siltumenerģijas slodžu parametru neievērošanu (balansatbildība). Par siltumenerģijas slodžu neievērošanu OPERATORS piemēro līgumsodu saskaņā ar</p>			

<p>noteikumu 5.3. punkta izpratnē. 6.1.3. RAŽOTĀJAM ir pienākums nekavējoties, tiklīdz ir kļuvis zināms, paziņot OPERATORAM par apstākļiem, kas kavē Atlikumsiltuma nodošanu atbilstoši OPERATORA sniegtajiem norādījumiem.</p>	<p>SIA “Gren Rīga” Vēlamies informēt, ka Gren koģenerācijas stacijas tehnoloģiskais tvaika kondensatora jaudas samazināšanas un palielināšanas ātrums ir 3MW stundā, kas nozīmē, ka piemēram, siltumenerģijas jaudas samazināšanai vai palielināšanai no 15MW līdz 6MW ir nepieciešamas vismaz 3 stundas. Jaudas palielināšanas un samazināšanas ātrums</p>	<p>Daļēji ņemt vērā</p>	<p>iekārtu tehnoloģisko inerci, ir pieļaujama siltumenerģijas nodošanas un palielināšanas jaudas samazināšanas novirze līdz 50% apmērā, 1,5 stundu pirms un 1.5 stundu pēc siltumenerģijas jaudas samazināšanas perioda sākuma un beigām. Šajā punktā noteiktais nav uzskatāms par nebalansu šo noteikumu 5.3. punkta izpratnē.</p> <p>Skatīt iepriekšējo komentāru.</p> <p>Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 6.1.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:</p> <p>6.1. 6.1. Atlikuma siltumenerģijas nodošana 6.1.1. RAŽOTĀJS sāk slodzes palielināšanu Atlikuma siltumenerģijas nodošanai ar nolūku iekļauties</p>
--	---	-------------------------	---

	<p>dūmgāžu kondensatoram ir lielāks -4MW stundā. Lūdzam paredzēt noteikumos atbilstošu laika posmu jaudas samazināšanai un palielināšanai.</p>		<p>OPERATORA aktivizētajā jaudā noteiktajā laika periodā.</p> <p>6.1.2. RAŽOTĀJAM, ja tas OPERATORA uzdevumā neveic balansēšanu, ir pienākums siltumenerģijas ražošanas slodzes regulēšanas periodā uzturēt ražošanas jaudu ar precizitāti +/- 1MW. Ievērojot siltuma ražošanas iekārtu tehnoloģisko inerci, ir pieļaujama Atlikuma siltumenerģijas nodošanas jaudas novirze līdz 50% apmērā, 1 stundu pirms un 1 stundu pēc Atlikuma siltumenerģijas laika perioda sākuma un beigām. Šajā punktā noteiktais nav uzskatāms par nebalansu šo noteikumu 5.3. punkta izpratnē.</p> <p>6.1.3. RAŽOTĀJAM ir pienākums nekavējoties, tiklīdz ir kļuvis zināms, paziņot OPERATORAM par apstākļiem, kas kavē Atlikuma siltumenerģijas nodošanu atbilstoši OPERATORA sniegtajiem norādījumiem.</p>
--	--	--	---

<p>6.2. Siltumenerģijas ražošanas slodzes regulēšana</p> <p>6.2.1. RAŽOTĀJS sāk slodzes samazināšanu ar nolūku iekļauties OPERATORA aktivizētajā Regulēšanas jaudas periodā.</p> <p>6.2.2. RAŽOTĀJAM, ja tas OPERATORA uzdevumā neveic balansēšanu, ir pienākums siltumenerģijas ražošanas slodzes regulēšanas periodā uzturēt ražošanas jaudu ar precizitāti +/- 1MW.</p> <p>6.2.3. Ievērojot siltumenerģijas ražošanas iekārtu tehnoloģisko inerci, ir pieļaujama siltumenerģijas nodošanas un palielināšanas jaudas samazināšanas novirze līdz 50% apmērā, 1 stundu pirms un 1 stundu pēc siltumenerģijas jaudas samazināšanas perioda sākuma un beigām. Šajā punktā noteiktais nav uzskatāms par nebalansu šo noteikumu 5.3. punkta izpratnē.</p> <p>6.2.4. RAŽOTĀJAM ir pienākums nekavējoties, tiklīdz ir kļuvis zināms,</p>			
--	--	--	--

<p>rakstiski paziņot OPERATORAM par apstākļiem, kas kavē nododamās siltumenerģijas jaudas regulēšanu atbilstoši OPERATORA sniegtajiem norādījumiem.</p> <p>6.2.5. Regulēšanas jaudas apjoms tiek uzskaitīts pret RAŽOTĀJA Tirdzniecības nedēļā piedāvāto vai faktisko ražošanas vidējo jaudu iepriekšējo 6 stundu periodā, ja tā ir mazāka par Tirdzniecības nedēļā iesniegto piedāvājumu. Norēķinu vajadzībām tiek izmantoti OPERATORA tehnisko datu sistēmas (TDS) reģistrētie dati.</p> <p>6.2.6. Sniegtot dispečervadības rīkojumu OPERATORS aritmētiski noapaļo faktisko slodzi līdz pilnai MW vērtībai.</p> <p>6.2.7. RAŽOTĀJS nav tiesīgs piedāvāt Regulēšanas jaudu, ja pirms siltumenerģijas ražošanas slodzes regulēšanas perioda sākuma ir notikusi tā tehnoloģiska avārija vai iestājušies citi objektīvi</p>			
---	--	--	--

apstākļi, kas RAŽOTĀJAM liedz ievērot noteikto ražošanas slodzi.			
7. Atlikuma siltumenerģijas uzskaitē un maksas par Regulešanas jaudas aktivizāciju aprēķināšana			
7.1. Atlikumsiltuma uzskaitē notiek izmantojot siltumenerģijas skaitītājus RAŽOTĀJIEM, kuri ieguvuši tiesības ražot siltumenerģiju saskaņā ar Noteikumiem.	SIA “Juglas jauda” P.7.1 – vai tā dēvētajam “atlikumsiltumam” jābūt atsevišķai uzskaitēi? Tas nav iespējams, tādēļ šī panta formulējums vajadzētu precizēt.	Nav ņemts vērā	Atlikuma siltumenerģijas uzskaitē tiks organizēta no Operatora rīcībā esošo skaitītāju rādījumiem un datiem. Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumu 7.nodaļa noteic Atlikuma siltumenerģijas uzskaites kārtību. Papildus, praktiskos apsvērumus AS “RĪGAS SILTUMS” izskatīs pēc Sekundārā siltumenerģijas tirgus izmēģinājuma perioda beigām. Ņemot vērā termina “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 7.1.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 7.1. Atlikuma siltumenerģijas uzskaitē notiek izmantojot

			siltumenerģijas skaitītājus RAŽOTĀJIEM, kuri ieguvuši tiesības ražot siltumenerģiju saskaņā ar Noteikumiem.
7.2. Nodotā Atlikumsiltuma apjomu aprēķina OPERATORS, kā starpību starp siltumenerģijas tirgus dalībnieku plānoto iknedēļas siltumenerģijas tirgus apjomu un OPERATORA aktivizētās siltumenerģijas apjomu (MW) Regulēšanas jaudas aktivizācijas periodā.			Ņemot vērā termiņa “atlikumsiltums” aizstāšanu ar “atlikuma siltumenerģija”, 7.2.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 7.2. Nodotā Atlikuma siltumenerģijas apjomu aprēķina OPERATORS, kā starpību starp siltumenerģijas tirgus dalībnieku plānoto iknedēļas siltumenerģijas tirgus apjomu un OPERATORA aktivizētās siltumenerģijas apjomu (MW) Regulēšanas jaudas aktivizācijas periodā.
7.3. Maksu par Regulēšanas jaudas aktivizācijas pakalpojumu OPERATORS aprēķina reizinot Regulēšanas maksu ar OPERATORA aktivizēto siltumenerģijas Regulēšanas jaudas apjomu (MW).			