

APSTIPRINĀTS:  
ar iepirkumu komisijas  
04.11.2022.gada lēmumu  
(protokols Nr. 3)

**ATKLĀTA KONKURSA  
NOLIKUMS**

**"Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve  
Jaunmārupē"**

**Pasūtījuma identifikācijas Nr. RS2022/272/AK**

## SATURS

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Vispārējā informācija .....                                                                                                         | 3   |
| 2. Informācijas apmaiņas kārtība .....                                                                                                 | 5   |
| 3. Piedāvājuma noformējuma prasības .....                                                                                              | 5   |
| 4. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums .....                                                                  | 8   |
| 5. Personu apvienības, personālsabiedrības, apakšuzņēmēji un Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ..... | 10  |
| 6. Pretendenta izslēgšanas noteikumi un izvirzītās kvalifikācijas prasības (1.kārta) .....                                             | 12  |
| 7. Piedāvājumu atbilstība tehniskajām specifikācijām (2.kārta) .....                                                                   | 23  |
| 8. Finanšu piedāvājums (3.kārta) .....                                                                                                 | 23  |
| 9. Piedāvājumu atvēršana .....                                                                                                         | 24  |
| 10. Piedāvājumu vērtēšana .....                                                                                                        | 24  |
| 11. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle .....                                                                                | 27  |
| 12. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu .....                                                            | 28  |
| 13. Lēmuma pieņemšana un iepirkuma procedūras rezultātu paziņošana .....                                                               | 31  |
| 14. Līguma slēgšana .....                                                                                                              | 32  |
| 15. Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem .....                                                            | 33  |
| PIELIKUMI .....                                                                                                                        | 34  |
| 1.pielikums. Pieteikuma vēstule (veidlapa) .....                                                                                       | 35  |
| 2.pielikums. Piedāvājuma nodrošinājums (pamatnosacījumi) .....                                                                         | 38  |
| 3.pielikums. Finanšu piedāvājums (Tāme/Cenu tabula) (veidlapa) .....                                                                   | 42  |
| 4.pielikums. Tehniskās specifikācijas .....                                                                                            | 44  |
| 5.pielikums. Līguma projekts .....                                                                                                     | 75  |
| 5.1.pielikums. Apkopes līguma projekts .....                                                                                           | 90  |
| 6.pielikums. Līguma izpildes nodrošinājums (pamatnosacījumi) .....                                                                     | 102 |
| 6.1.pielikums. Apkopes līguma izpildes nodrošinājums (pamatnosacījumi) .....                                                           | 106 |
| 7.pielikums. Garantijas laika līguma izpildes nodrošinājums (pamatnosacījumi) .....                                                    | 110 |
| 8.pielikums. Prasības apdrošinātājiem .....                                                                                            | 112 |
| 9.pielikums. Apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma apliecinājums (veidlapa) .....                                                     | 114 |
| 10.pielikums. Apliecinājums par finanšu apgrozījumu .....                                                                              | 115 |
| 11.pielikums. Kvalifikācijas veidlapas .....                                                                                           | 116 |
| 12.pielikums. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts (veidlapa) .....                                                                 | 118 |
| 13.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums par piedāvājumā minēto darbu veikšanu (veidlapa) .....                                        | 119 |
| 14.pielikums. Norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums par resursu nodošanu (veidlapa) .....           | 120 |
| 15.pielikums. Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa .....                                                                                  | 121 |

## 1. Vispārējā informācija

### 1.1. Iepirkuma procedūrai piemērojamie tiesību akti:

- 1.1.1. Iepirkuma procedūras nolikums, turpmāk tekstā – Nolikums, sagatavots saskaņā ar AS "RĪGAS SILTUMS" iekšējiem normatīvajiem aktiem.
- 1.1.2. Iepirkuma procedūras paredzamā līgumcena nepārsniedz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" noteikto līgumcenu robežvērtību.

### 1.2. Iepirkuma procedūras veids - atklāts konkurss.

### 1.3. Iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.:

"Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē", identifikācijas Nr.RS2022/272/AK, turpmāk tekstā – Konkurss vai iepirkuma procedūra.

### 1.4. Pasūtītājs:

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Nosaukums:                   | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"         |
| Reģistrācijas Nr.:           | 40003286750                               |
| Vienotais reģistrācijas Nr.: | LV40003286750                             |
| Juridiskā adrese:            | Rīga, Cēsu iela 3A, LV - 1012             |
| Tīmekļvietne:                | www.rs.lv                                 |
| Pasūtītāja profils:          | www.rs.lv, sadaļa "Iepirkumi un konkursi" |

- 1.4.1. Pasūtītājs kā pārzinis veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pretendenta atlasi iepirkuma līguma noslēgšanai.

- 1.4.2. Konkurss veic saskaņā ar Pasūtītāja rīkojumu vai valdes lēmumu apstiprināta iepirkuma komisija, turpmāk tekstā – Komisija.

### 1.5. Pasūtītāja kontaktpersona:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Amats:          | Siltumavotu direktors |
| Vārds, Uzvārds: | Imants Urtāns         |
| Tālruna Nr.:    | +371 67017357         |
| e-pasta adrese: | imants.urtans@rs.lv   |

- 1.5.1. Pasūtītāja kontaktpersona Konkursa laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Nolikumu un Konkursa norisi.

- 1.5.2. Informācijas pieprasījumus vai papildu skaidrojumus par Nolikuma prasībām jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 2.sadaļā norādītajam.

- 1.6. **Piegādātājs** - fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

- 1.7. **Pretendents** – piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu, pretējā gadījumā šī Pretendenta piedāvājumi tiks noraidīti.

### 1.8. Iepirkuma procedūras priekšmets:

|                                                |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iepirkuma līguma priekšmets un izpildes vieta: | <input checked="" type="checkbox"/> būvdarbu līgums<br><input type="checkbox"/> piegādes līgums<br><input type="checkbox"/> pakalpojuma līgums |
| Iepirkuma līguma termiņš:                      | Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē<br>Saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma 13.1., 13.2. un 13.3. punktā noteikto                         |

|                       |            |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iepirkuma apraksts:   | priekšmeta | Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē un jaunizbūvēto iekārtu apkope.<br>Iepirkuma priekšmets netiek sadalīts daļās. |
| CPV kods:             |            | 42000000-6; 45000000-7; 50000000-5                                                                                           |
| Piedāvājuma varianti: |            | <input checked="" type="checkbox"/> ir pieļaujami<br><input type="checkbox"/> nav pieļaujami                                 |
| Finansējums:          |            | Pasūtītāja budžeta līdzekļi                                                                                                  |

### 1.9. Iepirkuma procedūras izsludināšana un Nolikuma saņemšana:

- 1.9.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu iepirkumu uzraudzības biroja, turpmāk tekstā – IUB, Publikāciju vadības sistēmā, kuram nepiemēro SPSIL, publicē paziņojumu Elektronisko iepirkumu sistēmā [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv), izvēloties iepirkuma veidu "Neregulēts iepirkums" un publicē paziņojumu laikrakstos "Diena" un "Latvijas vēstnesis".
- 1.9.2. Konkursa Nolikumam un ar to saistītajai dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva pieeja Pasūtītāja profila tīmekļvietnē [www.rs.lv](http://www.rs.lv) sadaļā "Iepirkumi un konkursi".
- 1.9.3. Interesētie Piegādātāji var saņemt Nolikumu, lejupielādējot to elektroniskajā formātā.
- 1.9.4. Papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja profila tīmekļvietnē [www.rs.lv](http://www.rs.lv) sadaļā "Iepirkumi un konkursi".

### 1.10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

- 1.10.1. Piedāvājumi jāiesniedz **elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu** uz e-pasta adresi: [razosana@rs.lv](mailto:razosana@rs.lv) **ne vēlāk kā līdz 02.12.2022. pl.11.00., norādot konkursa ID numuru.**
- 1.10.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.10.1.punktā minētā termiņa tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

### 1.11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

- 1.11.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sēdē tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām **02.12.2022. pl.11.15.**
- 1.11.2. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc Nolikuma 1.10.1.punktā minētā laika uz Nolikuma 1.10.1.punktā norādīto e-pasta adresi jānosūta elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

### 1.12. Vietas apskate un Piegādātāju sanāksme:

- 1.12.1. Piegādātājiem ir iespēja apskatīt līguma priekšmeta izpildes vietu, iepriekš sazinoties ar AS "RĪGAS SILTUMS" Siltumavotu direktoru Imantu Urtānu, tālruna nr.:67017357, e – pasta adrese: [imants.urtans@rs.lv](mailto:imants.urtans@rs.lv).
- 1.12.2. Piegādātāju sanāksme nav paredzēta.
- 1.12.3. Visas izmaksas, risks un atbildība, kas attiecas uz vietas apmeklējumu jāuzņemas Piegādātājam.

## 2. Informācijas apmaiņas kārtība

- 2.1. Nolikuma skaidrojumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, un/vai skaidrojumus par Nolikumā un tā pielikumos iekļautajām prasībām, Piegādātājs pieprasa rakstiski elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Nolikuma 1.10.1.punktā, pievienojot skenētu parakstītu dokumentu vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu. Piegādātājiem komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.
- 2.2. Pasūtītājs uz laika iesniegtiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot atbildi jautājuma iesniedzējam elektroniski, pievienojot skenētu parakstītu dokumentu vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu. Vienlaikus Pasūtītāja sniegtās atbildes, norādot uzdotos jautājumus, tiks ievietotas Pasūtītāja profila tīmekļvietnē [www.rs.lv](http://www.rs.lv) sadaļā "Iepirkumi un konkursi". Ja skaidrojuma pieprasījums tiek saņemts ārpus Pasūtītāja darba laika, t.i. darba dienās no plkst.16.15 līdz plkst.7.30, piektdienās pēc plkst.15.00 un brīvdienās, par skaidrojuma pieprasījuma saņemšanas dienu uzskatāma nākamā Pasūtītāja darba diena.
- 2.3. Gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, Pasūtītājs drīkst atteikties sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. Jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir jāvērtē, vai uzdotsais jautājums neliecina par nopietnām neskaidrībām vai pretrunām Nolikumā un vai tajā nav nepieciešams veikt grozījumus, tādējādi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
- 2.4. Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Nolikums, tā pielikumi, Nolikuma grozījumi, atbildes uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem, tiks publicētas un būs brīvi pieejamas Pasūtītāja profila tīmekļvietnē [www.rs.lv](http://www.rs.lv) sadaļā "Iepirkumi un konkursi". Informāciju par grozījumiem Pasūtītājs publicē arī IUB tīmekļvietnē.
- 2.5. Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja un nav ņēmis vērā Nolikuma grozījumus un precizējumus, sniegtās atbildes uz Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem, kā rezultātā Pretendents ir iesniedzis nepilnīgu piedāvājumu.

## 3. Piedāvājuma noformējuma prasības

- 3.1. Piedāvājumi jāiesniedz **elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu** uz e-pasta adresi: [razosana@rs.lv](mailto:razosana@rs.lv), līdz Nolikuma 1.10.1.punktā minētajam termiņam, pretējā gadījumā tiks veiktas Nolikuma 1.10.2.punktā minētās darbības. Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti piedāvājumu saņemšanas reģistrā.
- 3.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
  - 3.2.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piedāvājumu vai tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi, paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem piedāvājuma veidlapas var parakstīt kā atsevišķus dokumentus vai parakstīt visu piedāvājuma dokumentāciju kopumā.

- 3.2.2. Piedāvājumu vai tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi, Pretendenta vārdā paraksta Pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona vai tā pilnvarota persona, pievienojot pārstāvību apliecināšu dokumentu (piemēram, pilnvara, kas tiek pievienota piedāvājumam kā skenēts dokumenta oriģināls), **izņemot**, Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu (ja tāds paredzēts), kas jāparaksta **nodrošinājuma devējam**, ar drošu elektronisko parakstu.
- 3.2.3. Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants un piedāvājums vai kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tad Pretendentam ir jānorāda saite (*links*), kur ir iespējams bez maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz datora pārbaudīt (*verificēt*) paraksta īstumu.
- 3.2.4. Ja piedāvājumu nav parakstījusi persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām (t.sk. Pretendenta pilnvarota persona), tad attiecīgi Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
- 3.3. Piedāvājumi jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi latviešu valodā". Par dokumenta tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
- 3.4. Ja kādu no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem izdevusi 05.10.1961. Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tam ir jābūt pievienotam *Apostille* apliecinājumam. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt konsulāri legalizētiem izcelsmes valstī un Latvijas Republikā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar *Apostille* saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.
- 3.5. Pretendents dokumenta atvasinājumus apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprītes kārtība valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Vienlaikus Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumus un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
- 3.6. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
- 3.7. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām. Skenētajiem dokumentiem jāattēlo visu oriģinālajā dokumentā ietverto informāciju. Pirms skenēta dokumenta pievienošanas Pretendents pārliecinās, ka dokuments ir salasāms un attēlota visa oriģinālajā dokumentā ietvertā informācija.

- 3.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piekrīt visiem Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem.
- 3.9. Piedāvājumi jā sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājumi saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tie netiks izskatīti.
- 3.10. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma savlaicīgu iesniegšanu un Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no Konkursa rezultātiem.
- 3.11. Pretendenta piedāvājumam ir jāietver:

| Nosaukums                                                                                                   | Sadaļa nolikumā         | Iesniedzamie dokumenti                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pieteikuma vēstule</b>                                                                                   | 1.pielikums             | Aizpildīts Nolikuma 1.pielikums "Pieteikuma vēstule"                          |
| <b>Piedāvājuma nodrošinājums</b>                                                                            | 4.sadaļa un 2.pielikums | Aizpildīta Nolikuma 2.pielikuma "Piedāvājuma nodrošinājums" 1. vai 2.veidlapa |
| <b>Kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti</b>                                                                | 6.sadaļa                | Saskaņā ar Nolikuma 6.sadaļu                                                  |
| <b>Tehniskais piedāvājums</b>                                                                               | 7.sadaļa                | Saskaņā ar Nolikuma 7.sadaļu un 4.pielikumu                                   |
| <b>Finanšu piedāvājums (Tāme un/vai Cenu tabula)</b>                                                        | 3.pielikums             | Aizpildīts Nolikuma 3.pielikums                                               |
| <b>Informācija par apakšuzņēmējiem, Pretendenta norādīto Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās</b> | 5.sadaļa                | Saskaņā ar Nolikuma 5.sadaļu un Nolikuma 12., 13. un 14.pielikumu             |

- 3.12. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, ievērojot šādu kārtību:

- 3.12.1. Pretendents ir tiesīgs jau iesniegto piedāvājumu vai kādu tā daļu aizstāt ar grozīto piedāvājumu vai papildināt ar piedāvājuma grozījumiem. Ja jau iesniegto piedāvājumu Pretendents papildina ar piedāvājuma grozījumiem, tad attiecīgi tos noformē kā "Piedāvājuma grozījumi" un iesniedz elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- 3.12.2. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, iesniedzot paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu, attiecīgi to noformējot kā "Piedāvājuma atsaukums". Pretendenta paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesniedz to marķējot ar uzrakstu "Piedāvājuma atsaukums iepirkuma procedūrai: "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē", id. Nr. RS2022/272/AK". Piedāvājuma atsaukums var tikt nosūtīts elektroniski uz e-pasta adresi, kas minēta Nolikuma 1.10.1.punktā, pievienojot skenētu parakstītu dokumentu (atsaukuma oriģinālu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izsūtīt pa pastu) vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu.
- 3.12.3. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

#### 4. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums

- 4.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz **no Pretendenta puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums** (Nolikuma 2.pielikums), kas parakstīts ar piedāvājuma nodrošinājuma devēja drošu elektronisko parakstu. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
- 4.2. Nolikuma 4.1.punktā minētais piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz par summu **50 000,00** (piecdesmit tūkstoši *euro* 00 centi) *euro* vienā no formām:
- 4.2.1. Kredītiestādes garantijas oriģināls, ko izsniegusi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle.
- 4.2.2. Apdrošināšanas polise, ko izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Apdrošināšanas polisei jāpievieno kredītiestādes maksājuma uzdevuma kopija, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā.
- 4.2.3. Nolikuma 4.2.punktā minētās naudas summas iemaksa AS "RĪGAS SILTUMS" norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV25RIKO0002930248017. Piedāvājuma nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Maksājuma mērķī jānorāda: "Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam, id. Nr.RS2022/272/AK". Kredītiestādes maksājuma uzdevuma kopija jāpievieno piedāvājumam.
- 4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots nodrošinājuma devējam, kas izsniedzis Pretendentam piedāvājuma nodrošinājumu vai Pasūtītājs pārskaita Pretendentam Pasūtītāja kontā ieskaitīto Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā:



- 4.3.1. Neizvēlētajiem Pretendentiem – pēc tam, kad ir parakstīts iepirkuma līgums ar Konkursa uzvarētāju.
- 4.3.2. Konkursa uzvarētājam – pēc tam, kad ir parakstīts iepirkuma līgums ar Pasūtītāju un iesniegts līguma izpildes nodrošinājums (ja tāds paredzēts).
- 4.3.3. Visiem Pretendentiem – ja Konkurss tiek izbeigts bez uzvarētāja.
- 4.3.4. Ja Pretendents atsaucis savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai jebkura tā pagarinājuma iesniegšanas termiņa beigām.
- 4.4. Pasūtītājs ietur tā kontā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājuma summu vai nodrošinājuma devējs **pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma bezierunu kārtībā izmaksā** Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu šādos gadījumos:
  - 4.4.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.
  - 4.4.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds paredzēts).
  - 4.4.3. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Nolikuma 14.sadaļas 14.3.punktā noteiktajā termiņā.
- 4.5. Pasūtītājs, nosakot piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, ievēro SPSIL 27.panta trešajā daļā minēto.
- 4.6. Ja Pretendents piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumu noformē vismaz viens no personu apvienības dalībniekiem vai vismaz viens no personālsabiedrības biedriem.
- 4.7. Pretendenta piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Nolikumā noteiktajā kārtībā un/vai noteiktajā apjomā, tiks uzskatīts par Nolikuma prasībām neatbilstošu un Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
- 4.8. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ievērojot iepirkuma līgumā minētos nosacījumus, jāiesniedz no **Pretendenta puses neatsaucams nodrošinājuma devēja** Pasūtītājam izsniegts **līguma izpildes nodrošinājums** (Nolikuma 6. un 6.1.pielikumi), kas parakstīts ar līguma izpildes nodrošinājuma devēja drošu elektronisko parakstu, **10%** apmērā no līgumcenas *euro* bez PVN.
- 4.9. Nolikuma 4.8.punktā minētais līguma izpildes nodrošinājums ir jāiesniedz vienā no formām:
  - 4.9.1. Kredītiestādes līguma izpildes nodrošinājuma oriģināls, ko izsniegusi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle.
  - 4.9.2. Apdrošināšanas polise, ko izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas brīdi. Apdrošināšanas polisei jāpievieno kredītiestādes maksājuma uzdevuma kopija, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas

prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā.

4.9.3. Nolikuma 4.8.punktā minētās naudas summas iemaksa AS "RĪGAS SILTUMS" norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV25RIKO0002930248017. Līguma izpildes nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz iepirkuma līgumā norādītajam termiņam. Maksājuma mērķī jānorāda: "Līguma izpildes nodrošinājums atklātam konkursam, id.Nr.RS2022/272/AK".

4.10. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un iepirkuma līguma nosacījumi to paredz, jāiesniedz no **Pretendenta puses neatsaucams nodrošinājuma devēja** Pasūtītājam izsniegts **garantijas termiņa līguma izpildes nodrošinājums** (Nolikuma 7.pielikums), kas parakstīts ar līguma izpildes nodrošinājuma devēja drošu elektronisko parakstu, 5% apmērā no līgumcenas *euro* bez PVN, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

4.11. Nolikuma 4.10.punktā minētais garantijas termiņa līguma izpildes nodrošinājums ir jāiesniedz vienā no formām:

4.11.1. Kredītiestādes garantijas termiņa līguma izpildes nodrošinājuma oriģināls, ko izsniegusi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle.

4.11.2. Apdrošināšanas polise, ko izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz garantijas termiņa līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas brīdi. Apdrošināšanas polisei jāpievieno kredītiestādes maksājuma uzdevuma kopija, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā.

4.11.3. Nolikuma 4.10.punktā minētās naudas summas iemaksa AS "RĪGAS SILTUMS" norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV25RIKO0002930248017. Garantijas termiņa līguma izpildes nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz iepirkuma līgumā norādītajam termiņam. Maksājuma mērķī jānorāda: "Garantijas termiņa līguma izpildes nodrošinājums atklātam konkursam, id.Nr.RS2022/272/AK".

## **5. Personu apvienības, personālsabiedrības, apakšuzņēmēji un Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās**

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu kā personu apvienība, papildus Nolikumā minētajām prasībām jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (piemēram, protokola, vienošanās) kopija, kura saturā jāiekļauj nosacījums, ka katrs personu apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par

- iepirkuma līguma izpildi, un kas apliecina, ka, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad pirms iepirkuma līguma slēgšanas personu apvienība noslēgs sabiedrības līgumu (Civillikuma 2241.-2280.pants) un par to rakstveidā informēs Pasūtītāju. Pretendentam būs jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls).
- 5.1.2. Gadījumā, ja piedāvājumā ietvertos dokumentus, t.i., pieteikuma vēstuli, finansiālo piedāvājumu, apliecinājumus neparaksta visi personu apvienības dalībnieki, tad piedāvājuma pieteikuma vēstulei pievienojams atbilstoša satura pilnvarojums, kur norādīts galvenais personu apvienības dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties personu apvienības vārdā.
- 5.1.3. Ja personu apvienība, iegūst tiesības slēgt iepirkumu līgumu, Pasūtītājs noslēdz daudzpusēju līgumu, ar personu apvienības dalībniekiem, kur minētās personas tiks pārstāvētas visas kopā kā viens izpildītājs (būvniecības iepirkuma līguma gadījumā – būvnieks). Saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem tiks piemērota solidāra atbildība (Latvijas Republikas Civillikuma 1669. – 1690.pants) pret Pasūtītāju, neatkarīgi no personu apvienības dalībnieku savstarpējās vienošanās, kura nav saistoša Pasūtītājam.
- 5.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, papildus Nolikumā minētajām prasībām jāiesniedz šādi dokumenti:
- 5.2.1. Lai Pasūtītājs gūtu pārliecību par personālsabiedrības esamību, papildus Nolikumā noteiktajam, piedāvājuma pieteikuma vēstulei (Nolikuma 1.pielikums) jāpievieno personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (piemēram, protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai izrakstā,
- 5.2.2. Gadījumā, ja piedāvājumā ietvertos dokumentus, t.i., pieteikuma vēstuli, finansiālo piedāvājumu, apliecinājumus neparaksta visi personālsabiedrības biedri, tad piedāvājuma pieteikuma vēstulei pievienojams atbilstoša satura pilnvarojums, kur norādīts galvenais personālsabiedrības biedrs, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties personālsabiedrības vārdā.
- 5.3. Apakšuzņēmēju piesaiste:
- 5.3.1. Ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendentam ir atļauts slēgt līgumus ar apakšuzņēmēju (-iem). Pieļaujams, ka viens apakšuzņēmējs piedalās vairāku Pretendentu piedāvājumos.
- 5.3.2. Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības, aizpildot Nolikuma 12.pielikuma veidlapu.
- 5.3.3. Pretendentam piedāvājumā jāpievieno katra apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības, likumīgā pārstāvja aizpildīts un parakstīts apliecinājums (Nolikuma 13.pielikums), kurā apliecināts, ka uz šajā punktā minētajiem apakšuzņēmējiem neattiecas Nolikuma 6.sadaļas 6.1.1. – 6.1.8.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
- 5.3.4. Pasūtītājs patur sev tiesības pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pieprasīt, lai Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus, kas tiks

iesaistīti darbu veikšanā un/vai pakalpojuma sniegšanā neatkarīgi no to dalības apjoma.

#### 5.4. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piesaiste:

- 5.4.1. Ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām neatkarīgi no savstarpēju attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē. Minētajā gadījumā piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 5.1.punkta apakšpunktos minētajā kārtībā.
- 5.4.2. Ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām neatkarīgi no savstarpēju attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.
- 5.4.3. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
- 5.4.4. Pretendentam piedāvājumā jāpievieno katras personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, likumīgā pārstāvja aizpildīts un parakstīts apliecinājums (Nolikuma 14.pielikums), kurā apliecināts, ka uz šajā punktā minētajām personām neattiecas Nolikuma 6.sadaļas 6.1.1. – 6.1.8.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi tos attiecīgi norādot.

### 6. Pretendenta izslēgšanas noteikumi un izvirzītās kvalifikācijas prasības (1.kārta)

| 6.1. Prasības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2. Pamatojošie dokumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izslēgšanas noteikumi</b> <u>Piezīme:</u> Nolikuma 6.1.1. – 6.1.8.punktu atbilstības pārbaudi Komisija veic tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram Nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>6.1.1. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.</p> <p><u>Piezīme:</u> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- apakšuzņēmēju, kura veicamo</li> </ul> | <p>6.2.1. - Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums) norādītā informācija.</p> <p>- Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs Pretendenta atbilstību Nolikuma 6.1.1.punkta prasībām.</p> <p>- Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <p>(oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tas atbilst Nolikuma 6.1.1.punkta prasībām. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta 12.daļā minētie dokumenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.1.2. | <p>Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul> | 6.2.2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums) norādītā informācija.</li> <li>- Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs Pretendenta atbilstību Nolikuma 6.1.2.punkta prasībām.</li> <li>- Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tas atbilst Nolikuma 6.1.2.punkta prasībām. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta 12.daļā minētie dokumenti.</li> </ul> |
| 6.1.3. | <p>Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu SPSIL 30.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības</li> </ul>                                                                                                                                | 6.2.3. | <p>Ja Pretendenta rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāju (Pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), iepirkuma komisijas loekli vai ekspertu SPSIL 30.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, tas norāda to Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1.4. | <p>Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22.panta trešo daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul> | 6.2.4. | <p>Ja Pretendents ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiska persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22.panta trešo daļu, Pretendents to norāda Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums) un iesniedz pierādījumus, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.</p> |
| 6.1.5  | <p>Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvētiesīga persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav atzīta par vainīgu (3 gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas) vai tai ir piemērots piespiedu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.5. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums) norādītā informācija.</li> <li>- Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad tam pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa no LR Sodū registra (izmantojot Pretendenta piekļuvi <a href="http://www.eis.gov.lv">www.eis.gov.lv</a>), lai</li> </ul>             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no SPSIL 48.panta pirmās daļas pirmā punktā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | <p>pierādītu Pretendenta atbilstību Nolikuma 6.1.5.punkta prasībām.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tas atbilst Nolikuma 6.1.5.punkta prasībām. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta 12.daļā minētie dokumenti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.1.6. | <p>Pretendents nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā (horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu) 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul> | 6.2.6. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums) norādītā informācija.</li> <li>- Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad tam pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa no LR Sodū reģistra (izmantojot Pretendenta piekļuvi <a href="http://www.eis.gov.lv">www.eis.gov.lv</a>), lai pierādītu Pretendenta atbilstību Nolikuma 6.1.6.punkta prasībām.</li> <li>- Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tas atbilst Nolikuma 6.1.6.punkta prasībām. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta 12.daļā minētie dokumenti.</li> </ul> |
| 6.1.7. | <p>Pretendents nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viena vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.7. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums) norādītā informācija.</li> <li>- ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad tam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>nepieciešamās darba atļaujas vai, ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī (3 gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas dienas),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).</li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul> | <p>pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa no LR Sodū reģistra (izmantojot Pretendenta piekļuvi <a href="http://www.eis.gov.lv">www.eis.gov.lv</a>), lai pierādītu Pretendenta atbilstību Nolikuma 6.1.7.punkta prasībām.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tas atbilst Nolikuma 6.1.7.punkta prasībām. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta 12.daļā minētie dokumenti</li> </ul> |
| 6.1.8. | <p>Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 6.sadalā minētajiem izslēgšanas noteikumiem vai sniedzis nepatiesu informāciju par Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,<br>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Atlases nosacījumi, atbilstība profesionālās darbības veikšanai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1.9.                                                                 | Pieteikuma vēstule, ar piedāvājuma derīguma termiņu 90 (vai vairāk) dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.9.  | Aizpildīta Pieteikuma vēstule, atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā minētajām prasībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.1.10.                                                                | <p>Pretendents ir iesniedzis informāciju par tā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- likumīgajiem pārstāvjiem,</li> <li>- komercdarbības reģistrāciju, atbilstoši tā mītnes zemes normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.</li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>- visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>- apakšuzņēmēju, kura veikamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.</li> </ul> | 6.2.10. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad apliecināošs dokuments nav jāiesniedz. Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs Pretendenta atbilstību Nolikuma 6.1.10.punkta prasībām.</li> <li>- Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tas atbilst Nolikuma 6.1.10.punkta prasībām. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta 12.daļā minētie dokumenti.</li> </ul> |
| 6.1.11.                                                                | Pretendentam Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.11. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad apliecināošs dokuments nav jāiesniedz. Pasūtītājs, reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskā datu bāzē Būvkomersantu reģistra tīmekļvietnē: <a href="https://bis.gov.lv/bispl/">https://bis.gov.lv/bispl/</a>.</li> <li>- Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants un tas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences vai sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.</p> <p><b><u>Piezīme:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Šī prasība attiecas uz: <ul style="list-style-type: none"> <li>personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība),</li> <li>visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība),</li> <li>apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10% no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības,</li> <li>personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām, kuras iepirkuma līguma izpildes ietvaros <b><u>veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.</u></b></li> </ul> </li> <li>uz būvdarbu uzsākšanas (iepirkuma līguma slēgšanas) brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.</li> </ol> |         | <p>reģistrā, jāiesniedz attiecīgās mītnes zemes reģistrācijas vai licencēšanas vai sertificēšanas faktus apliecinājoši dokumenti, ja attiecīgās mītnes zemes, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti to pieprasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pretendentam, kas nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks izvēlēts kā saimnieciski visizdevīgākais, tas līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un iesniegs Pasūtītājam atbilstošus dokumentus par reģistrācijas faktu.</li> <li>Ja personu apvienības viens no dalībniekiem un/vai apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības un/vai persona uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām <b><u>veic darbus uz kuriem neattiecas Būvniecības likuma nosacījumi par būvkomersanta reģistrāciju, tad reģistrācija Būvkomersantu reģistrā nav obligāta, bet Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums (brīvā formā) par iepriekš minēto personu pamatotu neregistrēšanu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</u></b></li> </ul> |
| 6.1.12. | Pretendenta būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Ministru kabineta 19.01.2014. noteikumu Nr.502 "Noteikumi par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.12. | - Pretendenta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības polises kopija vai Pretendenta apliecinājums atbilstoši Nolikuma 8. un 9.pielikumam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām.</p> <p><b>Piezīme:</b> Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, minēto prasību var iesniegt viens no personālsabiedrības biedriem vai viens no personu apvienības dalībniekiem.</p>                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.13.                                         | <p>Pretendentam ir izveidota, ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2015 vai ekvivalenta standarta prasībām, vai arī Pretendents īsteno līdzvērtīgus kvalitātes vadības pasākumus</p> <p><b>Piezīme:</b> Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, minēto prasību var iesniegt viens no personālsabiedrības biedriem vai viens no personu apvienības dalībniekiem.</p>                                     | 6.2.13. | <p>- ISO 9001:2015 vai ekvivalentas kvalitātes sistēmas, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, sertifikāta kopija, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas sertifikāta kopija, vai</p> <p>- ja Pretendentam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, Pretendentam ir jāiesniedz pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu īstenošanu būvdarbu veikšanā.</p> |
| <b>Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.14.                                         | <p>Pretendenta vidējais apgrozījums par pēdējiem 3 (trīs) gadiem (2019., 2020., 2021.gads) ir bijis vismaz 1,5 milj. euro gadā,</p> <p><b>Piezīme:</b></p> <p>1) Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, Pretendenta vidējais apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados tiek aprēķināts no visu personālsabiedrības biedru vai visu to personu apvienības dalībnieku, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendenta</p> | 6.2.14. | <p>- Pretendentam jāiesniedz Peļņas vai zaudējumu aprēķini no apstiprinātiem Gada pārskatiem (kopijas) vai izdrukas no VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par pēdējiem 3 (trīs) gadiem (2019., 2020., 2021.gads).</p> <p>- ja 2021.gada pārskats vēl nav apstiprināts, jāiesniedz 2021.gada operatīvais Peļņas vai zaudējumu aprēķins.</p> <p>- Aizpildīta Nolikuma 10.pielikuma Veidlapa.</p>                                                                                                                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>finansiālo un saimniecisko stāvokli, un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, kopējā apgrozījuma.</p> <p>2) Ja Pretendents (arī personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks) ir darbojies tirgū mazāk nekā 3 (trīs) gadus, apgrozījumam jāatbilst iepriekšminētajām prasībām attiecīgajā darbības laika periodā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.1.15.                                  | <p>Pretendentam ir jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem vai pieejamiem kredītresursiem tādā kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas Nolikuma 1.8.punktā minētā iepirkuma priekšmeta izpildei.</p> <p><b>Piezīme:</b></p> <p>Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, tad minēto prasību var iesniegt viens no personālsabiedrības biedriem vai viens no personu apvienības dalībniekiem vai summējot finanšu līdzekļus ar dalībnieku, kuri ir solidāri atbildīgi par visu līguma izpildi.</p> | 6.2.15. | <p>- Pretendenta kredītiestādes, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, izsniegts apliecinājums (oriģināls vai apliecināta kopija) vai Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka Pretendentam ir pieejami (brīvi no jebkādam saistībām) finanšu resursi) 10% apjomā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras ietvaros, tie var tikt rezervēti un izmantoti Nolikuma 1.8.punktā minētā iepirkuma priekšmeta izpildei vai Pretendentam tiks piešķirts aizdevums 10% apjomā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras ietvaros.</p> |
| <b>Tehniskās un profesionālās spējas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.1.16.                                  | <p>Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis ne mazāk kā 2 (divu) biokurināmā</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.16. | <p>- Aizpildīta kvalifikācijas veidlapa (Nolikuma 11.pielikuma Veidlapa 1).</p> <p>- Pasūtītāju likumīgo pārstāvju parakstītas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>siltumavotu izbūvi ar siltuma jaudu katram ne mazāku kā 3 MW.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, minēto prasību var iesniegt viens no personālsabiedrības biedriem vai viens no personu apvienības dalībniekiem, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasībās attiecībā uz Pretendents profesionālajām vai tehniskajām iespējām, un kuri sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.</li> <li>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām vai tehniskajām iespējām, un kuri sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.</li> </ul> |         | <p>atsauksmes par Nolikuma 6.1.16.punktā norādīto darbu izpildi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai). (Norādīt konkrētus darbus (laika periods, projekta nosaukums, īss apraksts).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja Pretendentam par attiecīgo būvdarbu veikšanu nav pieejama konkrētā pasūtītāja atsauksme, Pretendents ir tiesīgs par Nolikuma 6.1.16.punktā minēto objektu iesniegt dokumentus (apliecinātas kopijas) par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs), kas apliecina Nolikuma 6.1.16.punktā noteikto profesionālās pieredzes prasību izpildi.</li> </ul> |
| 6.1.17. | <p>Pretendenta <b>atbildīgajiem speciālistiem</b> iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga objekta realizācijā):</p> <p><b>Atbildīgais darbu vadītājs:</b> ar pieredzi vismaz 1 (viena) biokurināmā siltumavota izbūves ar siltuma jaudu ne mazāku par 3 MW projektu vadīšanā.</p> <p><b>Sertificēts siltumapgādes sistēmu projektētājs:</b> ar pieredzi vismaz 1 (viena) biokurināmā siltumavota izbūves ar siltuma jaudu ne mazāku par 3 MW projektēšanā.</p> <p><b>Piezīme:</b> Šī prasība attiecas uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja Pretendents ir</li> </ul>                                                                                                                          | 6.2.17. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aizpildīta kvalifikācijas veidlapa (Nolikuma 11.pielikuma Veidlapa 2 un 3).</li> <li>- Par atbildīgajiem speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliedzinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē: <a href="http://bis.gov.lv/bispl/">http://bis.gov.lv/bispl/</a>.</li> <li>- Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, ja attiecīgajiem atbildīgajiem speciālistiem nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</li> <li>- Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst</li> </ul>                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>personālsabiedrība vai personu apvienība, minēto prasību var iesniegt viens no personālsabiedrības biedriem vai viens no personu apvienības dalībniekiem, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendents profesionālajām vai tehniskajām iespējām, un kuri sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas,</p> <p>- personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām vai tehniskajām iespējām, un kuri sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.</p> | <p>speciālista registrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par Īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.</p> <p>- Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka:</p> <p>- Atbildīgais darbu vadītājs,</p> <p>- Sertificēts siltumapgādes sistēmu projektētājs apliecina gatavību piedalīties Nolikuma 1.8.punktā minētā būvdarbu līguma izpildē.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus iepirkuma procedūrā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

6.4. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas

vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visu vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Lai aizpildītu Eiropas vienotās procedūras dokumentu, Pretendents izmanto "ESPD.xml" datni interneta tīmekļvietnē <http://espd.eis.gov.lv/>. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.

## **7. Piedāvājumu atbilstība tehniskajām specifikācijām (2.kārta)**

- 7.1. Piedāvājumu atbilstība tiek vērtēta saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 2., 4., 9., 12. un 13.sadaļas prasībām.
- 7.2. Piedāvājumi tiks noraidīti kā neatbilstoši tehniskajām specifikācijām, ja:
  - 7.2.1. Tehniskais un/vai finanšu piedāvājums nav iesniegts par Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 2.sadaļā noteikto darba apjomu.
  - 7.2.2. Prasības iekārtām, materiāliem un tehniskajiem risinājumiem neatbilst Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 4.sadaļas prasībām.
  - 7.2.3. Garantijas laiks piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem neatbilst Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 9.sadaļas prasībām.
  - 7.2.4. Darbu izpildes termiņš neatbilst Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 13.sadaļas prasībām.
  - 7.2.5. Piedāvājumā iekļautā informācija un dokumentācija neatbilst Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 12.sadaļas prasībām.

## **8. Finanšu piedāvājums (3.kārta)**

- 8.1. Pretendents aizpilda finanšu piedāvājumu, izmantojot Nolikuma 3.pielikuma "Finanšu piedāvājums" veidlapu, ievērojot šādas prasības:
  - 8.1.1. Visām cenām jābūt norādītām *euro* ar divām zīmēm aiz komata, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā - PVN. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā cenu bez PVN.
  - 8.1.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, personāla apmēšanās un citas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN), kas saistītas ar pasūtījumu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām un veicot objekta apsekošanu uz vietas.
  - 8.1.3. Pretendenta piedāvājumā jāietver precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei. Gadījumā, ja ziņas netiks iekļautas, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.
  - 8.1.4. Piedāvājumā jānorāda izmaksu pozīcijas. Ja kāda no izmaksu pozīcijām nav iekļauta cenā vai ir konstatēta apsekošanas rezultātā un tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.
  - 8.1.5. Biokurināmo un dabasgāzes katlu piegādes un montāžas darbu līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas

un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot cenu indeksācijas metodiku ietvaros noteiktos nosacījumus.

- 8.1.6. Biokurināmo un dabasgāzes katlu apkopes finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ietver apkopes, avāriju risku novēršanas un avāriju remonta darbiem nepieciešamo palīgmateriālu (individuālie aizsardzības līdzekļi, drošības līdzekļi, speciālie instrumenti, speciālie mazgāšanas līdzekļi u.c.) iegādi un piegādi.
- 8.1.7. Biokurināmo un dabasgāzes katlu apkopes finanšu piedāvājumā norādītajās cenās neietver apkopes, avāriju risku novēršanas un avāriju remonta darbiem nepieciešamo ekspluatācijas materiālu un rezerves daļu iegādi un piegādi. Izpildītājs nodrošina apkopju, avāriju risku novēršanas un avāriju remonta darbiem nepieciešamo ekspluatācijas materiālu un rezerves daļu iegādi un piegādi saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu tāmi, ar nosacījumu, ka materiālu un rezerves daļu cenas nepārsniedz attiecīgā laika perioda tirgus cenu līmeni. Ja finanšu piedāvājumā par kādu no piedāvātajiem darbiem un/vai pakalpojumiem Pretendents norāda piedāvāto līgumcenu 0,00 euro, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (darbu un/vai pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem darbu un/vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem u.tml.), kas Pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās darbu un/vai pakalpojumu izmaksas.

## **9. Piedāvājumu atvēršana**

- 9.1. Piedāvājumus atver Komisija un piedāvājumu atvēršana notiek Nolikuma 1.11.1.punktā norādītajā datumā, laikā un vietā slēgtā sēdē bez Pretendentu pārstāvju piedalīšanās.
- 9.2. Komisija atver visus piedāvājumus, kā arī piedāvājuma grozījumus, izņemot tos, kas atzīti par atsauktiem vai nokavētiem. Piedāvājumus atver iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
- 9.3. Komisija sagatavo piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols nekavējoties tiks nosūtīts visiem Pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumus.
- 9.4. Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

## **10. Piedāvājumu vērtēšana**

- 10.1. Komisija vērtē Pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām, un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 10.2. Saskaņā ar 28.03.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 16.punktu Komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.



- 10.3. Pretendenta kvalifikācija un tā piedāvājums iepirkuma procedūras gaitā tiks vērtēts 3.kārtās:
- 10.3.1. **1.kārta** – Pretendenta izslēgšanas noteikumi un atbilstība kvalifikācijas prasībām (Nolikuma 6.sadaļa, izņemot Nolikuma 6.1.1. - 6.1.8.punkti).
- 10.3.2. **2.kārta** – piedāvājuma atbilstība tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 7.sadaļa).
- 10.3.3. **3.kārta** – finanšu piedāvājuma atbilstība prasībām (Nolikuma 8.sadaļa).
- 10.4. Ja Komisija neizmanto Nolikuma 10.2.punktā minēto nosacījumu tā vērtē visus Pretendentu piedāvājumus, ievērojot Nolikuma 10.3.punktā minēto kārtību.
- 10.5. Katrā nākamajā kārtā tiek vērtēti to Pretendentu piedāvājumi, kuri kvalificējušies iepriekšējā kārtā. Piedāvājumi, kuri nekvalificējās kādā no kārtām tiek izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājumi, kuru neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu.
- 10.6. Pirms piedāvājumu izvērtēšanas uzsākšanas Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka Komisijas locekļi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka Komisijas locekļi ir saistīti ar Pretendentiem SPSIL 30.panta pirmās daļas izpratnē.
- 10.7. Atsevišķu piedāvājuma daļu izvērtēšanu Komisija tiesīga uzticēt Pasūtītāja izvēlētiem ekspertiem. Pirms piedāvājumu izvērtēšanas uzsākšanas eksperti paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka eksperti ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka eksperti ir saistīti ar Pretendentiem SPSIL 30.panta pirmās daļas izpratnē.
- 10.8. Laikā no piedāvājumu atvēršanas līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai Pretendentiem ir aizliegta jebkāda kontaktēšanās ar Komisiju un/vai tā pieaicinātiem ekspertiem saistībā ar šo iepirkuma procedūru, izņemot, ja tiek prasīti un sniegti paskaidrojumi saskaņā ar Nolikuma 10.12.punktu.
- 10.9. Komisija veicot Pretendentu atlasī 1.kārtā, pārbauda atbilstību kvalifikācijas prasībām atbilstoši Nolikuma 6.sadaļā minētajām prasībām, izņemot Nolikuma 6.1.1. - 6.1.8.punktos minētās prasības, kuras tiks pārbaudītas tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
- 10.10. Pretendenti, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, tiek vērtēti 2.kārtā, kur Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām atbilstoši Nolikuma 7.sadaļā minētajām prasībām.
- 10.11. Pretendenti, kuri atbilst 1.kārtas un 2.kārtas prasībām, tiek vērtēti 3.kārtā, kur Komisija izvērtē Pretendenta piedāvājumā iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma 8.sadaļas un Nolikuma 3.pielikuma prasībām, ievērojot šādu kārtību:
- 10.11.1. Izvērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā kopējo piedāvājuma summu bez PVN.
- 10.11.2. Komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatē, Komisija tās izlabo šādā kārtībā:
- 10.11.2.1. vietās, kur nesakrīt summas vārdos un skaitļots, par galveno tiks uzskatīta summa vārdos,

- 10.11.2.2. vietās, kur ir neatbilstība starp vienības cenu un kopējo cenu, kas iegūta summējot vienību cenas, par galvenajām tiks uzskatītas cenas par vienību un kopējā cena tiks labota.
- 10.11.3. Komisija par kļūdu labojumu un laboto finanšu piedāvājuma summu informē Pretendentu, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
- 10.11.4. Ja Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums konkrētajam iepirkuma procedūras priekšmetam šķiet nepamatoti lēts, Komisija pirms nepamatoti lēta piedāvājuma noraidīšanas rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Piedāvājums tiks norādīts tikai gadījumā, ja Pretendents nevar norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
- 10.12. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Komisija pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Skaidrojuma pieprasījumi tiek sniegti rakstiski elektroniski, pievienojot skenēti parakstītu dokumentu vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu. Atbildes jāiesniedz līdz tā termiņa beigām, kas norādīts skaidrojuma pieprasījumā.
- 10.13. Ja Pretendents vai kompetenta institūcija neiesniedz Komisijas pieprasīto skaidrojumu, Komisija piedāvājumu vērtē pēc savā rīcībā esošās informācijas. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja Pretendenta kvalifikācijas sastāvs, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma sastāvs neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija ir tiesīga Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
- 10.14. Komisijai, lai pildītu šajā iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktos pienākumus, ir tiesības jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, iestādēs, kredītiestādēs, pie Pretendenta klientiem, sadarbības partneriem, tostarp, publiski pieejamās datu bāzēs un citos publiski pieejamos avotos. Ja Komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet Komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Komisija nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

## 11. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle

11.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle tiek veikta, ņemot vērā šādu kritēriju īpatsvaru:

| Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji                                                                               | Īpatsvars % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Finansiālie izvērtēšanas kritēriji (finanšu piedāvājums)                                                                               | 80          |
| Citi vērtēšanas kritēriji:                                                                                                             | 20          |
| 11.1.1. darbu izpildes termiņš                                                                                                         | 10          |
| 11.1.2. avāriju risku novēršanas darbu, avāriju remontu darbu veikšanas un avāriju izsaukumu izvērtētās vidējās izmaksas <sup>1)</sup> | 1           |
| 11.1.3. garantijas laiks piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem <sup>2)</sup>                                     | 3           |
| 11.1.4. iekārtu apkopes darbu izmaksas                                                                                                 | 6           |

**Piezīme: \*Gadījumā, ja Pretendents iesniegs piedāvājuma variantus, tad katrs piedāvājuma variants tiks vērtēts atsevišķi kā pamatpiedāvājums, t.i. no visiem iesniegtajiem piedāvājuma variantiem tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.**

11.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, pamatojoties uz šādu algoritmu:

11.2.1. Piedāvājumu cenas aprēķins tiks veikts izmantojot vienādu aprēķina algoritmu visiem Pretendentiem, Piedāvājumu projekta cena tiks novērtēta šādā veidā: piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirti 80 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret zemāko piedāvāto cenu:  

$$\text{Punktu skaits} = (\text{Zemākā piedāvājuma cena} / \text{Pretendenta piedāvātā cena}) \times 80;$$

11.2.2. Katra atsevišķa citu kritēriju pozīcija tiek vērtēta atsevišķi šādā veidā:

11.2.2.1. izvērtējot Pretendenta piedāvāto darbu izpildes termiņu, 10 punkti tiks piešķirti tam Pretendentam, kurš ir piedāvājis īsāko darbu izpildes termiņu. Pārējiem Pretendentiem punkti noapaļojot līdz skaitļa desmitdaļai tiks aprēķināti pēc formulas:

$$\text{Punktu skaits} = (\text{Īsākais darbu izpildes termiņš (nedēļas)} / \text{Pretendenta darbu izpildes termiņš (nedēļas)}) \times 10;$$

11.2.2.2. avāriju risku novēršanas darbu, avāriju remontu darbu veikšanas un avāriju izsaukumu vidējām izmaksām ar korekcijām tiks piešķirts 1 punkts, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko:

$$\text{Punktu skaits} = (\text{viszemākās izvērtētās avāriju risku novēršanas darbu, avāriju remontu darbu veikšanas un avāriju izsaukumu izmaksas ar korekcijām (EUR/cilv.st.+EUR/1 izsaukumu)} / \text{Pretendenta izvērtētās N avāriju risku novēršanas darbu, avāriju remontu darbu veikšanas un avāriju izsaukumu izmaksas (EUR/cilv.st.+EUR/1 izsaukumu)}) \times 1;$$

11.2.2.3. izvērtējot Pretendenta piedāvāto garantijas laiku piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem, 3 punkti tiks piešķirti

Pretendentam, kurš ir piedāvājis ilgāko garantijas laiku. Pārējiem Pretendentiem punkti noapaļojot līdz skaitļa desmitdaļai tiks aprēķināti pēc formulas:

*Punktu skaits = (Pretendenta garantijas laiks (mēneši) / ilgākais garantijas laiks (mēneši)) x 3.*

- 11.2.2.4. izvērtējot iekārtas apkopes darbu izmaksas 6 punkti tiks piešķirti tam Pretendentam, kurš Pasūtītājam piedāvājis finansiāli izdevīgāko iekārtu apkopes darbu piedāvājumu saskaitot kopā apkopes kopējās izmaksas 1., 2. un 3.gadā. Pārējiem pretendentiem punkti noapaļojot līdz skaitļa desmitdaļai tiks aprēķināti pēc formulas:

*Punktu skaits = (zemākā piedāvātā kopējā cena par apkopes darbiem 3 gadu periodā/ Pretendenta piedāvātā kopējā cena par apkopes darbiem 3 gadu periodā) x 6.*

1) Piezīme: avāriju risku novēršanas darbu, avāriju remontu darbu veikšanas un avāriju izsaukumu izvērtētās vidējās izmaksas tiks aprēķinātas sekojoši: *avāriju risku novēršanas darbu, avāriju remontu darbu veikšanas izmaksas (darba dienās + pārējā laikā) / 2 + maksa par 1 izsaukumu.*

2) Piezīme: izvērtējot garantijas laiku piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem netiks vērtēts piedāvātais garantijas laiks programnodrošinājumam.

- 11.2.3. Kopvērtējumā punkti tiks aprēķināti šādi:

*Kopā = finanšu kritēriju punkti + citi vērtēšanas kritēriji*

Maksimāli iespējamo punktu skaits – 100 punkti.

- 11.3. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīstams tas piedāvājums, kas ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā.

## 12. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

- 12.1. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izveles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

12.1.1. Pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ja Pretendents piedāvājumā iesniedzis Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām.

12.1.2. Pārbauda vai uz Pretendentu, tā personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, tā personu apvienības dalībnieku, ja Pretendents ir personu apvienība, tā apakšuzņēmēju, kuru veikamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības, tā personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību, nav attiecināmi Nolikuma 6.sadaļas 6.1.1. - 6.1.8.punktā noteiktie izslēgšanas noteikumi Pretendenta izslēgšanas noteikumu pārbaude tiek veikta publiski pieejamās datu bāzēs ([www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv), [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv), [www.vid.gov.lv](http://www.vid.gov.lv), kā arī

Pretendentam tiek lūgts iesniegt izziņas no [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv)), ievērojot minēto kārtību:

- 12.1.2.1. Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2. – 6.1.8.punktā minēto izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic publiski pieejamās datu bāzēs uz dienu, kas ir noteikta kā piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā diena. Savukārt Nolikuma 6.1.1.punktā minēto izslēgšanas noteikuma pārbaudi veic par diviem datumiem, tas ir, piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un dienu, kad tiek pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas piešķiršanu,
- 12.1.2.2. ja Komisija konstatē, ka uz Pretendentu, tā personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, tā personu apvienības dalībnieku, ja Pretendents ir personu apvienība, tā piesaistīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības vai uz personu, uz kuras iespējam Pretendents balstās attiecināms Nolikuma 6.1.1.punktā minētais izslēgšanas noteikums, Komisija pieprasa Pretendentam iesniegt pierādījumus atbilstoši SPSIL 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punktā minētajam. Ja Pretendents 10 (desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz pieprasītos dokumentus par iepriekš minētajām personām, Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā (ievērojot Nolikuma 12.1.2.3.punktā minēto),
- 12.1.2.3. Komisija pieprasa, lai Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības, ja uz to attiecināmi Nolikuma 6.1.1. – 6.1.8.punktos minētie izslēgšanas noteikumi un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējam Pretendents balstās, ja uz to attiecināmi Nolikuma 6.1.1. – 6.1.8.punktos minētie izslēgšanas noteikumi. Ja Pretendents 10 (desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Nolikuma prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējam Pretendents balstās, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā,
- 12.1.2.4. ja uz Pretendentu attiecināmi Nolikuma 6.1.2. – 6.1.8.punktā minētie izslēgšanas noteikumi, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tas tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē,
- 12.1.2.5. ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā,
- 12.1.2.6. Komisija izvērtē Pretendenta veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma

smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē,

- 12.1.2.7. ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Konkursā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- 12.1.3. Pārbauda vai attiecībā uz Pretendentu nepastāv Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11<sup>1</sup>. pantā noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi. Komisija pārbaudi veic atbilstoši Sankciju likuma 11<sup>1</sup>. pantā noteiktajam, ievērojot Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteikto. Pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, jāaizpilda anketa (Nolikuma 15.pielikums). Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 (desmit) dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11<sup>1</sup>. panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda Pretendenta patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11<sup>1</sup>. panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.

- 12.1.4. Pretendentu **var atzīt** par neatbilstošu un izslēdzamu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir personu apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līguma noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma. Minētais nosacījums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izbeigšanas brīža. Komisija pirms pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, izvērtē Pasūtītāja vienpusējās atkāpšanās iemeslus no iepirkuma līguma.

- 12.1.5. Pretendentu **var atzīt** par neatbilstošu un izslēdzamu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pasūtītāja rīcībā ir objektīva un pierādāma informācija, ka Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai

līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir personu apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība) iepriekšējā vai pašreizējā gadā veicis līdzīgus būvdarbus un/vai sniedzis pakalpojumus, un/vai veicis līdzīgas piegādes un nav pildījis attiecīgā pasūtītāja, tajā skaitā ar Pasūtītāju – AS "RĪGAS SILTUMS" noslēgto iepirkuma līgumu (nav nodrošinājis tehnisko specifikāciju prasībām atbilstošu kvalitāti, Pretendentam ir neizpildītas saistības, kurām izpildes termiņš iestājies uz Nolikuma 1.10.1.punktā minēto dienu vai citu ar līguma izpildi saistītu noteikumu pārkāpumu). Minētais nosacījums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izbeigšanas brīža. Komisija pirms pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, izvērtē līguma neizpildes iemeslus no Pretendenta puses.

- 12.2. Ja attiecībā uz Pretendentu netiek konstatēti šajā sadaļā minētā izslēgšanas nosacījumi, Komisija lemj par Pretendenta atzīšanu par iepirkuma procedūrās uzvarētāju atbilstoši Nolikumā minētajai kārtībai.

### **13. Lēmuma pieņemšana un iepirkuma procedūras rezultātu paziņošana**

- 13.1. Komisija izskata iesniegtos piedāvājumus un pieņem lēmumu 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Nolikuma 1.11.1.punktā minētā datuma. Ja piedāvājuma izvērtēšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, Komisija drīkst pieņemt lēmumu par piedāvājuma izvērtēšanas pagarināšanu.
- 13.2. Ja Komisija izmantojusi Nolikuma 13.1.punktā paredzētās tiesības, tā var prasīt Pretendentiem pagarināt piedāvājuma derīguma periodu uz noteiktu laiku. Pagarinot piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendentam netiks atlauts labot savu piedāvājumu – piedāvājuma cenas vai saturu. Ja Pretendents piekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, tam attiecīgi jāpagarina piedāvājuma nodrošinājuma termiņš (ja iepirkuma procedūrā tāds paredzēts). Pretendents var atteikties piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšu, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu.
- 13.3. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas visi Pretendenti par Konkursa rezultātiem tiek informēti vienlaicīgi (vienā dienā) rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pretendenta pieteikuma vēstulē (Nolikuma 1.pielikums), pievienojot skenētu parakstītu dokumentu vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, no lēmuma apstiprināšanas dienas.
- 13.4. Nolikuma 13.3.punktā minētajā paziņojumā par Konkursa rezultātiem Komisija Pretendentam, kura piedāvājums ticis noraidīts norāda Pretendenta noraidīšanas iemeslus, savukārt Pretendentam, kurš atzīts par saimnieciski visizdevīgāko norāda izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības.
- 13.5. Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums (budžeta ierobežojums vai cits objektīvs iemesls), pirms noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, par to rakstveidā informējot Pretendentus, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.3.punktā minētā paziņojuma par Konkursa rezultātiem

- nosūtīšanas Pretendentiem IUB publicē paziņojumu par rezultātiem, kuram nepiemēro SPSIL.
- 13.6. Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru jebkurā no šādiem gadījumiem:
- 13.6.1. Nav iesniegti piedāvājumi.
  - 13.6.2. Pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
  - 13.6.3. Iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.
  - 13.6.4. Piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.
- 13.7. Ja iepirkuma procedūrā iesniegts viens piedāvājums, kas ir izdevīgs un atbilst iepirkuma procedūras noteikumiem, Komisija lems par to, vai uzticēt pasūtījuma izpildi šī piedāvājuma iesniedzējam, vai to pārtraukt un, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru.
- 13.8. Komisija pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu.

#### 14. Līguma slēgšana

- 14.1. Pasūtītājs Pretendentu, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, uzaicina slēgt katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē izbūves līgumu un jaunizbūvēto iekārtu apkopes līgumu.
- 14.2. Par līguma pamatu tiks izmantoti Nolikuma 5. un 5.1. pielikumos pievienotie līguma projekti.
- 14.3. Pasūtītājs slēdz līgumus ar izvēlēto Pretendentu pēc dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis visiem Pretendentiem paziņojumu par Konkursa rezultātiem Nolikuma 13.3.punktā minētajā kārtībā. Ja Pretendenta vainas dēļ 15 (piecpadsmit) dienu laikā līgumi netiek parakstīti, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pretendents atteicies no pasūtījuma izpildes, un ieturēt piedāvājuma nodrošinājumu (ja tāds paredzēts), saskaņā ar Piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs līgumu slēgšanai uzaicināt Pretendentu, kurš saņēmis nākošo augstāko novērtējumu.
- 14.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līgumu noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicies slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 14.5. Ja Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumus ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija atkārtoti nosūta paziņojumus par Konkursa rezultātiem atbilstoši Nolikuma 13.3.punktā minētajai kārtībai.
- 14.6. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgti iepirkuma līgumi, IUB publicē paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro SPSIL.
- 14.7. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu un/vai apakšuzņēmējus, kurus tas iesaistījis līgumu izpildē, par kuriem sniedzis



informāciju un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, pēc līgumu noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:

- 14.7.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām.
- 14.7.2. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek veikti grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 14.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līgumu izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 14.9. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 10% no sākotnējās līguma līgumcenas pakalpojuma/piegādes līguma gadījumā un 15% no sākotnējās līguma līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā.
- 14.10. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66.panta nosacījumiem:
  - 14.10.1. Grozījumi ir nebūtiski.
  - 14.10.2. Grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos.
  - 14.10.3. Grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

## **15. Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem**

Pretendenti, kas piedalījušies iepirkuma procedūrā, ir tiesīgi pārsūdzēt Pasūtītāja rīcību iepirkuma procedūras izvērtēšanā vai tā pieņemto lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot sūdzību Administratīvajā rajona tiesā.

Sagatavoja:  
Ražošanas daļas vadītājs

S.Pļiskačevs

04.11.2022.



## PIELIKUMI

1.pielikums. Pieteikuma vēstule (veidlapa)

AS "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**PIETEIKUMA VĒSTULE**

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

Iepazīnušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti  
\_\_\_/norādīt Pretendenta nosaukumu/\_\_\_ vārdā, piedāvājam:

**1. Finanšu piedāvājumu katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē:**

- a) veikt katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūvi Jaunmārupē par kopējo summu  
\_\_\_/norādīt skaitļos/\_\_\_ EUR (bez PVN) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu  
(Tāme), kas ir pievienots šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma;  
Līguma darbības laikā ir paredzēta iespēja veikt cenu indeksāciju atbilstoši  
Līguma Pielikumā Nr.4 noteiktajā kārtībā.
- b) uzsākt darbu izpildi ne vēlāk kā \_\_\_/darba dienu laikā/\_\_\_ pēc līguma  
noslēgšanas.
- c) pabeigt visus darbus \_\_\_/nedēļu laikā/\_\_\_;
- d) garantijas laiks piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem  
\_\_\_/norādīt mēnešus/\_\_\_ mēneši un programnodrošinājumam  
\_\_\_/norādīt mēnešus/\_\_\_ pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

**2. Finanšu piedāvājumu apkopes darbiem:**

- e) veikt katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē apkopi saskaņā ar atklāta  
konkursa Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 11. sadaļu  
"Prasības apkopes darbiem" un Finanšu piedāvājumā (Cenu tabulā)  
norādītajām apkopes izmaksām 1.gadā\_\_\_/norādīt skaitļos/\_\_\_ EUR/1.gadā  
(bez PVN), 2.gadā\_\_\_/norādīt skaitļos/\_\_\_ EUR/2.gadā (bez PVN) un  
3.gadā\_\_\_/norādīt skaitļos/\_\_\_ EUR/3.gadā (bez PVN);  
Līguma darbības laikā ir paredzēta iespēja veikt cenu indeksāciju atbilstoši  
apkopes līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajā kārtībā.
- f) avāriju risku novēršanas darbu un avāriju remontu darbu veikšanas izmaksas  
saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas"  
11.sadaļu "Prasības apkopes darbiem" un Finanšu piedāvājumu (Cenu  
tabula):
  - darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 \_\_\_/norādīt skaitļos/\_\_\_  
EUR/cilv.st. (bez PVN);
  - pārējā laikā \_\_\_/norādīt skaitļos/\_\_\_ EUR/cilv.st. (bez PVN);
  - maksa par vienu izsaukumu (brauciens turp un atpakaļ) uz  
katlu māju ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē \_\_\_/norādīt skaitļos/\_\_\_ EUR/  
par 1 izsaukumu (bez PVN), nosakot vidējo aritmētisko cenu par  
izsaukumu.
- g) Avārijas gadījumā Izpildītājs ierodas pie Pasūtītāja 24 (divdesmit četru) stundu  
laikā darba dienās un 24 (divdesmit četru) stundu laikā brīvdienās un svētku  
dienās skaitot no izsaukuma par avāriju nosūtīšanas.
- h) veiktajai apkopei dodam garantijas laiku, atbilstoši starplaikam (laika  
periodam) starp apkopēm. Avāriju risku novēršanas darbiem, avāriju remonta  
darbiem un nomaiņītajām detaļām dodam garantijas laiku 12 mēneši.

Ar šo mēs apliecinām, ka:

- piedāvājums ir spēkā \_\_\_\_/norādīt dienu skaitul\_\_\_\_ no Nolikuma 1.10.1.punktā minētās dienas,
- saprotam, ka AS "RĪGAS SILTUMS" nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru saņemsiet,
- uz mums neattiecas Nolikuma 6.sadaļā 6.1.1. – 6.1.8.punktos minētie izslēgšanas nosacījumi<sup>1)</sup>,
- visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, kredītiestādēs, pie klientiem un publiski pieejamās datu bāzēs,
- objekts ir apsekots, cenā ir ietvertas visas Nolikuma 1.8.punktā minētā līguma izpildei nepieciešamās izmaksas, mums ir visas nepieciešamās atļaujas un licences darba veikšanai un tiks izpildītas visas Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 4.pielikums) minētās prasības,
- ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti,
- ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu,
- apņemamies atbilstoši līguma nosacījumiem pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam iesniegt Nolikuma prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu.

Ar šo informējam, ka Pretendents atbilst (*vajadzīgo atzīmēt ar ☒*)\*\*\*:

☐ Mazais uzņēmums

☐ Vidējais uzņēmums

☐ Cits

Apņemamies neizpaust, neizplatīt vai jebkādā formā nesniegt trešajām personām AS "RĪGAS SILTUMS" konkursa ietvaros izsniegtās tehniskās specifikācijas bez AS "RĪGAS SILTUMS" rakstiskas atļaujas.

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Pretendenta nosaukums:                  |  |
| Reģistrācijas Nr.:                      |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.:            |  |
| Juridiskā adrese:                       |  |
| Tālruna Nr.:                            |  |
| E - pasta adrese:                       |  |
| Pretendenta kontaktpersona:             |  |
| Tālruna Nr.:                            |  |
| E - pasta adrese:                       |  |
| Citas ziņas ( <i>ja nepieciešams</i> ): |  |

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

\_\_\_\_\_/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/\_\_\_\_\_

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_  
Parauga beigas

**Piezīmes\*:**

1. Gadījumā, ja Pretendents atbilst Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2. - 6.1.7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, tad Pieteikuma vēstulei Pretendents pievieno skaidrojumus un pierādījumus par veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 49.pantā noteiktajam. Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta trešās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad Pieteikuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus.
2. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada balance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada balance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.
3. Gadījumā, ja būvniecības izmaksu indekss (BII), kas publicēts Oficiālās statistikas portālā, pārsniedz 4% gadā, Izbūves darbu cenu iespējams koriģēt vienu reizi gadā, noslēdzot attiecīgu vienošanos par Līguma grozījumiem.
4. Gadījumā, ja Pretendents piedāvā garantijas laiku piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem ilgāku par 24 (divdesmit četri) mēnešiem, tad Nolikuma 1. pielikuma "Pieteikuma vēstule" e) apakšpunktā norādīt attiecīgā perioda izmaksas.
5. \*Ja Pretendents paredz piedāvājuma variantus, to cenas, darbu uzsākšanas, izpildes termiņus, garantijas laikus norādīt vienā Pieteikuma vēstulē atsevišķi atdalot: pamatpiedāvājums, piedāvājuma 2.variants, piedāvājuma 3.variants utt.

2.pielikums. Piedāvājuma nodrošinājums  
(pamatnosacījumi)

AS "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

Veidlapa Nr.1 (Kredītiestādei)

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS  
(pamatnosacījumi)**

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

**Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"**

Rīga, Cēsu iela 3A, LV -1012

\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.

**Piedāvājuma nodrošinājuma garantija\* Nr. \_\_\_\_\_**

Mēs – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Pretendents) – iesniedzis (plāno iesniegt) savu piedāvājumu akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 40003286750; juridiskā adrese (adrese): Rīga, Cēsu iela 3A, LV – 1012 (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā konkursā "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē" (iepirkuma identifikācijas numurs: RS2022/272/AK) (turpmāk arī – Konkurss). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.

Nemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Konkurso ir iestāties vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestāties):

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija.
2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.
3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT vai nosūtot uz zemāk minēto Kredītiestādes e-pasta adresi. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu, vai Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā \_\_\_\_\_ dienas līdz \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_\_. (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ ) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, –  
\_\_\_\_\_ (Kredītiestādes e-pasta adrese) vai \_\_\_\_\_ (Bankas SWIFT adrese).

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādei un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_ Parauga beigas \_\_\_\_\_

**Piezīmes\*:**

1. Piedāvājuma nodrošinājuma veidlapa ir pievienota atbilstoši Finanšu nozares asociācijas 23.03.2021. izstrādātajām vadlīnijām "Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos Vadlīnijas". <https://www.iub.gov.lv/lv/kreditiestazu-un-apdrosinataju-asociaciju-ieteikumi>
2. Piedāvājuma nodrošinājuma veidlapa satur pamatnosacījumus, kas ir obligāti jāiekļauj kredītiestādes izsniegtajā Piedāvājuma nodrošinājuma garantijā. Kredītiestāde ir tiesīga noformēt Piedāvājuma nodrošinājuma garantiju atbilstoši katras kredītiestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pie nosacījuma, ka netiek grozīti būtiskie Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas nosacījumi.

**Veidlapa Nr.2 (Apdrošinātājam)**

**NEATSAUCAMA PIRMĀ PIEPRASĪJUMA BEZNOSACĪJUMU PIEDĀVĀJUMA  
NODROŠINĀJUMA APDROŠINĀŠANAS POLISE  
(pamatnosacījumi)**

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Apdrošināšanas polises\* Nr. \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

**Apdrošinājumaņēmējs:**

Pretendents: \_\_\_\_/norādīt nosaukumu/\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.: \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

**Apdrošinātais:**

Pasūtītājs: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Reģistrācijas Nr.: 40003286750

Juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 3A, LV - 1012

**Apdrošināšanas objekts:**

Neatsaucams, beznosacījuma pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar iepirkuma procedūras "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē", id.Nr.RS2022/272/AK, Nolikuma 4.sadaļas noteikumiem.

**Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:**

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Īpašie noteikumi saskaņā ar šo pielikumu.

**Apdrošināšanas nosacījumi:**

**Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš:** \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_ dienas, līdz 202\_\_gada \_\_\_\_, tas ir līdz piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Apdrošinātājam ne vēlāk kā šajā datumā.

**Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR \_\_\_\_/norādīt summu ciparos\_\_\_\_(norādīt summu ar vārdiem).**

**Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumus):**

1. Šī piedāvājuma nodrošinājuma garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, nekādi neprasot Apdrošinātājam pamatot savu prasījumu (turpmāk – Apdrošināšanas polise), pie nosacījuma, ka Apdrošinātais savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa tam pienākas sakarā ar vienu vai jebkuru no nosacījumiem iestāšanos, minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kas iestājušies.
2. Apdrošinātais ir tiesīgs pieprasīt Apdrošināšanas atlīdzību šādos gadījumos:
  - 2.1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija,
  - 2.2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (ja tāds paredzēts),
  - 2.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
3. Apdrošināšanas polisei piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas International Chamber of Commerce (ICC) izdotie vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai Apdrošināšanas polisei piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar Apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.



4. Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.
5. Apdrošinātājam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
6. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie noteikumi.

**Apdrošinātāja nosaukums:** \_\_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_\_

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

### DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

\_\_\_\_\_ Parauga beigas \_\_\_\_\_

**Piezīmes\*:**

1. Pēc Pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas.
2. Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polise ir sagatavota ņemot vērā Latvijas apdrošinātāju asociācijas izstrādātos skaidrojumus "Skaidrojoša informācija un ieteikumi par galvojumu apdrošināšanu un tās izmantošanu publiskajos iepirkumos". <https://www.iub.gov.lv/lv/kreditiestazu-un-apdrosinataju-asociaciju-ieteikumi>
3. Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polise satur pamatnosacījumus, kas ir obligāti jāiekļauj apdrošinātāja izsniegtajā piedāvājuma nodrošinājuma garantijā. Apdrošinātājs ir tiesīga noformēt Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polisi atbilstoši katra apdrošinātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem, pie nosacījuma, ka netiek grozīti būtiskie piedāvājuma nodrošinājuma garantijas nosacījumi.
4. Apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi, kā arī gadījumā, ja Apdrošināšanas polisi ir parakstījis brokeris, jāpievieno dokumenti, kas apliecina Apdrošinātāja vārdā izsniegt un parakstīt Apdrošināšanas polisi un tās pielikumus.

3.pielikums. Finanšu piedāvājums (Tāme/Cenu tabula)  
(veidlapa)AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272AK**Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūves Jaunmārupē darbu finanšu piedāvājums**  
(Tāme)

Vieta, datums

Tabula 1.

| Nr.<br>p.k. | Materiālu,<br>darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena,<br>EUR | Summa,<br>EUR |
|-------------|-------------------------------|------------|----------|-----------------------|---------------|
| 1           | 2                             | 3          | 4        | 5                     | 6             |
| I           | Darbi                         |            |          |                       |               |
|             |                               |            |          |                       |               |
|             |                               |            |          |                       |               |
| II          | Materiāli                     |            |          |                       |               |
|             |                               |            |          |                       |               |
|             |                               |            |          |                       |               |
|             |                               |            |          | Kopā <sup>1)</sup> :  |               |
|             |                               |            |          | PVN*                  |               |
|             |                               |            |          | Pavisam kopā:         |               |

t.sk.darbi:

PVN \*

Kopā:

|   |
|---|
|   |
| - |
|   |

t.sk.materiāli

PVN \*

Kopā:

|   |
|---|
|   |
| - |
|   |

\*Nodokļa apgrieztā maksāšana

**Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē apkopes finanšu piedāvājums**  
(Cenu tabula)

Tabula 2.

| Nr.<br>p.k. | Pakalpojuma nosaukums                                                                         | Izmaksas,<br>(bez PVN) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.          | Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē apkopes kopējās izmaksas, EUR/1.gadā <sup>2,3)</sup>   |                        |
| 2.          | Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē apkopes kopējās izmaksas, EUR/2.gadā <sup>2,3)</sup>   |                        |
| 3.          | Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē apkopes kopējās izmaksas, EUR/3.gadā <sup>2,3,4)</sup> |                        |
| 4.          | Avāriju risku novēršanas darbu un avāriju remontu darbu veikšanas izmaksas <sup>5)</sup>      |                        |
| 4.1.        | - darba dienās no plkst. 08.00 līdz 17.00 (stundā), EUR/cilv.st.                              |                        |
| 4.2.        | - pārējā laikā (stundā), EUR/cilv.st.                                                         |                        |
| 4.3.        | - maksa par vienu izsaukumu, EUR/ par 1 izsaukumu <sup>6)</sup>                               |                        |

Piegādātāja likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Parauga beigas

## Piezīmes:

- 1) Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūves Jaunmārupē kopējās izmaksas EUR (bez PVN) (Tabula 1.) atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 2.sadaļā norādītajam darbu apjomam, jāraksta Nolikuma 1.pielikuma "Pieteikuma vēstule" a) apakšpunktā.
- 2) Nodrošināt katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē apkopes, avāriju risku novēršanas un avāriju novēršanas remonta darbus no dienas, kad Puses parakstījušas Izbūves līguma pieņemšanas – nodošanas aktu, līdz piegādāto iekārtu, materiālu un izpildīto darbu garantijas termiņa beigām.
- 3) Katlu mājas ar jaudu 6,5 MW Jaunmārupē apkopes darbu izmaksas 1.gadā, apkopes darbu izmaksas 2.gadā un apkopes darbu izmaksas 3.gadā (Tabula 2.) atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 2.sadaļā norādītajam darbu apjomam, EUR/gadā (bez PVN) jāraksta Nolikuma 1.pielikuma "Pieteikuma vēstule" e) apakšpunktā.
- 4) Aizpilda gadījumā, ja piedāvājumā iesniegtais garantijas laiks piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem pārsniedz 24 (divdesmit četri) mēnešus.
- 5) Avāriju risku novēršanas darbu un avāriju remontu darbu veikšanas izmaksas (Tabula 2.) jāraksta Nolikuma 1.pielikumā "Pieteikuma vēstule" f) apakšpunktā.
- 6) Maksa par vienu izsaukumu (Tabula 2.), veicot avāriju risku novēršanas darbus un avāriju remontu darbus, tiek aprēķināta nosakot vidējo aritmētisko cenu par izsaukumu (brauciens turp un atpakaļ) uz katlu māju ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē jāraksta Nolikuma 1.pielikumā "Pieteikuma vēstule" f) apakšpunktā.

## Piezīmes\*:

1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 8.sadaļā minētajām prasībām.
2. Cenām tiek piemērots PVN, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ievērojot Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumus Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".
4. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu variantus saskaņā ar Nolikuma 1.6.punktu, katram piedāvājumu variantam ir jāiesniedz atsevišķs finanšu piedāvājums (Tāme/Cenu tabula).

4.pielikums. Tehniskās specifikācijas  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

### 1. Esošās situācijas raksturojums un darba mērķis

Mārupes novada dome vērsās pie AS "RĪGAS SILTUMS" ar lūgumu izvērtēt iespējas sākot ar 2023.gada 1.jūniju nodrošināt siltumapgādi Jaunmārupes ciematā – izbūvēt jaunu katlu māju, pieslēgties pie esošajiem siltumtīkliem un nodrošināt patērētājus ar siltumapgādi.

Siltumslodze vasaras periodā vidēji diennaktī ir 0,2 MW (pīķa slodzes līdz 0,3 MW) un apkures periodā līdz vidējai mēneša slodzei 1,8 MW (pīķa slodzes līdz 3 MW) - kopējais patērētāju skaits – 53.

Mārupes novada dome katlu mājas izbūvei izskata divus iespējamus zemes gabalus - Īvju ielā 5 (~ 3 500 m<sup>2</sup>) un Mazcenu alejā 37 (~ 5 900 m<sup>2</sup>). Abi zemes gabali ir piemēroti katlu mājas izbūvei, tos šķērso augstspiediena gāzes vads, netālu atrodas arī elektroapgādes sadale, ūdensvads un kanalizācija. Šiem zemes gabaliem nav asfaltēta piebraucamā ceļa. Ceļa izbūves jautājumus risina Mārupes novada dome

Lai nodrošinātu Jaunmārupes ciematu ar siltumenerģiju, nepieciešams izbūvēt katlu māju (turpmāk – KM) Mārupes domes izvēlētajā zemes gabalā, uzstādot biokurināmā ūdenssildāmos katlus ar jaudu ne mazāku par 3,3 MW (no kuriem viens katls darbam vasaras periodā) un dabasgāzes ūdenssildāmo katlu ar jaudu 3 MW, kurš var aizstāt biokurināmā katlus to remontu vai neplānotas apstāšanās gadījumos. Darbu veicējam ir jānodrošina nepārtraukta siltumenerģijas padeve siltumtīklos no 2023.gada 1. jūnija (kamēr tiek izbūvēta jaunā KM), izmantojot Pasūtītāja pārvietojamo sašķidrinātās propāna gāzes konteinertipa gāzes katlu māju. Darbus paredzēts veikt pēc principa "līdz atslēgai" – iekļaujot projektēšanu, iekārtu piegādi, būvmontāžu un nodošanu ekspluatācijā.

### 2. Darbu apjoms

- 2.1. Apsekot izvēlēto KM izbūves vietu Jaunmārupē, precizēt un saskaņot darbu apjomu un projekta robežas ar Pasūtītāju.
- 2.2. Ņemot vērā iegūto apsekošanas informāciju, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju KM izbūves pamatrisinājumus (tehniskos risinājumus, galveno iekārtu un materiālu specifikācijas).
- 2.3. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk -BID) „Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē” atbilstoši „Tehniskās specifikācijas” 5. un 6. sadaļas prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvu aktu un izsniegto tehnisko noteikumu prasībām. Izstrādātajai BID jāparedz:
  - 2.3.1. siltumtīklu izbūvi no KM līdz esošajiem maģistrālajiem siltumtīkliem (~70 m);
  - 2.3.2. KM ēkas izbūvi;

- 2.3.3. cietā biokurināmā kurtuvju, ūdenssildāmo katlu, dūmgāzu kondensatora, elektrostatiskā filtra (vai maisu filtra), dūmgāzu attīrīšanas sistēmas, biokurināmā pieņemšanas un transportēšanas iekārtu un citu palīgiekārtu uzstādīšanu;
- 2.3.4. gāzes ūdenssildāmā katla un citu palīgiekārtu uzstādīšanu;
- 2.3.5. gāzes apgādes sistēmas, ieskaitot gāzes regulēšanas iekārtu, gāzes noplūdes detektoru un elektromagnētiskā noslēgvārsta uzstādīšanu;
- 2.3.6. siltumizolētu dūmeņu ar nerūsējošā tērauda stobru izbūvi atbilstoši tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām. Uz dūmeņa/-ņiem jāparedz Pasūtītāja logo;
- 2.3.7. biokurināmā noliktavas ar transportēšanas sistēmu un kurināmā pieņemšanas mezglu izbūvi, paredzot autotransporta svēršanu pirms un pēc izkraušanas;
- 2.3.8. nepieciešamo sūkņu (recirkulācijas sūkņi, tīkla sūkņi u.c.) un nepieciešamo regulēšanas mezglu un palīgiekārtu montāžu un elektrobarošanas pieslēgumu;
- 2.3.9. neatkarīga avārijas elektrobarošanas avota (dīzeļģenerators) uzstādīšanu;
- 2.3.10. ūdens ķīmiskās sagatavošanas un ūdens deaerācijas iekārtas uzstādīšanu, paredzot tvertnes sagatavotā ūdens uzkrāšanai;
- 2.3.11. ūdens paraugu ņemšanas vietu sagatavotā ūdens (pēc filtriem, pēc deaeratora, no ķīmiski attīrītā ūdens rezervuāra) kopējās cietības, pH, izšķīdušā skābekļa satura u.c. parametru kontrolei;
- 2.3.12. ūdens parauga ņemšanas vietu ar dzesētāju atgaitas siltumtīklu ūdens (kopējās cietības, pH, izšķīdušā skābekļa satura u.c.) parametru kontrolei;
- 2.3.13. dūmgāzu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu, atbilstoši piesārņojošo darbību veikšanas atļaujas un vides aizsardzības prasībām;
- 2.3.14. cauruļvadu, noslēgarmatūras, palīgiekārtu montāžu un pievienošanu ārējām komunikācijām;
- 2.3.15. nepieciešamo ārējo inženierkomunikāciju (elektroapgāde, gāzesvads, ūdensvads, kanalizācija u.c.) izbūvi un pieslēgšanu, risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 2.3.16. visu iekārtu, cauruļvadu un kabeļu marķēšanu atbilstoši AS „RĪGAS SILTUMS” siltumavotu funkcionālo sistēmu klasifikācijas un marķēšanas kārtības rokasgrāmatai (turpmāk tekstā - KKS Rokasgrāmata);
- 2.3.17. vadības un automatizācijas sadaļas un elektronisko sakaru tīklu sadaļas projektēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas standartiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un AS „RĪGAS SILTUMS” KKS Rokasgrāmatu un Automatizētās vadības sistēmas (AVS) Rokasgrāmatu (turpmāk tekstā - AVS Rokasgrāmata);
- 2.3.18. parametru nolasīšanas un raidīšanas sistēmas iekārtu montāžu un pieslēgšanu, lai nodrošinātu datu novadīšanu AS „RĪGAS SILTUMS” operatīvi tehniskās informācijas sistēmā (TDS);
- 2.3.19. visu KM katlu iekārtu un palīgiekārtu automatizāciju, lai nodrošinātu to darbību atbilstoši AS „RĪGAS SILTUMS” centrālā dispečera

- dienesta uzdotajiem parametriem, kā arī automātiskajā režīmā atkarībā no āra gaisa temperatūras. KM vadību paredzēt no lokālām vadības iekārtām (operatoru darba vietas un operatora vadības panelis HMI) un SC "Imanta" vadības pults, kas izvietota SC "Imanta" ēkā Rīgā, Kurzemes prospektā 17;
- 2.3.20. trokšņa līmeņa samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu normatīvo trokšņa līmeni;
  - 2.3.21. putekļu izdalīšanās līmeņa samazināšanas pasākumus pie biokurināmā transportēšanas, izkraušanas, pārvietošanas un šķirošanas;
  - 2.3.22. dūmeņu zibens aizsardzības un zemējuma kontūra ierīkošanu;
  - 2.3.23. asfaltētu un/vai betona laukuma izbūvi, kas ir paredzēts KM darbības nodrošināšanai (KM teritorija);
  - 2.3.24. teritorijas apgaismojuma ierīkošanu;
  - 2.3.25. teritorijas nožogojumu un vārtus;
  - 2.3.26. ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas un caurlaižu sistēmas (apmeklētāju iekļūšanai un reģistrācijai objektā) ierīkošanu;
  - 2.3.27. KM atbilstību spēkā esošajiem Eiropas standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā;
  - 2.3.28. ražošanas notekūdeņu, tai skaitā kondensāta no dūmgāzu kondensatora novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā ar temperatūru ne augstāku kā 40 0C; ražošanas notekūdeņu sastāvam jāatbilst 30.03.2022. Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2022 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā" un Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām;
  - 2.3.29. lietūs notekūdeņu novadīšanu pilsētas lietūs ūdeņu kanalizācijas sistēmā. Lietūs kanalizācijas sistēmā novadītajiem notekūdeņiem jāatbilst Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
- 2.4. BID saskaņot ar Pasūtītāju, visiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas. Saskaņošanas darbus veic Izpildītājs.
  - 2.5. Saskaņot un akceptēt BID Mārupes novada būvvaldē.
  - 2.6. Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas projektu.
  - 2.7. Nodrošināt BID autoruzraudzību.
  - 2.8. Veikt KM izbūves darbus saskaņā ar izstrādāto, AS „RĪGAS SILTUMS” saskaņotu Mārupes novada būvvaldē akceptētu BID un darbu veikšanas projektu.
  - 2.9. Veikt iekārtu visu iekārtu un materiālu piegādi, kas nepieciešami KM izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
  - 2.10. Sagatavot izpildedokumentāciju atbilstoši Pasūtītāja, būvnormatīvu, LEK-002 un Nolikuma 4.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 7.sadaļas prasībām.
  - 2.11. Sagatavot ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā un veikt Pasūtītāja personāla apmācību.
  - 2.12. Veikt iekārtu palaišanas, ieregulēšanas darbus visā slodžu diapazonā, veikt 72 stundu komplekso iekārtu darbības pārbaudi, emisiju mērījumiem

- pieaicināt akreditētu laboratoriju, nodot KM, ūdenssildāmos katlus (turpmāk - ŪSK) ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām.
- 2.13. Labiekārtot teritoriju tādā apjomā, lai tiktu atjaunoti būvniecības laikā bojātie ceļi, laukumi, zālājs un būvju elementi.
- 2.14. Nodot objektu ekspluatācijā atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma, līguma un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.
- 2.15. Pēc KM izbūves un nodošanas ekspluatācijā veikt KM iekārtu apkopes darbus saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 11.sadaļas prasībām.
- 2.16. Sniegt kvalificētas konsultācijas par KM iekārtu ekspluatāciju saskaņā ar ražotājfirmu tehniskajiem noteikumiem.
- 2.17. Veicamo darbu apjoms – “līdz atslēgai”.

### 3. Prasības darbu izpildei

- 3.1. Darbus veikt saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK 002 prasībām, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” un LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” prasībām, Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.04.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, kā arī citiem reglamentējošiem aktiem, LBN, Latvijas standartiem (LVS), EN, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem un līguma nosacījumiem.
- 3.2. Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.
- 3.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieeju pie tam rīcībā esošās tehniskās informācijas un dokumentācijas.
- 3.4. Pirms darbu uzsākšanas objektā saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi būvobjektā.
- 3.5. Saņemt no Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi darbu uzsākšanas atļauju.
- 3.6. Līdz darbu Nodošanas – Pieņemšanas akta parakstīšanai visu riskus par darbu izpildes vietas saglabāšanu un tur strādājošā personāla drošību uzņemas Izpildītājs.
- 3.7. Nodrošināt darbu izpildes vietas norobežošanu, lai nebūtu iespējama nepiederošu personu iekļūšana būvlaukumā.
- 3.8. Darbu vietu iekārtot un norobežot atbilstoši Izpildītāja izstrādātajam darba aizsardzības plānam.
- 3.9. Nodrošināt nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanu (ar Pasūtītāja konteinertipa KM) no 01.06.2023. No 01.10.2023. nodrošināt siltumenerģijas ražošanu ar uzstādīto gāzes katlu (3 MW).

- 3.10. Darbu izpildes laikā objektā nodrošināt darbu izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, sakopt un savest kārtībā darbu izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. neregenerētus būvniecības atkritumus) nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām ir saņēmis atbilstošu atkritumu pārvaldāšanas, apsaimniekošanas atļauju. Sakārtoto darbu izpildes vietu Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai.
- 3.11. Darbu vadītājam un BID autoruzraugam piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, iepriekš saskaņojot sanāksmes veidu, vietu un laiku.

## 4. Prasības tehniskajiem risinājumiem

### 4.1. Prasības biokurināmā sadedzināšanas iekārtām (kurtuvēm)

- 4.1.1. Sadedzināšanas iekārtām (kurtuvēm) jānodrošina ilgstošs stabils darbs slodžu diapazonā no minimālās līdz maksimālajai jaudai ar koksnes šķeldu ar mitruma saturu diapazonā no 35% līdz 55% un pelnu saturu līdz 3%.
- 4.1.2. Jāuzstāda divas sadedzināšanas iekārtas, no kurām vienai no tām ir jāspēj darboties vasaras periodā, siltumslodžu diapazonā no 0,06 MW līdz 0,3 MW.
- 4.1.3. Kurtuvei ir jābūt aprīkotai ar dūmgāzu recirkulācijas sistēmu un/vai ar siltumnesēju dzesējošām sienām.
- 4.1.4. Ja kurināmā sadedzināšanai tiek piedāvāta kurtuve ar režģa ārdiem, pielietojot pakāpienveida kustīgo ārdi sistēmu vai līdzīgu konstrukciju, tad paredzēt:
  - 4.1.4.1. ārdi režģa aprīkošanu ar gaisa un/vai ūdens dzesēšanas sistēmu;
  - 4.1.4.2. ārdi izgatavošanu no materiāla kas paredzēts ilgstošai darbībai ar paaugstinātu termisko slodzi. Hroma īpatsvars čuguna ārdi sastāvā  $\geq 25\%$ .
- 4.1.5. Kurtuvei ir jābūt aprīkotai ar siltumizolētām apkalpošanas lūkām, kā arī ar dzesējamām degšanas procesa vizuālās novērošanas lūkām, ar pastāvīgu videonovērošanas sistēmu degšanas aktīvajā zonā.
- 4.1.6. Kurtuvju aprakstā norādīt, pēc cik stundu ilga darba (vai cik bieži) strādājot ar nominālo siltuma slodzi, izmantojot kurināmo ar Konkursa nolikuma 4.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 4.17. punktā norādītajiem tehniskajiem rādītājiem, ir jāveic kurtuvju apturēšana un tīrīšana.
- 4.1.7. Degšanas procesa kontrolei jābūt pilnīgi automātiskai un regulējamai, izejot no sadedzināmā kurināmā, degšanas gaisa bilances, degšanas temperatūras, atlikušā skābekļa, CO un NOx satura daudzuma. Kurtuves degšanas zonās paredzēt uzstādīt degšanas procesa temperatūras kontroli.



#### 4.2. Prasības biokurināmā katliem

- 4.2.1. Uztādīt divus biokurināmā katlus ar kopējo uzstādīto jaudu ne mazāku kā 3,3 MW, ņemot vērā 4.1.2. punktā minētās prasības.
- 4.2.2. Vasaras periodā slodzēm paredzēto biokurināmā katlu aprīkot ar siltumakumulācijas tvertni. Siltumakumulācijas tvertnes tilpumu un tehnisko risinājumu izstrādāt un iekļaut BID.
- 4.2.3. Izvēlēties tērauda ūdens cauruļu vai liesmas (svelmju) cauruļu vairāku gājienu katlus, kas konstruktīvi salāgoti vai apvienoti ar pielietojamās kurtuves tipu. Katliem ir jābūt izolētiem un aprīkoti ar kontroles un revīzijas lūkām un attiecīgām apkalpes platformām.
- 4.2.4. Ūdenssildāmajiem katliem jānodrošina siltumnesēja darba temperatūru ne mazāku par 100 °C un spiedienu ne mazāku par 6 bar.
- 4.2.5. Siltumavota izejā jānodrošina siltumtīklu ūdens temperatūra saskaņā ar siltumtīklu temperatūras grafiku (95/70°C).
- 4.2.6. Biokurināmā katliem jāparedz automatizēta katla sildvirsmu attīrīšana no sodrējiem un pelniem un pelnu automatizēta izvadīšana.
- 4.2.7. Katliem jānodrošina automātiska katla jaudas regulēšana robežās no 20% līdz 100%.
- 4.2.8. Kurināmā izmantošanas lietderības koeficients katliem nedrīkst būt zemāks par 86% (bez dūmgāzu kondensatora).

#### 4.3. Prasības gāzes katlam

- 4.3.1. Gāzes katla nominālā uzstādītā siltuma jauda ne mazāka par 3 MW.
- 4.3.2. Gāzes katlam jānodrošina stabila darbība slodžu diapazonā no 20 līdz 100%;
- 4.3.3. Gāzes katlam jāspēj darboties ieslēgšanās/izslēgšanās režīmā.
- 4.3.4. Gāzes katlam jānodrošina darbības uzsākšana arī bez caurplūdes ( $V=0$ ), lai nodrošinātu katlā esošā ūdens uzsildīšanu (ar aizvērtu turpgaitas noslēgarmatūru).
- 4.3.5. Gāzes katla darbība pilnīgi automatizēta.
- 4.3.6. Kurināmā izmantošanas lietderības koeficients katlam nedrīkst būt zemāks par 90%.
- 4.3.7. Gāzes katlam jānodrošina automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās tehnoloģiskā procesa laikā, darbojoties virknē un/vai paralēli ar biokurināmā KM. Gāzes katlam jānodrošina biokurināmā KM trūkstošo slodžu kompensēšanu pieaugot siltumtīklu slodzei vai biokurināmā KM apstāšanās gadījumos.
- 4.3.8. Gāzes katla siltumtehnisko shēmu savienot ar vasaras perioda slodžu (0,3 MW) biokurināmā katla uzstādīto siltumakumulācijas tvertni.

#### 4.4. Prasības dūmgāzu kondensatoram

- 4.4.1. Dūmgāzu kondensatoru un tā palīgiekārtas paredzēt izgatavot no materiāliem, kas tām strādājot kondensācijas režīmā nodrošina ekspluatācijas laiku ne mazāku kā 20 gadi bez kapitālā remonta, izņemot dilstošās daļas.

- 4.4.2. Paredzēt pilnībā automatizētu dūmgāzu kondensatora darbību atbilstoši uzdotajam režīmam, izņemot siltummaiņu sildvirsmu attīrīšanu no piesārņojumiem.
- 4.4.3. Paredzēt dūmgāzu un tīkla ūdens apvadlīnijas, lai nodrošinātu biokurināmā katla darbību ar pilnībā atslēgtu dūmgāzu kondensatoru. Dūmgāzu kondensatoru uzstāda tikai biokurināmā katlam ar lielāko jaudu (3 MW).
- 4.5. **Prasības biokurināmā padeves sistēmai**
- 4.5.1. Biokurināmā pārvietošanai paredzēt slēgta tipa kurināmā konveijerus, kuriem jābūt nodrošinātiem pret kurināmā izbiršanu, kā arī aizsargātiem no atmosfēras nokrišņiem.
- 4.5.2. Biokurināmā transportēšanas mezglā jāparedz sistēmas, kas nodrošina liela izmēra gabalu atdalīšanu (vibroreste - koksnes, akmeņu, betona u.tml. atdalīšanai).
- 4.5.3. Biokurināmā padevei un transportēšanai izmantot tikai hidrauliskos bīdītājus, ķēžu skrāpju konveijerus un/vai lentas transportierus. Skrūves tipa konveijerus izmantot tikai pēc liela izmēra (koksnes, akmeņu, betona u.tml.) gabalu atdalīšanas.
- 4.5.4. Visas paaugstinātas bīstamības iekārtu daļas (rotējošas, kustīgas) jāapgādā ar avārijas apstādināšanas ķēdēm.
- 4.6. **Prasības dūmgāzu attīrīšanas ietaisēm, dūmvadiem un dūmenim/-ņiem**
- 4.6.1. Katliem jāparedz dūmgāzu attīrīšanas ietaises, kas nodrošinās putekļu un cieto daļiņu izmešu daudzuma un gaisa kvalitātes rādītājus attiecīgajā rajonā atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 4.18.punktā (Vides aizsardzības prasības) uzrādītajiem rādītājiem.
- 4.6.2. Cieto daļiņu attīrīšanai pielietot divlauku elektrostātisko filtru (vai maisu filtru) kombinācijā ar multicikloniem, vai arī jebkuru citu efektīvu metodi ar ekvivalentu efektivitāti. Ar elektrostātisko filtru aprīko tikai lielākās jaudas biokurināmā katlu (3 MW).
- 4.6.3. Gāzejas paredzēt no nerūsējošā AISI 316 vai cita atbilstoši korozijnoturīga materiāla, ar uzstādītu siltumizolāciju un ārējo pārklājumu ar cinkotā skārda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija loksniem. Dūmeņu ārējo apvalku paredzēt no krāsota oglekļa tērauda S355 vai ekvivalenta materiāla. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Pieļaujams izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras.
- 4.6.4. Metāla dūmvadus projektē, ievērojot LVS EN 1856-1 „Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 1. daļa: Būvelementi dūmeņu sistēmām” un LVS EN 1856-2 „Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 2. daļa: Metāla oderējumi un dūmvada kanāla pievienotājcaurules” vai ekvivalentu prasības.
- 4.6.5. Projektējot dūmeņu augstumu, ir jāņem vērā Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 6.nodaļas "Prasības par

nepieciešamo dūmeņa augstumu visām sadedzināšanas iekārtām" un 9.pielikuma prasības.

4.6.6. Dūmejās paredzēt dūmgāzu analīžu veikšanas vietas.

**4.7. Prasības biokurināmā pelnu un izdedžu izvadīšanas sistēmai**

- 4.7.1. Jāparedz automatizēta ūdenssildāmo katlu sildvirsmu attīrīšana no pelniem un automatizēta pelnu izvadīšana no kurtuves un dūmgāzu attīrīšanas ietaisēm un uzkrāšanu speciālos slēgtos pelnu konteineros (ekvivalenti SC "Imanta" biokurināmā KM konteineriem). Konteineriem jābūt aprīkotiem ar pelnu izlīdzināšanas un pelnu līmeņa kontroles iekārtām un izmantojamiem gan sauso, gan mitro pelnu uzkrāšanai. Paredzēt divus rezerves konteinerus.
- 4.7.2. Pelnu izvadīšanas sistēma atbilstoša kurtuvju un dūmgāzu attīrīšanas iekārtu specifikai.
- 4.7.3. Pelnu izvadīšanas sistēmai jānodrošina pret pelnu ar paaugstinātu temperatūru (virs + 45°C) nonākšanu pelnu konteinerā.
- 4.7.4. Pelnu izvadīšanas sistēma hermētiska un nodrošināta pret putekļu nonākšanu apkārējā vidē.
- 4.7.5. Viena pelnu konteintera tilpumu paredzēt atbilstoši abiem katliem darbojoties ar nominālo slodzi 3 diennaktis.
- 4.7.6. Izgatavot 2 rezerves pelnu konteinerus (apmaiņas fondam).

**4.8. Prasības katlu ēkai**

- 4.8.1. Katlu ēkas projektu izstrādāt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām. Katlu mājas telpu aprīkot ar apkures sistēmu. Gadījumā, ja degšanas gaisa ņemšana paredzēta no KM iekšienes, paredzēt pieplūdes ventilāciju ar gaisa uzsildīšanu.
- 4.8.2. Ēkas materiālus un konstrukciju elementus izvēlēties tāds, kas nodrošina ilgstošu objekta ekspluatāciju ne mazāk kā 20 gadus un prasa minimālu kopšanu.
- 4.8.3. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot fasāžu krāsu risinājumu.
- 4.8.4. Katlu ēkā paredzēt sekojošas palīgtelpas:
- 4.8.4.1. dušas telpa un labierīcības;
  - 4.8.4.2. ģērbtuve;
  - 4.8.4.3. dublējošās vadības pults telpa;
  - 4.8.4.4. serveru telpa, kas aprīkota ar klimata kontroles un dzesēšanas iekārtu;
  - 4.8.4.5. AVS vadības skapju un iekārtu telpa, kas aprīkota ar klimata kontroles un dzesēšanas iekārtu. AVS telpā vadības skapjus izvietot atbilstoši kurināmā veidam;
  - 4.8.4.6. frekvenču pārveidotāju telpa ar neatkarīgu no visas KM klimata kontroles un dzesēšanas iekārtu;
  - 4.8.4.7. telpas elektroenerģijas sadalnēm un transformatoriem;
  - 4.8.4.8. telpa biokurināmā paraugu uzglabāšanai (ne mazāka kā 20 m<sup>2</sup>);
  - 4.8.4.9. individuālo siltummezglu KM telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai;
  - 4.8.4.10. citas telpas, ja tās ir nepieciešamas, saskaņā ar tehnoloģiskajiem procesiem;

- 4.8.4.11. ir iespējama telpu apvienošana, ja to neaizliedz iekārtu specifiskācijas un būvnormatīvi.
- 4.8.5. Katlu telpās paredzēt grīdu pārklājumu ar mehāniski izturīgu, viegli kopjamu pārklājumu.
- 4.8.6. Katlu telpās paredzēt ūdens drenāžas sistēmu ūdens savākšanai, kas var nonākt uz grīdas darbojoties ugunsdzēsšanas sistēmām, cauruļvadu vai citu siltumapgādes sistēmu elementu bojājuma gadījumā, apkopjot telpas. Paredzēt ūdens ņemšanas vietas telpu kopšanai.
- 4.8.7. Katlu telpās paredzēt pacelamus sekciju vārtus, kuru izmēram jābūt pietiekošam remontu darbu veikšanai, nepieciešamo materiālu un iekārtu ievēšanai.

#### 4.9. Prasības biokurināmā noliktavai

##### 4.9.1. Biokurināmā noliktavas sastāvā paredzēt:

- 4.9.1.1. slēgtu kurināmā izkraušanas mezglu, kas paredzēts šķeldas izkraušanai iedziļinātā bunkurā (bedrē) uz iedziļinātas „kustīgās” grīdas vai uz speciālā izkraušanas konveijera. Lielu priekšmetu (koksnes, akmeņu, betona u.tml.) saņemšanas gadījumā paredzēt biokurināmā pieņemšanu aprīkošanu ar drupinātāju vai šķīrotāju (vibroresti);
- 4.9.1.2. slēgtu kurināmā uzglabāšanas noliktavu ar tērauda vai monolīta dzelzsbetona sienām;
- 4.9.1.3. kurināmā šķirošanas un transportēšanas mezglus ar kurināmā padevi no uzglabāšanas noliktavas ar transportēšanas sistēmām līdz katliem;
- 4.9.1.4. atklātu laukumu ar dzelzsbetona segumu autotransporta manevrēšanai pirms izkraušanas;
- 4.9.1.5. patstāvīgu kurināmā daudzumu monitoringu noliktavā.
- 4.9.2. Uzstādīt estakādi, kurināmā kvalitātes kontrolei un mitruma satura mērījumiem ar portatīvām iekārtām no neizkrautas autotransporta piekabes.
- 4.9.3. Kurināmā pieņemšanas/padeves sistēma pilnībā automatizēta, darbojas “bez personāla” režīmā.
- 4.9.4. Biokurināmā noliktavas konstrukcijai un konfigurācijai jābūt tādai, lai noliktavā (slēgtajā daļā) varētu uzglabāt kurināmā rezervi ne mazāk kā (72 stundu) patēriņam pie maksimālā katlu patēriņa.
- 4.9.5. Paredzēt automašīnu svēršanu pirms un pēc izkraušanas, kas ir nepieciešams kurināmā uzskaitē, paredzēt svaru rādījumu pieslēgumu informācijas sistēmām un svēršanu bez apkalpojošā personāla uzraudzības. Automašīnu svāri jāizvēlas ievērojot automašīnu pilno masu ne mazāku kā 50 tonnas.
- 4.9.6. Paredzēt noliktavas apgaismojumu, lai kurināmā pieņemšana varētu notikt nepārtraukti visu diennakti.
- 4.9.7. Aprēķinot ēku un laukumu izmērus, ņemt vērā, ka paredzēts izmantot šķeldas vedēju ar garumu ne mazāku 17 m, ar tilpumu līdz 100 ber m<sup>3</sup> un izkraušanu ar “kustīgo grīdu” caur aizmuguri.
- 4.9.8. Jāparedz iespēja kurināmā paraugu ņemšanai.

- 4.9.9. Pretendents var piedāvāt alternatīvu kurināmā noliktavas konstrukciju, ja tā nodrošina augstāku kurināmā sagatavošanas automatizācijas pakāpi, nesamazinot siltumavota ekspluatācijas drošību.

**4.10. Prasības palīgiekārtām:**

**4.10.1. Sūkņu iekārtām:**

- 4.10.1.1. paredzēt siltumtīklu cirkulācijas sūkņus (precīzu sūkņu jaudu noteikt BiD izstrādes laikā):

- apkures periodam 3 cirkulācijas sūkņus, katrs ar ražību ne mazāku par 100 m<sup>3</sup>/h;
- vasaras periodam 2 cirkulācijas sūkņus, katrs ar ražību ne lielāku par 40 m<sup>3</sup>/h.

4.10.1.2. siltumtīklu piebarošanas sūkņiem:

- ilglaicīgas piebarošanas režīmam (ar ķīmiski apstrādātu deaerētu ūdeni) ar ražību no 0 līdz 3 m<sup>3</sup>/h. Paredzēt darba un rezerves sūkni;
- īslaicīgas (avārijas) piebarošanas režīmam (ar ķīmiski apstrādātu deaerētu ūdeni no tvertnes) ar ražību ne mazāku par 6 m<sup>3</sup>/h.

- 4.10.1.3. visiem cirkulācija sūkņu, ventilatoru, dūmsūkņu elektrodzinējiem jābūt aprīkoti ar elektrodzinējiem, kuru energoefektivitātes klase ir IE 5. Sūkņu parametrus precizēt projektēšanas gaitā un saskaņot ar Pasūtītāju;

- 4.10.1.4. paredzēt automātisku siltumtīklu drenāžu ūdens termiskās izplešanās kompensēšanai, ja izplešanās apjoms pārsniedz piebarošanas apjomu;

- 4.10.1.5. ūdens ķīmiskās apstrādes un deaerācijas iekārtām jānodrošina ražība 2 m<sup>3</sup>/h ar sekojošām ūdens kvalitātes prasībām:

- kopējā cietība ne vairāk kā 0,02 mg-ekv/l;
- pH vērtība 8,5 – 9,5;
- izšķīdušā skābekļa saturs ne vairāk kā 0,05 mg/l;
- brīvās ogļskābes saturs 0 mg/l;
- dzelzs savienojumu saturs ne vairāk kā 0,5 mg/l;
- suspendēto vielu saturs ne vairāk kā 5 mg/l;
- naftas produktu saturs ne vairāk kā 1 mg/l;
- hlorkaļķu saturs ne vairāk kā 50 mg/l.

- 4.10.1.6. piebarošanas sistēmai paredzēt ķīmiski attīrīta ūdens rezervuāru. Piebarošanas ūdens rezervuāra tilpumu aprēķināt projektēšanas gaitā, vadoties no piebarošanas sistēmas ražības;

- 4.10.1.7. ūdens sagatavošanas cauruļvadiem jābūt no nerūsējoša materiāla. Piebarošanas cauruļvadu sistēmai izvērtēt iespēju uzstādīt daudzslāņu cauruļvadus;

- 4.10.1.8. paredzēt ūdens paraugu ņemšanas vietu sagatavotā ūdens (pēc filtriem, pēc deaeratora, no ūdens rezervuāra) un atgaitas siltumtīklu ūdens ar dzesētāju parametru

(kopējā cietība, pH, izšķīdušā skābekļa saturs u.c.) kontrolei.

#### 4.11. Prasības metināšanas darbiem

- 4.11.1. Metināšanas darbus jāveic atbilstoši metināšanas procesa specifikācijai (WPS) un saskaņā ar Latvijas Standartiem (LVS), un citiem reglamentējošiem dokumentiem.
- 4.11.2. Metināšanas tehnoloģiju neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi līdz brīdim, kad pārkāpumi tiek novērsti.
- 4.11.3. Pirms metināšanas darbu uzsākšanas Pasūtītājam uzrādīt:
  - 4.11.3.1. izpildītāja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikātu\* kopijas, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9606-1 uz metināšanas veidu. Parauga pārbaude ietver vizuālo un rentgena (RT) pārbaudi.
- Piezīme:** \*Metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikātam jābūt izsniegtam uz Pretendentu, kā sertifikāta turētāja firmu, ja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikāts nav izsniegts uz Pretendenta vārdu, tad ir jāpievieno attiecīga satura vienošanos starp Pretendentu un sertifikāta turētāja firmu.
- 4.11.4. Metināšanas procesa specifikāciju (WPS) apliecinošu dokumentu, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15609-1, ar ražotāja (Izpildītāja) WPQR numuru, kas atbilst pasūtītāja prasībām (LVS EN ISO 15614-1 vai ekvivalentam standartam).

#### 4.12. Prasības elektroiekārtām

- 4.12.1. Elektrobarošana jānodrošina pa diviem 10,5 kV kabeliem no vidējā sprieguma (10,5 kV) sadales iekārtas. Barojošos kabelus pieslēdz tieši pie 10,5 kV slēgiekārtām. 10,5 kV kabelus jāizvēlas ar tādu aprēķinu, ka viens kabelis spēj nobarot visus KM patērētājus.
- 4.12.2. Paredzēt 10,5 kV slēgiekārtas uzstādīšanu komplektā ar zemējuma nažiem, strāvmaiņiem un spriegummaiņiem.
- 4.12.3. Paredzēt 10,5 kV slēgiekārtas relejaizsardzības iestatījumu aprēķinu un relejaizsardzības uzstādīšanu.
- 4.12.4. Paredzēt katrā 10,5 kV ievadā uzstādīt elektroenerģijas skaitītājus ar iespēju tos pieslēgt tehnoloģisko datu sistēmai (TDS).
- 4.12.5. Paredzēt tehnoloģisko sūkņu, dūmsūcēju, ventilatoru un citu iekārtu, kas darbojas ar mainīgu slodzi, elektrodzinēju aprīkošanu ar frekvenču regulatoriem. Elektrodzinējus, kas darbojas ar pastāvīgu slodzi, aprīkot ar mīkstās palaišanās iekārtām.
- 4.12.6. Biokurināmā KM nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai paredzēt divkopņu slēguma shēmu ar diviem 0,4 kV ievadslēdzēm, sekcijas slēdzi un ARI 0,4 kV pusē.
- 4.12.7. Šķeldas KM transformatoru jaudu aprēķināt atbilstoši elektrodzinēju un aparātu jaudai, paredzot pilnu transformatoru savstarpējo rezervēšanos.
- 4.12.8. Apgaismojuma sadalēs ierīkot elektroenerģijas uzskaiti, kurus jāpieslēdz TDS sistēmai, uzstādīt Schneider tīkla analizatoru „METSEPM 8240” (vai ekvivalentu).

- 4.12.9. Paredzēt īsslēgumu strāvas aizsardzību un jaudas slēdžu pārslodzes aizsardzību.
- 4.12.10. Paredzēt 0,4 kV ievadslēžiem zemesslēguma aizsardzību.
- 4.12.11. Visiem 0,4 kV automātslēdžiem ar nominālo strāvu 160 A un lielāku jābūt aprīkoti ar mikroprocesoru.
- 4.12.12. Paredzēt 10,5 kV slēgiekārtā elektriskā loka aizsardzību.
- 4.12.13. Paredzēt automātisko rezerves ieslēgšanu 0,4 kV slēgiekārtās.
- 4.12.14. Paredzēt uzstādīt katrā ievadā reaktīvās jaudas kompensēšanas baterijas.
- 4.12.15. Biokurināmā KM pirmajā stāvā paredzēt 10/0,4 kV sausa izpildījuma transformatorus, 10,5 kV slēgiekārtas un 0,4 kV slēgiekārtas.
- 4.12.16. Paredzēt 10/0,4 kV transformatoriem temperatūras aizsardzības uzstādīšanu.
- 4.12.17. Paredzēt gaisa apmaiņu 10/0,4 kV transformatoru izvietošanas telpā.
- 4.12.18. Automātslēdžiem ar nominālo strāvu virs 160 A un lielākiem, jāparedz izņemšanu (izvilksanu) no slēgiekārtas, neveicot kabeļu atslēgšanu.
- 4.12.19. Visiem tīklu sūkņiem uzstādīt verificētus elektroenerģijas skaitītājus ar iespēju tos pieslēgt tehnoloģisko datu sistēmai (TDS). Ja tīklu sūkņiem būs atsevišķa el. sadale, tad pietiek ar vienu elektroenerģijas uzskaites skaitītāju.
- 4.12.20. Izvēlēties attiecīgā šķēsgriezuma kabeļu līnijas. Kabeļus montēt uz karsti cinkotām kabeļu trepēm (piemēram MEKA KS-80 ar cinka pārklājuma biezumu  $\leq 55 \mu\text{m}$ ).
- 4.12.21. Visus frekvenču pārveidotājus un nepārtrauktas barošanas iekārtas (UPS) uzstādīt slēgtā, ar kondicionieru aprīkotā telpā, kuri nodrošina gaisa temperatūru ne augstāku par 25 °C. Frekvenču regulatoru telpā nodrošināt atsevišķu vēdināšanas sistēmu.
- 4.12.22. Katlu mājā uzstādīt vismaz 6 rozešu sadales. Rozešu sadalēs iebūvēt 3 fāzu un 1 fāzu rozetes.
- 4.12.23. Apgaismojumu paredzēt atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un 2009.gada 28.aprīļa MK noteikumiem Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās".
- 4.12.24. KM telpas apgaismojumam izvēlēties LED gaismas ķermeņus.
- 4.12.25. Evakuācijas gaismas ķermeņus izvēlēties LED izpildījumā.
- 4.12.26. Dežūras apgaismojumu pieslēgt pie atsevišķas UPS iekārtas.
- 4.12.27. KM ierīkot iekārtu zemējuma kontūru atbilstoši LEK-048, LEK-078 un LVS EN 62305-3+AC vai ekvivalenta valsts standartam.
- 4.12.28. Ierīkot ēkas un dūmeņa/-u zibensaizsardzību atbilstoši LEK-048, LEK-078 un LVS EN 62305-3+AC vai ekvivalentam valsts standartam.
- 4.12.29. Sadalņu konstrukcijām jāatbilst LBN.
- 4.12.30. KM pievadceļā, svaru laukumu apgaismojumam paredzēt LED gaismas ķermeņus, Šķeldas izkraušanas vietas apgaismojums nedrīkst būt mazāks 50 Lx. Ārā izvietotiem LED gaismekļiem jābūt IP66 aizsardzības klases izpildījumā.
- 4.12.31. Šķeldas padeves iekārtu ieregulēšanai un remonta darbu veikšanai paredzēt elektrodzinēju palaišanu rokas režīmā.

- 4.12.32. Automātiskās vadības sistēmu, serveru, datoru, sakaru, avārijas dīzeļģeneratora palaišanas shēmas, avārijas apgaismojuma, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas elektrobarošanai paredzēt nepārtrauktas 2 paralēlās darbības barošanas iekārtu (UPS) uzstādīšanu, kas nodrošinātu iepriekšminēto iekārtu darbību ne mazāk kā 40 min.
- 4.12.33. Paredzēt avārijas dīzeļģeneratoru ar tā funkcionēšanai nepieciešamo aprīkojumu. Avārijas ģeneratoram jānodrošina visas biokurināmā KM, t.sk. transportieru sistēmas un tīklu cirkulācijas sūkņu funkcionēšana, veicot katlu drošu apturēšanu, nepieļaujot katlu un palīgiekārtu pārkaršanu un ūdens uzvārīšanos, nodrošinot iekārtu pakāpenisku atdzesēšanu.
- 4.12.34. Paredzēt avārijas dīzeļģeneratora ieslēgšanu automātiskā režīmā, ievadu 0.4kV sprieguma pazušanas gadījumā.
- 4.12.35. KM elektroapgādi veikt saskaņā ar Būvniecības likumu un MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”.
- 4.13. Prasības automatizētās vadības sistēmai (AVS) un datu nolasīšanai**
- 4.13.1. Vadības un automatizācijas sadaļas un elektronisko sakaru tīklu sadaļas projektēšanu veikt saskaņā ar Būvniecības likumu, LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, Latvijas būvnormatīviem (LBN), LEK normatīviem, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem un AS „RĪGAS SILTUMS” KKS Rokasgrāmatu un AVS Rokasgrāmatu.
- 4.13.2. Jaunās katlu (un kurtuvju) iekārtas automatizācijas un mērierīces ar kontroles un vadības pultī jāparedz komplektā ar pamatiekārtu. Ja automatizācija, mērierīces ar kontroles un vadības pultī nav komplektā ar pamatiekārtu, piedāvātajai ekvivalentajai sistēmai jānodrošina visas KM uzstādīto iekārtu droša ekspluatācija. AVS apakšsistēmu jāaprīko ar mikroprocesoru tehnikas līdzekļiem. Sistēmai jānodrošina visas KM (biokurināmā un gāzes KM) darbība automātiskā režīmā bez pastāvīga apkalpojošā personāla.
- 4.13.3. Automatizētas vadības sistēmas bāzes SCADA programmnodrošinājuma (SIMATIC WinCC 7.5 vai ekvivalenta) izvēli saskaņot ar Pasūtītāju.
- 4.13.4. Visām mēriekārtām ir jābūt ar analogo izejas signālu 4-20 mA.
- 4.13.5. AVS jānodrošina:
- 4.13.5.1. katlu, kurtuvju un visu palīgiekārtu darbu automātiskā režīmā;
  - 4.13.5.2. informācijas par pašreizējās iekārtu darbību grafisku attēlošanu mnemoshēmas veidā uz displeju ekrāniem;
  - 4.13.5.3. avārijas un brīdinājuma signalizāciju atainošana uz displeju ekrāniem un skaņas veidā;
  - 4.13.5.4. KM lokālo vadību (HMI operatora vadības panelis);
  - 4.13.5.5. KM uz SC “Imanta” datu pārraides kanāla ierīkošanu nodrošinās Pasūtītājs;
  - 4.13.5.6. datu nolasīšana no patērētās elektroenerģijas skaitītājiem, saražotās siltumenerģijas skaitītājiem;



- 4.13.5.7. tehnoloģisko parametru nosūtīšanu reālā laikā esošā AS „RĪGAS SILTUMS” informatīvā tīklā (OTIS), izmantojot datu pārraides protokolu, kuru saskaņot ar Pasūtītāju.
- 4.13.6. KM vadībai un tehnoloģisko parametru attēlošanai jāparedz SCADA sistēmu ar struktūru “serveris-klients”. SCADA sistēmas sastāvā jābūt vismaz 2 serveriem (strādājošiem “redundant” režīmā) un vismaz 2 operatoru darba stacijām. Serveru un operatoru darba staciju specifikācijas jāaskaņo ar Pasūtītāju. Paredzēt serveru un operatoru darba staciju virtualizāciju. Operatoru stacijām jāfunkcionē neatkarīgi vienai no otras un jābūt savstarpēji aizvietojamām un līdzvērtīgām pēc apstrādājamās informācijas apjoma un tehnoloģiskās vadības iespējām. Informācijas apmaiņa starp operatoru stacijām notiek ar sistēmas datu kopnes palīdzību. AVS konfigurācijai jānodrošina operatoru darba vietas KM vadības pults telpā.
- 4.13.7. Vadības pultī uz displeja ekrāniem paredzēt procesa datu attēlošanu mnemoshēmas veidā, tai skaitā:
  - 4.13.7.1. pamat- un palīgiekārtu tehnoloģiskie procesi;
  - 4.13.7.2. tehnoloģiskās un AVS avārijas situācijas (parametru un vadības ierīču avārijas stāvoklis jāattēlo uz displejiem ar mirgojošu sarkanu gaismas signālu un jāreģistrē ar avārijas situāciju printeri);
  - 4.13.7.3. kontroles un vadības elementu stāvoklis.
- 4.13.8. Paralēli sistēmas serveros tiek veidots darba žurnāls, arhīvs, dažādi statistiskie aprēķini un avārijas paziņojumi.
- 4.13.9. Tehnoloģisko parametru AVS sastāvā jābūt datu uzglabāšanas ierīcēm, kuras spēj nodrošināt operatīvās informācijas saglabāšanu uz laiku ne mazāku par 6 mēnešiem, kā arī veikt citas informācijas datu saglabāšanas funkcijas.
- 4.13.10. Jāparedz tehnoloģisko parametru nosūtīšana uz AS “RĪGAS SILTUMS” kontroles un vadības informatīvo sistēmu (OTIS).
- 4.13.11. Paredzēt sekojošu parametru nolasīšanu, aprēķināšanu un ievietošanu AS “RĪGAS SILTUMS” kontroles un vadības informatīvo sistēmā (OTIS):
  - 4.13.11.1. turpgaitas temperatūra siltumtīklu izvadā;
  - 4.13.11.2. atgaitas temperatūra siltumtīklu izvadā;
  - 4.13.11.3. turpgaitas un atgaitas temperatūru starpība siltumtīklu izvadā;
  - 4.13.11.4. turpgaitas siltumtīklu ūdens spiediens siltumtīklu izvadā;
  - 4.13.11.5. atgaitas siltumtīklu ūdens spiediens siltumtīklu izvadā;
  - 4.13.11.6. kopējā katlu ar dūmgāzu kondensatoru siltumslodze;
  - 4.13.11.7. summārā saražotā siltumenerģija;
  - 4.13.11.8. siltumnesēja caurplūde siltumtīklu izvadā;
  - 4.13.11.9. siltumnesēja summārā caurplūde siltumtīklu izvadā;
  - 4.13.11.10. katla turpgaitas temperatūra (katram katlam);
  - 4.13.11.11. katla atgaitas temperatūra (katram katlam);
  - 4.13.11.12. katla ūdens temperatūru starpība (katram katlam);

- 4.13.11.13. katla siltumnesēja caurplūde (katram katlam);
- 4.13.11.14. katla siltumnesēja summārā caurplūde (katram katlam);
- 4.13.11.15. katla siltumslodze (katram katlam);
- 4.13.11.16. dūmgāzu temperatūra aiz katla;
- 4.13.11.17. dūmgāzu temperatūra pēc dūmgāzu kondensatora;
- 4.13.11.18. dūmgāzu spiediens kondensatorā (vismaz 2 punktos);
- 4.13.11.19. siltumakumulatora temperatūra vismaz 3 punktos, spiediens vismaz 2 punktos;
- 4.13.11.20. telpu gaisa temperatūra;
- 4.13.11.21. nostrādātais laiks katram katlam;
- 4.13.11.22. elektroenerģijas skaitītāju rādījumi;
- 4.13.11.23. gāzes skaitītāju rādījumi;
- 4.13.11.24. visi avārijas signāli;
- 4.13.11.25. autotransporta svaru mērījumu reģistrācija;
- 4.13.11.26. citus rādītājus, kas tiks noteikti projektēšanas gaitā.
- 4.13.12. Jāparedz atsevišķa serveru telpa ar nepieciešamo klimatiskā režīma nodrošinājumu un aizsardzību no piesārņojumiem (pelni, putekļi utt.) un nesankcionētas piekļuves.
- 4.13.13. AVS aparatūrai un programmnodrošinājumam ir jānodrošina automātiska visu procesu sinhronizācija, AVS tiek sinhronizēta no AS "RĪGAS SILTUMS" centrālā NTP (Network Time Protocol) servera vai lokālās GPS (Global Positioning System) iekārtas.
- 4.13.14. Visu katlu un to palīgiekārtu automatizācijas vadību paredzēt no lokālām vadības iekārtām (rokas pogas).

#### 4.14. Prasības laukumam un labiekārtošanai

- 4.14.1. Paredzēt tādas konstrukcijas laukumu, lai tiktu nodrošināta netraucēta šķeldas vedēju iebraukšana teritorijā, manevrēšana nostājoties uz svariem pirms un pēc izkraušanas, izkrauot kravu un izbraukšana vienlaicīgi teritorijā atrodoties ne mazāk kā 2 šķeldas vedējiem. Projektējot pieņemt autotransporta maksimālos izmērus, garums ne mazāk kā 17 m, pagrieziena rādiuss ne mazāks kā 10,5 m. Ceļu un laukumu segumam ir jābūt noturīgam pret sāls iedarbību, bet konstrukciju un izbūves tehnoloģiju izvēlēties saskaņā ar 2016. gada 28.oktobrī VAS "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskajā komisijā apstiprinātām „Ceļu specifikācijas 2017” prasībām.
- 4.14.2. Paredzēt automatizētu, ar vārtiem un videonovērošanu aprīkotu iebraukšanas mezglu teritorijā.
- 4.14.3. Teritorijas nožogojumam paredzēt paneļu tipa stieplu žogu ar stieples diametru 5mm, gan stieplei, gan stabiem jābūt cinkotam tēraudam ar krāsojumu. Nožogojuma un vārtu augstums ne mazāk, kā 1,9 m un vārtu platums ne mazāk, kā 5 m.
- 4.14.4. Nodrošināt ceļu ierīkošanu riņķveida kustībai apkārt katlu ēkai, paredzot piebraukšanas iespējas ugunsdzēsības un servisa transportam.
- 4.14.5. Veikt teritorijas labiekārtošanu atbilstoši saskaņotajai BID un būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem.

**4.15. Prasības videonovērošanas, ugunsdrošības, piekļuves sistēmām****4.15.1. Videonovērošanas sistēma:**

- 4.15.1.1. KM jāparedz firmas Hikvision videonovērošanas sistēma (vai ekvivalentu). Videonovērošanas serverim jābūt uz Linux bāzes ar iebūvētu programmatūru un iespēju pieslēgt videokameras ar izšķirtspēju līdz 16 Mpix;
- 4.15.1.2. paredzēt videokameras ar vismaz 5 Mpix izšķirtspēju, lai būtu iespējams nodrošināt visa tehnoloģiskā procesa kontroli;
- 4.15.1.3. monitoringa vajadzībām videoserim jābūt ar HDMI izeju lokālam monitoringam, kā arī jānodrošina piekļuve no jebkuras vietas lokālajā tīklā (LAN) vai arī caur internetu, izmantojot interneta pārlūkprogrammu un konkrētās videonovērošanas sistēmas klienta programmatūru;
- 4.15.1.4. videoierakstam jābūt ar „ūdenszīmi”, kas ir kā autentiskuma apliecinājums;
- 4.15.1.5. lielākai sistēmas darbības drošībai serverim jābūt ar divām 2.0 Gigabit tīkla kartēm;
- 4.15.1.6. videoarhīva atmiņas iekārtām jābūt ar atmiņas apjomu ne mazāku par vienu terabaitu;
- 4.15.1.7. videoserim jānodrošina iespēja veidot RAID masīvu arhīva drošībai gadījumā, ja no ierindas iziet vismaz 1 cietais disks;
- 4.15.1.8. programmatūrai jābūt lielāko kameru ražotāju atbalstam;
- 4.15.1.9. programmatūrai jābūt video kompresijas kodeku H.264, MPEG-4, M-JPEG atbalstam datu plūsmai reālajā laikā no IP kamerām ar izšķirtspēju līdz 10 Mpix;
- 4.15.1.10. videonovērošanas kamerām jābūt Dienas/Nakts režīmam ar PoE funkciju (āra kamerām jābūt vismaz IP66 izpildījumā ar IR apgaismojumu);
- 4.15.1.11. videonovērošanas kameru sensoram jābūt ne mazākam kā 1/2,7”;
- 4.15.1.12. videonovērošanas kamerām jābūt ar jutību vismaz 0,1 lx pie F1.2;
- 4.15.1.13. videonovērošanas kamerām jābūt ar varifokālu objektīvu 3-10 mm optimālākai redzes leņķa nodrošināšanai horizontālā plaknē;
- 4.15.1.14. videonovērošanas kamerām jāatbalsta H.264, M-JPEG kompresija;
- 4.15.1.15. videonovērošanas kamerām jānodrošina videoplūsma reālajā laikā pie maksimālās izšķirtspējas;
- 4.15.1.16. efektīvākai kabeļu sistēmas izbūvei videonovērošanas kameru barošanu nodrošināt, izmantojot PoE funkciju;
- 4.15.1.17. paredzēt sekojošu objektu un tehnoloģisko mezglu videonovērošanu ar kontroles iespējām no vadības pults:

- kurināmā vedēju iebraukšanas un izbraukšanas mezgļi;
- automašīnu svari;
- kurināmā izkraušanas mezglis;
- KM teritorija;
- ieejas KM ēkā;
- svarīgākie kurināmā padeves iekārtu, kurtuves (degšanas zona), katla, dūmgāzu kondensatora un palīgiekārtu tehnoloģiskie mezglī.

4.15.1.18. video kameru izvietojums objektā tiek saskaņots ar Pasūtītāju.

4.15.2. Ugunsdzēsības sistēma:

4.15.2.1. ugunsgrēka atklāšanas sistēmā paredzēt „ESMI” adrešu analogās sistēmas iekārtu izmantošanu (vai ekvivalentu), kas nodrošina ugunsgrēka atklāšanu sākumstadijā, trauksmes signālu raidīšanu par ugunsgrēka rašanās vietu, vadības komandu nodošanu ventilācijas sistēmas atslēgšanai un signālu pārraidi tehnoloģisko aizsardzības sistēmu un ugunsdzēsības sistēmas palaidei;

4.15.2.2. papildus jāparedz aspirācijas sistēma, kas pieslēgta pie ugunsgrēka atklāšanas sistēmas.

4.15.3. Paredzēt profesionālu 1 cilpas adrešu analogo paneli, kurš paredzēts līdz 90 devējiem, kas aprīkots ar gaismas un skaņas signalizāciju par ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēsības automātikas sistēmu stāvokli.

4.15.4. Jāparedz adrešu analogā paneļa signāla dublēšanu uz SC “Imanta” vadības pultī.

4.15.5. Katlu telpās paredzēt infrasarkanos liesmu detektorus, kas pieslēdzami cilpām ar adrešu moduļiem un tiek baroti no 220 VAC / 24 V DC bloka.

4.15.6. Katlu telpās, kurināmā transporta mezglā paredzēt dūmu detektorus.

4.15.7. Cilvēku evakuācijas ceļos paredzēt ar roku darbināmus detektoru vadības paneļus.

4.15.8. Visu adrešu detektori un adrešu moduļus paredzēt ar īsslēguma izolatoriem, lai īsslēguma vai elektriskās ķēdes pārtrūkšanas gadījumā adrešu cilpa paliktu darba stāvoklī.

4.15.9. Visām cilpām paredzēt adrešu sirēnas, kuras tiek ieprogrammētas skaņas signāla ieslēgšanai ugunsgrēka gadījumā jebkurā zonā.

4.15.10. Ventilācijas sistēmu vadību un ārējo sirēnu ieslēgšanu paredzēt ar releju komandu moduļiem.

4.15.11. Vadības telpā paredzēt adrešu moduļu skapi, kuram tiek pieslēgti visi signāli no ugunsdzēsības automātikas ietaisēm un signāli par visas ugunsdzēsības sistēmas stāvokli.

4.15.12. Visus ugunsgrēka atklāšanas sistēmas signalizācijas, barošanas un vadības ķēžu kabelus paredzēt ugunsizturīgus (30 min).

4.15.13. Paredzēt kabelu kanālus sakaru, video, signalizācijas, piekļuves sistēmu savienošanai.

- 4.15.14. Darbus veikt saskaņā ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 19.04.2016. noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.
- 4.15.15. Paredzēt autorizētas piekļuves kontroles sistēmas izveidi sekojošiem objektiem:
- serveru telpai;
  - visām KM ēkas ieejām.
- 4.15.16. Paredzēt piekļuves kontroles sistēmas pieslēgšanu pie ugunsgrēka atklāšanas sistēmas, lai trauksmes gadījumā visi objekti, kas pieslēgti pie piekļuves kontroles sistēmas, automātiski tiktu atbloķēti.
- 4.15.17. KM piekļuves sistēmu jāintegrē esošajā AS “RĪGAS SILTUMS” piekļuves kontroles sistēmā Jantar Kodeks.

#### 4.16. Prasības pārējām iekārtām

- 4.16.1. Visas atklātās daļas, kuru virsmu temperatūra var vai pārsniedz 45 °C pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiālu. Noslēgierīcēm, filtriem, pretplūsmas vārstiem, sensoriem izvadiem no uzstādāmās cauruļvadu sistēmas, u.c., uzstādīt atbilstošu viegli noņemamus un uzliekamus siltumizolācijas materiālus. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Drīkst izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēziju vai minerālu šķiedras. Visiem izbūvējamajiem cauruļvadiem, uz kuru ārējās virsmas var veidoties kondensāts, paredzēt atbilstošu pretkondensācijas izolācijas materiālu uzstādīšanu.
- 4.16.2. Visām piegādājamajām iekārtām, sistēmām un konstrukciju elementiem paredzēt atbilstošu krāsojumu, ņemot vērā to ekspluatācijas apstākļus un ugunsdrošības prasības. Uzstādot iekārtas ārpus ēkas, paaugstinātas prasības jāizvirza korozijaizsardzībai, ņemot vērā klimatiskos apstākļus.
- 4.16.3. Iekārtām, konstrukcijām, komunikācijām, kuras tiks uzstādītas ārpus KM telpām (gaisa vadiem, dūmvadiem, izplūdes cauruļvadiem utt.), jāspēj darboties šādos apstākļos:
- ārējā gaisa temperatūra no – 35 °C līdz + 35 °C;
  - gaisa relatīvais mitrums no 30% līdz 100%;
  - barometriskais spiediens 950 ÷ 1050 mbar;
  - vēja ātrums 40m/s;
  - sniega slodze 1,0 kPa.
- 4.16.4. Kondensāta novadīšanai un pārsūkņēšanai izmantot tikai korozijnoturīga materiāla caurules.
- 4.16.5. Paredzēt tērauda ķīļveida noslēgu ar darba spiedienu līdz 16 bar izmantošanu cauruļvadu diametriem virs 100 mm un lielākam, lodveida noslēgarmatūras izmantošanu ar darba spiedienu 16 bar cauruļvadu diametriem līdz 100mm un korozijizturīgas

- noslēgarmatūras izmantošanu kondensāta cauruļvadiem. Noslēgarmatūru montāžai jābūt ar atloku savienojumiem.
- 4.16.6. Galvenajiem tīkla ūdens turpgaitas un atgaitas aizbīdņiem un ražošanas režīmus regulējošajiem aizbīdņiem (T,P) paredzēt apvadlīnijas.
  - 4.16.7. Paredzēt siltumenerģijas uzskaites mezglu siltumenerģijas izvadā no KM, katram katlam, dūmgāzu kondensatoram saražotās siltumenerģijas kontrolei.
  - 4.16.8. Paredzēt kondensāta līnijā plūsmas mērītāju kondensāta daudzuma uzskaitē un temperatūras devēju kondensāta temperatūras reģistrācijai. Paredzēt vietu analīžu ņemšanai kondensāta sastāva kontrolei, kondensāta pH mērīšanai un neitralizācijai ar NaOH pirms novadīšanas kanalizācijā atkarībā no pH līmeņa.
  - 4.16.9. Noteikt, ka visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju. Krāsas kalpošanas ilgums ne mazāk kā 15 gadi.
  - 4.16.10. Paredzēt dūmgāzu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai dūmgāzes un notekūdeņi atbilstu vides prasībām.
  - 4.16.11. Gāzes apgādes sistēmas un gāzes regulēšanas iekārtas tehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju un dabasgāzes sadales sistēmas operatoru.
  - 4.16.12. Piegādātām metālkonstrukcijām jābūt izgatavotām un samontētām atbilstoši LVS EN 1090 vai ekvivalenta prasībām. Piegādātāja ražotnei jābūt sertificētai saskaņā ar ES prasībām.
  - 4.16.13. Spiedieniekārtu un sistēmu piegāde, izgatavošana, montāža un sertifikācija veicama atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvas 97/23/EC un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un noteiktā kārtībā. Cauruļvadu izgatavošanai, piegādei un montāžai jāatbilst LV ISO 13480 vai ekvivalenta prasībām.
  - 4.16.14. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu jaunuzstādīto darbojošos iekārtu normatīvo trokšņa līmeni.
  - 4.16.15. Paredzēt visu iekārtu, cauruļvadu un kabeļu marķēšanu KKS sistēmā un nodrošināšanu ar plāksnītēm, to pilnībā izmantot arī vadības sistēmā, informācijas sistēmā un visā tehniskajā dokumentācijā.

#### 4.17. Biokurināmā raksturojums

Biokurināmā sadedzināšanas iekārtu (kurtuvju) konstrukcijai jāparedz iespēja sadedzināt enerģētiskās koksnes kurināmo – šķeldu, t.sk. ar koksnes mizas piejaukumu ar mitruma saturu 35 ÷ 55% un zemāko sadegšanas siltumu 1500 – 3300 kcal/kg ar sekojošiem kurināmā veidu tehniskajiem rādītājiem (skat. Tabulu 1.).

### Kurināmā veidu tehniskie rādītāji

Tabula 1.

|                            | Koksnes šķelda                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frakcijas izmēri, mm       |                                                                                                          |
| – virs 63 mm               | Līdz 20%                                                                                                 |
| – no 3,15 līdz 63          | Līdz 70%                                                                                                 |
| – zem 3,15 mm              | Ne vairāk par 10%                                                                                        |
| Pelni,                     | Līdz 3%                                                                                                  |
| Mitrums, %                 | 35-55                                                                                                    |
| Kurināmā satura nosacījumi | Šķelda bez ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi). |

#### 4.18. Vides aizsardzības prasības

- 4.18.1. Saņemt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē tehniskos noteikumus katlu izbūvei atbilstoši Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumiem Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai".
- 4.18.2. Pēc katlu mājas izbūves saņemt no Valsts vides dienesta atzinumu par iekārtu atbilstību izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017.noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 151.punktu.
- 4.18.3. Vides aizsardzības jomā visām KM uzstādītājām iekārtām un ierīcēm jāatbilst Eiropas standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.
- 4.18.4. Jānodrošina Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" " 6.pielikuma I. daļas tabulas 1.punkta (Cietā biomasa pie nominālās ievadītās siltuma jaudas 1-5 MW) un 5.punkta (Dabāsgāze 1-50 MW) prasības. Doto normatīvu sasniegšanai jāizmanto mūsdienīgas kurināmā sadedzināšanas un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas, kas nodrošinātu pēc iespējas mazāku kaitīgo vielu izplūdi.
- 4.18.5. BID jāiekļauj stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts, aprēķini par gaidāmo kaitīgo vielu izmetēm atmosfērā un to izkliedi atmosfērā pēc katlu izbūves, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumiem Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 4.18.6. Lai kontrolētu piesārņojošo vielu izmetes atmosfērā, jāparedz ierīkot paraugu ņemšanas un emisijas mērījumu vietas.
- 4.18.7. Projektā paredzēt ražošanas notekūdeņu, tai skaitā kondensāta no dūmgāzu kondensatora, attīrīšanu un novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā ar temperatūru ne augstāku kā 40 °C. Pilsētas

kanalizācijas sistēmā novadāmo ražošanas notekūdeņu sastāvam jāatbilst 30.03.2022. Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2022 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā" un Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām. Kanalizācijas izvadā no siltumcentrāles teritorijas paredzēt uzstādīt uzskaites mērinstrumentu. Lietus ūdens kanalizācijas tīklā ražošanas notekūdeņus novadīt aizliegts.

- 4.18.8. Lietus notekūdeņi jānovada pilsētas lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā. Lietus kanalizācijas sistēmā novadītajiem notekūdeņiem jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".
- 4.18.9. Iekārtu trokšņa līmenis telpās 1 m attālumā no iekārtām nedrīkst pārsniegt 85 dB(A). Darbojoties visām KM iekārtām nominālajā režīmā skaņas/trokšņa līmenis ārpus telpām nedrīkst pārsniegt fona līmeni. Visus mērījumus veic akreditēta laboratorija pie tuvākām apdzīvotām ēkām, mērījumu rezultātus pievieno veikto darbu izpildedokumentācijā.
- 4.18.10. Atkritumi jāutilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc darbu veikšanas jāiesniedz dokumenti, kas apliecina atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotajiem.
- 4.18.11. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos datus un aprēķinus piesārņojošās darbības atļaujas pieteikuma sagatavošanai.
- 4.18.12. Apkārtējas vides kvalitāti reglamentējošie pamatdokumenti:
  - Vides aizsardzības likums;
  - Likums "Par piesārņojumu";
  - LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti";
  - Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumi Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām";
  - LR Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai";
  - LR Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi";
  - Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
  - LR Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju";
  - LR Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība”.



**4.19. Prasības autoruzraudzībai**

- 4.19.1. Nodrošināt autoruzraudzību atbilstoši LR Ministru kabineta 2014.gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" X. sadaļas "Autoruzraudzība" nosacījumiem.
- 4.19.2. Izpildītāja pienākums noslēgt autoruzraudzības līgumu un iesniegt līguma kopiju Pasūtītājam.
- 4.19.3. Autoruzraudzības līgumam jāparedz sekojošus autoruzrauga pienākumus un atbildību:
  - 4.19.3.1. autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā;
  - 4.19.3.2. autoruzrauga pienākums ir nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, ja nepieciešams, dodot norādījumus būvdarbu vadītājam un būvuzraugam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;
  - 4.19.3.3. autoruzraugam obligāti jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, iepriekš saskaņojot vietu, datumus un laikus.
- 4.19.4. Autoruzraudzība tiek veikta līdz dienai (to ieskaitot), kad būvobjekts nodots ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

**4.20. Prasības siltumtīklu pieslēgumam**

- 4.20.1. BID izstrādāt SAT sadaļu un izbūvēt siltumtīklus no jaunās KM līdz esošai virszemes maģistrālei (~ 70 m). BID SAT sadaļas risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju.
- 4.20.2. Projektējamiem siltumtīkliem izmantot rūpnieciski izolētus cauruļvadus ar 2.sērijas siltumizolāciju.
- 4.20.3. Siltumtīklu izvadā no KM un pieslēguma mezglā siltumtīkliem paredzēt noslēgarmatūru ar max. darba spiedienu 16 bar.

**5. Prasības BID izstrādāšanai, saskaņošanai un iesniegšanai Pasūtītājam**

- 5.1. BID paredzēto darbu apjomu, projektēšanas robežas, tehniskos risinājumus, materiālu specifikācijas saskaņot ar Pasūtītāju.
- 5.2. Visus Pasūtītājam pieejamos dokumentus, kas nepieciešami BID izstrādei (inventarizācijas lietas plāns, shēmas, inženiertopogrāfiskais plāns, u.c.) Izpildītājs rakstiski pieprasa un saņem no Pasūtītāja. Inženiertopogrāfisko plānu BID izstrādei nodrošina Pasūtītājs
- 5.3. BID izstrādāt saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.04.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, 2014. gada 2.septembra MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kā arī citiem reglamentējošiem aktiem, LBN, Latvijas standartiem (LVS), EN, darba aizsardzības, vides

- aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem.
- 5.4. BID paredzēt normatīviem aktiem atbilstošās sadaļas, t.sk.:
- 5.4.1. paskaidrojuma rakstu;
  - 5.4.2. arhitektūras sadaļu;
  - 5.4.3. būvkonstrukciju sadaļu;
  - 5.4.4. siltumtehnisko sadaļu;
  - 5.4.5. siltumapgādes siltumtīklu sadaļu;
  - 5.4.6. apkures un ventilācijas sadaļu;
  - 5.4.7. ūdensvada un kanalizācijas sadaļu;
  - 5.4.8. gāzes apgādes sadaļu;
  - 5.4.9. elektrotehnisko sadaļu;
  - 5.4.10. vadības un automatizācijas sadaļu;
  - 5.4.11. elektronisko sakaru tīklu sadaļu;
  - 5.4.12. apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas, videonovērošanas sistēmas;
  - 5.4.13. stacionāra piesārņojuma avota emisijas limitu projektu;
  - 5.4.14. darbu veikšanas projektu;
  - 5.4.15. ekonomikas daļu, ieskaitot:
    - 5.4.15.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkuma (specifikācijas) sadaļu (IS);
    - 5.4.15.2. būvdarbu apjomu saraksta sadaļu (BA);
    - 5.4.15.3. izmaksu aprēķina (tāmes) sadaļu (detalizētu montāžas, elektromontāžas un būvniecības darbu tāmi, atsevišķi atdalot materiālus no darbiem), izdalot atsevišķi no BID izstrādes.
  - 5.4.16. citas sadaļas, ja tās ir nepieciešamas projekta realizācijai, vai to nosaka normatīvie akti.
- 5.5. BID paredzētajiem materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, LBN, LEK, Eiropas Savienības direktīvu prasībām, kā arī celtniecības pārbaudes normām un standartiem.
- 5.6. BID izstrādāšanu veikt balstoties uz iepriekš izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā, būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem un ievērojot Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju prasības.
- 5.7. BID saskaņot ar Pasūtītāju, visiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas. Saskaņošanas darbus veic Izpildītājs. Saskaņot un akceptēt BID Mārupes novada būvvaldē saskaņā ar MK (19.08.2014.) noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK (02.09.2014.) noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.
- 5.8. Izpildītājam Pasūtītāja vārdā jāsaņem visi tehniskie noteikumi un saskaņojumi, ja tādi ir nepieciešami BID izstrādei un saskaņošanai. Izpildītājam rakstiskā veidā jāpieprasa Pasūtītājam tā rīcībā pieejamie un projektēšanas darbiem nepieciešamie dokumenti.
- 5.9. BID izstrādi, saskaņošanu, akceptēšanu veikt atbilstoši darbu izpildes laika grafikam.
- 5.10. Izpildītājs izstrādāto BID iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai vismaz divus eksemplārus papīra formātā, kur viens projekta eksemplārs paliek pie Pasūtītāja, bet otrs un visi pārējie iesniegtie projekta eksemplāri tiek nodoti Izpildītājam papildinājumu, korekciju veikšanai.

- 5.11. Pasūtītājs BID izskatīšanu veic 10 darba dienu laikā, no projekta iesniegšanas dienas. Pasūtītājs saskaņo BID un paraksta vai sagatavo piezīmes ar nepieciešamajiem papildinājumiem un korekcijām, kuras Pretendents novērš un 5 darba dienu laikā no piezīmju saņemšanas dienas atkārtoti iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai. Pasūtītājs atkārtoti pilnā apjomā izskata koriģēto, papildināto BID un veic projekta saskaņošanu vai atkārtoti sagatavo piezīmes ar nepieciešamajiem papildinājumiem un korekcijām, kuras Pretendents novērš un 5 darba dienu laikā no piezīmju saņemšanas dienas atkārtoti iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai.
- 5.12. Izpildītājs atbild par izstrādātā un saskaņotā BID ietvertu tehnisko risinājumu atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus, kas radušies līguma ietvaros izstrādātajā BID pieļauto kļūdu dēļ.
- 5.13. Izpildītājs sagatavo BID dokumentāciju, kas ir izskatīta un saskaņota ar Pasūtītāju un akceptēta Mārupes novada būvvaldē, un nodod Pasūtītājam:
- 5.13.1. 1 (viens) oriģināla eksemplāru papīra veidā ar apliecinājumu, ka saturs atbilst Būvniecības informācijas sistēmā iesniegtajam;
- 5.13.2. 1 (viens) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu datu nesējā (CD, USB flash, DVD u.c).
- 5.14. BID dokumentācijas elektroniskajā datu nesējā jāiekļauj:
- 5.14.1. viens \*.pdf (Adobe Reader) dokuments, kurā iekļauta visa BID iekļautā dokumentācija (ar visiem parakstiem, saskaņojumiem, dokumentācijas lapas numerāciju);
- 5.14.2. visi \*.dwg (AutoCad), \*.doc (Word), \*.pdf (Adobe Reader), vai citas BID izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti;
- 5.14.3. katrs BID rasējums (\*.dwg (AutoCAD) programmatūras dokuments vai cita izmantotā programmnodrošinājuma dokuments) atsevišķā \*.pdf (Adobe Reader) formātā.
- 5.15. Visus izdevumus, kas ir saistīti ar objekta apsekošanu, pamatrisinājumu izstrādi, tehnisko noteikumu pieprasīšanu, saņemšanu, BID izstrādi, saskaņošanu un akceptēšanu apmaksā Izpildītājs.
- 5.16. Piešķirt KKS kodifikāciju funkcionālajām sistēmām, elementiem un elektrotīkliem atbilstoši AS „RĪGAS SILTUMS” apstiprinātajai KKS Rokasgrāmatai.

## 6. Prasības darbu organizācijai

- 6.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieeju pie tam rīcībā esošās tehniskās informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Izpildītājam darbu veikšanai.
- 6.2. Darbus veikt saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK 002 un LEK 008 prasībām, LVS EN13480 vai ekvivalentam, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem un izstrādāto, ar Pasūtītāju un Mārupes būvvaldi saskaņot BID.

- 6.3. Automatizētās vadības sistēmas iekārtu montāža jāveic ievērojot AS "RĪGAS SILTUMS" AVS rokasgrāmatas 8. sadaļas „Iekārtu montāžas prasības” prasības.
- 6.4. Darbu izpildes laikā objektā nodrošināt darbu izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, sakopt un savest kārtībā darbu izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. neregenerētus būvniecības atkritumus) nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām ir saņēmis atbilstošu atkritumu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas atļauju. Sakārtoto darbu izpildes vietu Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai.
- 6.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu ūdens un elektroenerģijas pieslēgumu. Izpildītājs apmaksā Darbu izpildē patērēto elektroenerģiju un ūdeni, pēc uzstādīto pagaidu mēraparātu rādījumiem.
- 6.6. Izpildītājs nodrošina siltumenerģijas ražošanu ar Pasūtītāja pārvietojamo propāna sašķidrinātās gāzes KM no 01.06.2023 un no 01.10.2023. ar jaunizbūvēto 3 MW gāzes katlu.
- 6.7. Kurināmo kurtuvju žāvēšanai piegādā Izpildītājs. Pasūtītājs nodrošina kurināmo katlu palaišanai un ieregulēšanai.

## 7. Prasības izpildedokumentācijai

- 7.1. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpildedokumentāciju:
  - 7.1.1. 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;
  - 7.1.2. 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu datu nesējā (CD, USB flash, DVD u.c).
- 7.2. Izpildedokumentācijas elektroniskajā datu nesējā - jāiekļauj:
  - 7.2.1. viens \*.pdf (Adobe Reader) dokuments, kurā iekļauta visa izpildedokumentācijā iekļautā dokumentācija (ar visiem saskaņojumiem);
  - 7.2.2. visi \*.dwg (AutoCad), \*.doc (Word), \*.pdf (Adobe Reader) vai citas izpildedokumentācijas izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti;
  - 7.2.3. visi rasējumi (AutoCAD vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) \*.pdf (Adobe Reader) formātā.
- 7.3. Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes vadības sistēmā (CMMS).
- 7.4. Izpildedokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu saskaņojumi.
- 7.5. Izpildedokumentācijā iekļaut:
  - 7.5.1. BID ar izmaiņām un papildinājumiem (ja tādi ir veikti);

- 7.5.2. celtniecības izpilddokumentācija atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 167.punktam:
  - 7.5.2.1. izpildmērījumu plānus, tai skaitā vertikālo uzmērījumus;
  - 7.5.2.2. būvdarbu žurnālus, kā arī nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
  - 7.5.2.3. BID paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
  - 7.5.2.4. būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentus ar saturu un noformēšanu, atbilstoši būvizstrādājumu aprites regulējumam, ko nosaka Eiropas Savienības Regulas;
- 7.5.3. autoruzraudzības žurnālu u.c.
- 7.5.4. palaišanas un ieregulēšanas izpilddokumentācija:
  - 7.5.4.1. palaišanas, ieregulēšanas un apmācības programmas;
  - 7.5.4.2. pieņemšanas akti, akreditētas laboratorijas emisiju mērījumu testēšanas pārskati, trokšņu līmeņa mērījumi;
  - 7.5.4.3. tehniskās atskaites (katlu, DK, ŪKA sistēmām un ESF ieregulēšanas tehniskā atskaite, vadības algoritmi u.c.).
- 7.5.5. ekspluatācijas un apkopes izpilddokumentācija:
  - 7.5.5.1. KM apkopes un ekspluatācijas rokasgrāmata, kurā tiek aprakstītas KM darbības, vadības un ekspluatācijas principi, iekārtu izvietojuma rasējumi, galvenās siltumtehniskās un elektriskās shēmas, u.c. galveni punkti, kam jābūt:
    - 7.5.5.1.1. katlu mājas vispārējais apraksts, parametri un mērķis, pārskats par galvenajiem agregātiem un sistēmām, automatizācijas un vadības sistēmas apraksts;
    - 7.5.5.1.2. ekspluatācijas instrukcijas, plānotā apturēšanas, apturēšana avārijas kārtībā, konservācija, u.c.;
    - 7.5.5.1.3. drošības procedūras – katla vai katlu mājas atslēgšanās, kurināmā padeve, siltumapgādes sistēmas, gāzes apgādes sistēmas, elektroapgādes sistēmas, automātiskās vadības sistēmas, aizsardzības parametri u.c.;
    - 7.5.5.1.4. apkopes procedūras;
    - 7.5.5.1.5. galvenie izpildrasējumi – iekārtu izvietojuma plāni ar eksplikācijām, galvenā tehnoloģiskā shēma, gaisavadu un dūmvadu shēma, ŪKA tehnoloģiskā shēma, gāzes apgādes shēma, DK tehnoloģiskā shēma, elektroshēmas u.c.
  - 7.5.5.2. uzstādīto pamatiekārtu un palīgiekārtu (agregātu) izpilddokumentācija. Dokumentācijas sadaļu skaits tiek noteikts, ņemot vērā to nozīmīgumu un sarežģītības pakāpi. Sarežģītām un nozīmīgām iekārtām

dokumentācija ir jābūt vismaz 4 sadaļām. Vienkāršākām mašīnām un iekārtām dokumentācijas sadaļu skaits var būt apvienots:

- 7.5.5.2.1. tehniskā informācija - agregāta un iekārtas galvenie parametri, izvietojuma rasējumi, darbības apraksts, elektriskās shēmas, vispārējie slēgumi, vadības paneļi/skapji, regulējošo moduļu apraksts;
- 7.5.5.2.2. montāžas un palaišanas instrukcijas;
- 7.5.5.2.3. operatīvās darbības instrukcija - darba drošības norādījumi, darbināšana un vadība, ieregulēšanas instrukcija, problēmu risināšanas norādījumi, konservācija;
- 7.5.5.2.4. ekspluatācijas instrukcijas - Apkalpošana un remonts, pārbaudes, eļļošana/smērēšana, mazgāšana, izmantojamo vielu datu drošības lapas;
- 7.5.5.2.5. rasējumi – Mehāniskie, elektriskie, automātika un mērinstrumenti, P&ID, dzesēšanas sistēma, hidrauliskā sistēma, pneimatika, citi šķidrumi un sistēmas;
- 7.5.5.2.6. ieteicamās rezerves daļas;
- 7.5.5.2.7. aparātu un ierīču datu lapas un katalogi;
- 7.5.5.2.8. Pārbaudes akti, testa un ieregulēšanas protokoli, sertifikāti, CE marķējums un pieņemšanas/nodošanas akts, akreditētas laboratorijas emisiju mērījumu testēšanas pārskati.

7.5.5.3. sistēmu izpildedokumentācija. Sistēmu izpildedokumentācija saistīta ar enerģijas, vielu un šķidrumu pārvadīšanu tīklos, piemēram, elektrība, vājštrāvas, ugunsdzēsība, signalizācija, videonovērošana, piekļuves sistēma, ventilācija, gaisa filtrēšana, dzesēšana, saspiests gaiss, ūdens, gāze, kurināmais u.c., ar sekojošām sadaļu pozīcijām:

- tehniskie parametri;
- sistēmas apraksts;
- sistēmas operatīvās darbināšanas rokasgrāmata;
- sistēmas apkalpošana un remonts;
- katalogi, standarta aprīkojums, vadības ierīces un mērinstrumenti;
- ieteicamās rezerves daļu saraksts;
- rasējumi un P&ID diagrammas;
- pārbaudes akti, sertifikāti, CE marķējums un pieņemšanas/nodošanas akts.

- 7.5.5.4. standarta aprīkojuma izpilddokumentācija - Dokumentācija par standartierīcēm un piederumiem (vārsti, aizbīdņi, dzinēji, sūkņi, separatori, mērierīces, spiediena devēji, termometri, savienojoši kabeli, filtri, utt.), kas atrodas dažādās līnijās, iekārtās un agregātos. Šiem aprīkojumiem arī jābūt ietvertiem noteiktajās iepriekšminētajās sadaļās. Daudzos gadījumos standartaprīkojuma dokumentācija ir aprakstīta un noteikta prospektos, datu lapās un katalogos;
- 7.5.5.5. automatizētās vadības sistēmas dokumentāciju, kurā ir izpildītas AVS rokasgrāmatas 11. sadaļas "Nododamā izpilddokumentācija un tās obligātās sastāvdaļas" prasības.
- 7.5.6. "Sertificēšanas institūcijas" dokumentācija:
  - 7.5.6.1. spiedieniekārtu un to kompleksu atbilstības novērtēšanas un sertifikēšanas dokumenti;
  - 7.5.6.2. dokumenti spiedieniekārtu un to kompleksu tehniskajai uzraudzībai.
- 7.5.7. elektrotehniskie mērījumu (kabeļu izolācijas mērījumi, cilpas fāzenulle pārbaude, zemējošo ietaišu pārejas pretestību mērījumu protokols un citu mērījumu) dokumentāciju;
- 7.5.8. vispārējā ugunsdrošības instrukcija;
- 7.5.9. uzstādīto pamat- un palīgiekārtu, to cauruļvadu un armatūras, ierīču tehnisko dokumentāciju:
  - 7.5.9.1. tehniskās pases, montāžas un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;
  - 7.5.9.2. sertifikāti, protokoli, formulāri un izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas oriģinālvalodā.
- 7.5.10. citu dokumentāciju un izpilddokumentāciju, kas ir saistīta ar veiktajiem celtniecības, palaišanas - ieregulēšanas darbiem;
- 7.5.11. izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā;
- 7.5.12. pretendentam jā sagatavo un jā iesniedz, ar Pasūtītāju saskaņoti, reprezentatīvi uzskates materiāli (tehnoloģiskās shēmas ar KKS kodiem un telpas plāns ar iekārtu izvietojumu), kuri pēc KM ekspluatācijas uzsākšanas paredzēti izvietot katlu telpās un vadības pultīs.

## 8. Prasības materiālu un iekārtu piegādei

Visus darbiem nepieciešamos materiālus un iekārtas piegādā Izpildītājs. Pasūtītājs nodrošina tikai siltumenerģijas skaitītāju piegādi un parametru nolasīšanas AS „RĪGAS SILTUMS” operatīvi tehniskās informācijas tīkla iekārtu piegādi.

## 9. Veicamo darbu un iekārtu garantijas

- 9.1. Piegādātājām iekārtām, materiāliem un programnodrošinājumam dot garantijas laiku ne garāku par 36 mēnešiem, ēkām 60 mēnešus.

- 9.2. Veiktajai iekārtu tehniskajai apkopei dot garantijas laiku, atbilstoši starplaikam (laika periodam) starp iekārtu tehniskajām (TA) apkopēm. Remontdarbiem, avārijas darbiem un nomainītajām detaļām dot garantijas laiku vismaz 12 mēnešus.
- 9.3. Programmnodrošinājuma apkalpošanas garantijas laikam ir jābūt ne garākam 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieteikuma, ir jāveic visas nepieciešamās izmaiņas serveru, operatoru darba staciju, kontrolleru, lokālo vadības paneļu utt. programmnodrošinājumā, saglabājot garantijas saistības. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodot Pasūtītājam KM AVS loģisko kontrolieru, vadības paneļu (HMI), frekvenču pārveidotāju u.c. iekārtu programmatūras ar visiem atšifrējumiem, paskaidrojumiem, blokshēmām.

## 10. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības

Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām.

## 11. Iekārtu apkopes līguma nosacījumi

- 11.1. Iekārtu apkopes līguma noslēgšana paredzēta vienlaicīgi ar līguma noslēgšanu par KM ar kopējo jaudu 6,3 MW izbūvi Jaunmārupē ar samaksu gadā un ikgadējo līgumcenas pārrēķina metodiku saskaņā ar Pretendenta Pieteikuma vēstuli, balstoties uz apkopes līguma projektu.
- 11.2. Iekārtu apkopes līguma pakalpojumos jāiekļauj visu projekta realizācijā izbūvēto iekārtu apkopes darbi.
- 11.3. Iekārtu apkopes līguma darbība 3 (trīs) gadu periodā no objekta nodošanas ekspluatācijā.
- 11.4. Izpildītāja veiktajiem iekārtu apkopes darbiem jānodrošina stabila un efektīva pamatiekārtu darbība visā apkopes līguma darbības laikā.
- 11.5. Avārijas gadījumā Izpildītājs nodrošina speciālista ierašanos vismaz 4 stundu laikā darba dienās un vismaz 8 stundu laikā brīvdienās un svētku dienās, kā arī sniedz telefoniskas konsultācijas darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00 (veic defekta – problēmas novērtējumu un, ja iespējams, arī tūlītēju novēršanu).
- 11.6. Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam KM iekārtu apkopes darbu (tai skaitā iekārtu pareizas uzturēšanas un ekspluatācijas uzraudzības darbi) apjomus 12 mēnešu ilgam periodam, ņemot vērā dotās iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas.
- 11.7. Veikt nepieciešamos apkopes darbus saskaņā ar paredzēto apkopes darbu periodiskumu iekārtu uzturēšanai darba kārtībā, iesniedzot rakstveida atskaites par darbu izpildi (atskaites formu par izpildītajiem darbiem Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju).
- 11.8. Reģistrēt visus veiktos darbus iekārtu apkopes žurnālā (žurnālu nodrošina Izpildītājs).
- 11.9. Iekārtu remonta darbu vai iekārtu detaļu nomaiņas nepieciešamības gadījumā savlaicīgi sastādīt tāmi par remontam nepieciešamajām materiālu



un darbu izmaksām, izpildes termiņiem un nekavējoties iesniegt Pasūtītājam tālākai rīcībai.

- 11.10. Izpildītājam jāuztur servisa bāze, kurā izvietota apkopes un remontu darbiem nepieciešamie metālapstrādes darbagaldi, celšanas mehānismi, metināšanas līdzekļi, darbarīki, materiālu noliktava. Servisa bāzes telpu minimālā platība 200 m<sup>2</sup>. Servisa bāzes attālums no Jaunmārupes (mērot autotransporta nobraucamo ceļu) nedrīkst pārsniegt 100 km.
- 11.11. Cenu indeksāciju veikt atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Būvniecības izmaksu indeksiem resursu pamatgrupās (strādnieku darba samaksa un izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai), kas publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, par bāzi pieņemot minētos indeksus uz līguma slēgšanas brīdi.

## **12. Piedāvājumā iekļaujamā tehniskā informācija un dokumentācija**

- 12.1. Kurtuvju, ūdenssildāmo katlu, dūmgāzu kondensatora, dūmgāzu attīrīšanas iekārtu, visu palīgiekārtu tehniskais apraksts ar specifikāciju, tai skaitā:
  - 12.1.1. kurtuvju, ūdenssildāmo katlu, dūmgāzu kondensatora, dūmgāzu attīrīšanas iekārtu izgatavotājs, konstrukcija, darba parametri (tehniskie dati). Norādīt, kad ir uzsākta doto biokurināmā katlu tipu, dūmgāzu kondensatora ražošana un kādos objektos (ne mazāk kā 2 objektus par biokurināmā katliem un dūmgāzu kondensatoru, norādot precīzas adreses, kontaktpersonas un ekspluatācijas rādītājus) ir realizēti projekti ar attiecīgā ražotāja iekārtu uzstādīšanu;
  - 12.1.2. uzstādīto katlu kurināmā izmantošanas lietderības koeficienti atkarībā no katlu slodzes u.c. faktoriem, aizejošo dūmgāzu temperatūras diagramma, kurā norādītas dūmgāzu temperatūras izmaiņas mainoties katla slodzei un ūdens temperatūrai katlā (rūpnīcas dokumentu kopija);
  - 12.1.3. automatizētās degšanas procesa regulēšanas un kontroles principi mainoties biokurināmā katlu slodzei un izmantojot dažāda mitruma biokurināmo;
  - 12.1.4. gāzes katlam informāciju par gāzes degli, tā jaudas regulēšanas iespējām;
  - 12.1.5. dūmgāzu kondensatora siltuma jaudas raksturojums atkarībā no siltumnesēja atgaitas temperatūras, biokurināmā katla (3 MW) dūmgāzu temperatūras un šķeldas mitruma (rūpnīcas dokumentu kopija);
  - 12.1.6. automatizētās vadības sistēmas apraksts, tehnoloģiskās aizsardzības parametru raksturojums, KM vadības procesora raksturojums;
  - 12.1.7. palīgiekārtu (dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, deaerators, sūkņi, dūmsūcēji, ventilatori, utt.) tehniskais raksturojums;
- 12.2. Piedāvātās biokurināmā noliktavas un padeves sistēmu apraksts.
- 12.3. Izmantojamā biokurināmā sastāva un kvalitātes raksturojums, iekļaujot iespējamā kurināmā kvalitātes un sastāva diapazonu aprakstu.

- 12.4. Informācija par biokurināmā katla ar jaudu 3 MW darbojoties kopā ar dūmgāzu kondensatoru darbības parametriem 2 atšķirīgos darbības režīmos.
- 12.5. Iepirkuma procedūras darbu apjomā paredzēto darbu apraksts un izpildes secība.
- 12.6. Pretendents papildus pamatpiedāvājumam var iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājuma variantam jāiesniedz: finanšu piedāvājums; tehniskā informācija un piedāvātā varianta atšķirības un priekšrocības/trūkumi, salīdzinājumā ar pamatpiedāvājumu.
- 12.7. Iekārtu apkopes līguma darbu apjomi, apkopju periodiskums, t. sk.:
- apkopes darbu grafiks;
  - servisa bāzes apraksts un atrašanās vieta.

### 13. Darbu izpildes termiņi

- 13.1. Sākot ar 2023.gada 1.jūniju Izpildītājam jānodrošina nepārtraukta siltumenerģijas padeve siltumtīklos ar Pasūtītāja pārvietojamo propāna sašķidrinātās gāzes katlu.
- 13.2. Sākot ar 2023.gada 1.oktobri Izpildītājam jānodrošina nepārtraukta siltumenerģijas padeve siltumtīklos ar jaunizbūvēto 3 MW gāzes katlu.
- 13.3. Ieregulēšanu biokurināmā katliem uzsākt ne vēlāk kā 2023.gada 1.decembrī.
- 13.4. KM izbūves darbu termiņus (ekspluatācijā nodota KM) nosaka Pretendents un iekļauj konkursa piedāvājumā. KM izbūves termiņš nedrīkst pārsniegt 14 mēnešus pēc līguma noslēgšanas.
- 13.5. Pasūtītāja personāla apmācības veikt 2 (divu) nedēļu laikā vienlaicīgi ar uzstādīto iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbu veikšanu. Sniegt nepieciešamās konsultācijas Pasūtītāja personālam drošas un efektīvas KM ekspluatācijas nodrošināšanai garantijas periodā.

Siltumavotu direktors  
02.11.2022.



I. Urtāns

5.pielikums. Līguma projekts  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

## LĪGUMA PROJEKTS (IPML)

Līguma datums  
ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā  
paraksta un laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes loceklis: */valdes locekļa vārds uzvārds/* un */valdes locekļa vārds uzvārds/*, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, un */firma/*, kuru uz */pilnvarojuma pamatojums/* pamata pārstāv */amats, vārds, uzvārds/*, turpmāk tekstā - Izpildītājs, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta Puse un abas kopā – Puses, slēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

### 1. Līgumā lietotie termini

- 1.1. Apdrošināšana – risku apdrošināšana, ko atbilstoši Līguma 10.sadaļai uztur spēkā Izpildītājs.
- 1.2. Apdrošināšanas apliecinājums – Apdrošināšanas polises (līguma) kopija, ko Izpildītājs, uzrādot oriģinālu, iesniedz Pasūtītājam.
- 1.3. Darbs – **"Katlu mājas ar jaudu 0,3 MW izbūve Jaunmārupē" un citi Darba uzdevumā norādītie darbi.**
- 1.4. Darba veikšanas projekts - nozīmē Izpildītāja izstrādātu un Pasūtītāja apstiprinātu dokumentu, kurā tiek detalizēti aprakstīti Darba izpildes kārtība un organizācija, uzrādīts Darba izpildes laika grafiks, kā arī jebkura cita informācija, ko pieprasa Pasūtītājs saskaņā ar Konkursa tehniskajām specifikācijām.
- 1.5. Darba uzdevums - Pielikums Nr.1, kurā norādīts Darba apjoms saskaņā ar iepirkumu procedūru un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam.
- 1.6. Darba izpildes laika grafiks - Pielikums Nr.3, kurā norādīts Darba uzsākšanas un pabeigšanas datums.
- 1.7. Darba izpildes vieta – vieta, kurā tiek izpildīts Darbs un kuras izmantošanai Darba izpildei uzrādīta Darba izpildes programma.
- 1.8. Darba uzsākšanas atļauja - rakstveida atļauja, kas dod Izpildītājam tiesības uzsākt Darbu.
- 1.9. Garantijas saistības – saistības, ko uzņēmieš Izpildītājs garantijas termiņā atbilstoši Līguma 11.sadaļai.
- 1.10. Iekārtas – iekārtas, ko Darba izpildes ietvaros piegādājis un uzstādījis Izpildītājs, t.sk. divi biokurināmā katli ar jaudu 0,3 MW un 3 MW, un dabasgāzes ūdenssildāmais katls ar jaudu 3 MW.
- 1.11. Izpildedokumentācija – dokumentācija, kas atbilst Līguma 14.sadaļā noteiktajam, kuras sagatavošana iekļauta Līguma cenā un ko pēc Darba pabeigšanas Darba izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam.
- 1.12. Konkurss - Iepirkuma procedūra ar id. Nr. RS2022/272/AK.

- 1.13. Līguma izpildes nodrošinājums – nodrošinājums Līguma izpildei, ko Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam un, kas atbilst Līguma 8.sadaļā noteiktajam.
- 1.14. Tāme - Pielikums Nr.2, kurā norādīts Izpildītāja izpildāmo darbu un Darbam nepieciešamo materiālu uzskaitījums.
- 1.15. Par Līguma izpildi atbildīgās personas -
  - 1.15.1.Pasūtītājs ieceļ:
    - \_\_\_\_\_ par Līguma izpildi atbildīgo personu.  
Kontaktinformācija: e-pasta adrese: \_\_\_\_\_; tālrunis: \_\_\_\_\_.
  - 1.15.2.Izpildītājs ieceļ:
    - \_\_\_\_\_ par Līguma izpildi atbildīgo personu, kas būs atbildīgs par Izpildītāja darbību koordinēšanu Līguma ietvaros.  
Kontaktinformācija: e-pasta adrese: \_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_.
- 1.16. SAP Nr. \_\_\_\_\_.
- 1.17. Pasūtītāja materiāli – materiāli, kurus Darba izpildei, atbilstoši Līguma 16.sadaļai, nodrošina Pasūtītājs.

## 2. Līguma priekšmets un apjoms

- 2.1. Pasūtītājs uzdod, Izpildītājs apņemas izpildīt Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1).
- 2.2. Ja Darba izpildes procesā noskaidrojas, ka nepieciešams izpildīt papildus darbus, ko objektīvi nebija iespējams paredzēt sastādot Tāmi:
  - 2.2.1. Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Līguma 2.2.punktā minētā fakta konstatēšanas dienas, pa e-pastu informē Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu par radušos situāciju.
  - 2.2.2. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 2.2.1.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas, tiek sastādīts un parakstīts defektu akts 2 (divos) eksemplāros.
  - 2.2.3. Līguma 2.2.2.punktā minēto defektu aktu Pasūtītājs izskata 2 (divu) darba dienu laikā, pēc kā 1 (viens) akta eksemplārs (ar vai bez iebildēm) tiek atgriezts Izpildītājam.
  - 2.2.4. Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprināto defekta aktu (Līguma 2.2.3.punkts), 2 (divu) darba dienu laikā sastāda un no savas puses paraksta tāmi un Darba izpildes laika grafiku, kuri tiek iesniegti Pasūtītājam. Pēc tāmes un Darba izpildes laika grafika apstiprināšanas AS "RĪGAS SILTUMS" valdē, tiek sagatavota un abpusēji parakstīta atbilstoša satura vienošanās par grozījumiem Līgumā.

## 3. Darba izpildes termiņi

- 3.1. Darba izpildes termiņš, saskaņā ar Darba izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.3):
  - Darba sākums: dd.mm.gggg.
  - Darba nobeigums: dd.mm.gggg.
- 3.2. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam jāsaņem no Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas Darba uzsākšanas atļauja.

#### 4. Līgumcena

- 4.1. Līgumcena (Darba cena) saskaņā ar Tāmi (Pielikums Nr.2) ir EUR /summa ciparos/ (summa vārdos *euro*, summa ciparos centi). Iestādoties Līguma Pielikumā Nr.4 "Cenu indeksācijas metodika" noteiktajiem apstākļiem, šajā punktā minētā Līgumcena tiek pārskatīta, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos par Līguma grozījumiem.
- 4.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu rēķins par izpildīto Darbu ir izrakstāms bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā - PVN. Par PVN piemērošanu un samaksu valsts budžetā ir atbildīgs Pasūtītājs.

#### 5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- 5.1. Pasūtītāja pienākumi:
  - 5.1.1. norīkot par Līguma izpildi atbildīgo personu;
  - 5.1.2. iepazīstināt Izpildītāju par Līguma izpildi atbildīgo personu (darbu vadītāju) ar Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumiem;
  - 5.1.3. pēc Līguma 6.6.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas un akceptēšanas izsniegt Izpildītājam Darba uzsākšanas atļauju;
  - 5.1.4. nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja materiāliem;
  - 5.1.5. pēc Darba uzsākšanas atļaujas izsniegšanas, nodrošināt Izpildītāja personāla, mehānismu un autotransporta pieeju Darba izpildes vietai;
  - 5.1.6. 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, izskatīt Izpildītāja iesniegto Izpilddokumentāciju;
  - 5.1.7. atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu;
  - 5.1.8. atbilstoši Līguma noteikumiem veikt Līgumā noteiktos maksājumus;
  - 5.1.9. atbildēt par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no Pasūtītāja puses.
- 5.2. Pasūtītāja tiesības:
  - 5.2.1. Pasūtītājam, neizmaksājot Izpildītājam nekādu kompensāciju un nepagarinot Darba izpildes termiņu, ir tiesības nekavējoties apturēt Darba izpildi, kā arī liegt Izpildītāja personālam piekļuvi Darba izpildes vietai, ja:
    - 5.2.1.1. Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var rasties cilvēku veselībai, vai dzīvībai bīstami apstākļi, vai materiālie zaudējumi Pasūtītājam un/vai
    - 5.2.1.2. Izpildītājs Darba izpildē neievēro Līguma noteikumus un/vai Izpildītāja piedāvājumā Konkurssam ietverto un/vai
    - 5.2.1.3. Izpildītāja personāls Darba izpildes vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā vai ietekmē.
  - 5.2.2. Par Līguma pārkāpumiem piemērot pret Izpildītāju Līgumā noteiktās soda sankcijas.
  - 5.2.3. Neizmaksājot nekādu kompensāciju Izpildītājam, atkāpties no Līguma, ja iestājušies Līguma 19.1. (19.1.1. – 19.1.4.) punktā minētie apstākļi.

#### 6. Izpildītāja pienākumi

- 6.1. Izpildīt Darbu saskaņā ar:

- 6.1.1. Līguma noteikumiem,
- 6.1.2. Pasūtītāja akceptēto Darba uzdevumu un Pasūtītāja akceptēto Darba izpildes projektu;
- 6.1.3. iesniegto piedāvājumu Konkursam.
- 6.2. Izpildot Darbu, ievērot visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbu tā izpildes laikā, tai skaitā:
  - MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
  - MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
  - MK 20.08.2002.noteikumi Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus";
  - MK 09.12.2002. noteikumi Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu";
  - MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
  - MK 28.04.2009. noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās";
  - MK 12.10.2004. noteikumi Nr.852 "Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu";
  - MK 02.10.2001.noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem";
  - MK 09.05.2017. noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
- 6.3. Uzsākt un pabeigt Darbu Darba izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā.
- 6.4. Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas projektu.
- 6.5. Pirms Darba uzsākšanas, ievērojot Darba izpildes laika grafiku, saņemt Darba uzsākšanas atļauju.
- 6.6. Darba uzsākšanas atļaujas saņemšanai, ievērojot Darba izpildes laika grafikā noteikto termiņu, iesniegt Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgai personai Pasūtītāja noteikta parauga apgaitas lapu, kurā ir atzīmes par:
  - Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu,
  - Apdrošināšanas apliecinājuma (līguma, polises) kopijas iesniegšanu,
  - Darba veikšanas projektu saskaņošanu no Pasūtītāja puses,
  - Izpildītāja Darba vadītāja instruktāžām darba drošības, ugunsdrošības jautājumos un par iepazīšanos ar iekšējās darba kārtības noteikumiem,
  - u.c. informācija, ja tā nepieciešama konkrētā Darba izpildei un kura ir nepieciešama apgaitas lapas aizpildīšanai.
- 6.7. Iegūt visas nepieciešamās atļaujas, tehniskos noteikumus, u.c. no valsts un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja minētais nepieciešams Darba izpildei un nodošanai.
- 6.8. Informēt Pasūtītāju par Līguma izpildi atbildīgās personas nomaiņu, parakstot atbilstoša satura vienošanos pie Līguma.
- 6.9. Atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas tam radušies Līguma neizpildes rezultātā no Izpildītāja puses, ieskaitot zaudējumus no trešo personu prasībām, uzliktajiem naudas sodiem u.tml.

- 6.10. Nomaksāt visus nodokļus un nodevas, kas Izpildītājam jāmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem saistībā ar Darba izpildi šī Līguma ietvaros.
- 6.11. Nodrošināt Darba izpildi ar tam nepieciešamajām iekārtām, materiāliem un personālu, ciktāl Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu izmantošanu, materiālu piegādi un personāla piesaisti, ir iekļautas Līgumcenā.
- 6.12. Iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu materiālu, ko piegādā Izpildītājs, specifikāciju.
- 6.13. Darba izpildes laikā uzturēt kārtībā Darba izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un Darba izpildes vietas apsardzi. Būvlaukumu norobežot ar aizsargnožogojumu.
- 6.14. Darba izpildes laikā nodrošināt Darba izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc Darba pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai sakopt un savest kārtībā Darba izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. bet ne tikai noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, neregenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida būvniecības atkritumus) nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā saskaņā ar Atkrituma apsaimniekošanas likuma prasībām ir saņēmis atbilstošu atļauju. Sakārtoto Darba izpildes vietu Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas nodod Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai.
- 6.15. Darba izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma 5.1.6.punktā noteikto termiņu, iesniegt Pasūtītājam Izpildedokumentāciju.
- 6.16. Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu piekļuvi:
  - Darba izpildes vietai, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darba gaitu un kvalitāti. (Izpildītājam ir pienākums, iespēju robežās, sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanai.),
  - tehniskajai dokumentācijai, dažādu mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citai informācijai, kas saistīta ar Darba izpildes vietu un Darba izpildi.
- 6.17. Ja, tiek konstatēts, ka Darbs neatbilst Līguma noteikumiem, vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas norādītajā laika periodā, par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu Darba atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus.
- 6.18. Uzņemties pilnu atbildību par apakšuzņēmēja izpildītajiem darbiem Līguma ietvaros un tā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam un/vai trešajām personām.
- 6.19. Atbilstoši Līguma 8.sadaļā noteiktajam, uzturēt spēkā Saistību izpildes nodrošinājumus.
- 6.20. Atbilstoši Līguma 10.sadaļā noteiktajam, uzturēt spēkā Apdrošināšanu.
- 6.21. Uzņemties Pasūtītāja materiālu, kurus tam Darba izpildei izsniedzis Pasūtītājs, uzglabāšanu un saglabāšanu.
- 6.22. Rakstiski 3 (trīs) dienu laikā no notikuma iestāšanās vai konstatēšanas, informēt Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu par Līguma 6.21. punktā minēto materiālu zudumu, bojājumu vai zādzību.

- 6.23. Līguma 6.21.punktā minēto materiālu zuduma, bojājuma vai zādzības gadījumā neatkarīgi no apstākļiem, kādos iestāties šis gadījums, atlīdzināt Pasūtītājam šo materiālu pilnu vērtību saskaņā ar Pasūtītāja grāmatvedības uzskaites datiem.
- 6.24. Līdz Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai (Līguma 12.3.punkts) atgriezt Pasūtītājam Darba izpildē neizmantotos Līguma 6.21.punktā minētos materiālus.
- 6.25. 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas, samaksāt Pasūtītājam summas, kas tam pienākas no Izpildītāja šī Līguma ietvaros.

## **7. Apakšlīgumi**

- 7.1. Izpildītājs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darba izpildi drīkst slēgt tikai ar Konkursa piedāvājumā norādītajām firmām un par norādīto Darba apjomu. Līgumu slēgšana ar Konkursa piedāvājumā nenorādītiem apakšuzņēmējiem, iespējama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
- 7.2. Apakšuzņēmēja nomaiņa iespējama tikai pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Konkursā apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 67.pantā noteikto kārtību.
- 7.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja izpildītajiem darbiem un tā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam un/vai trešajām personām.
- 7.4. Izpildītājam visā Līguma darbības laikā ir pienākums pārbaudīt apakšuzņēmējus vai attiecībā uz tiem nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja apakšuzņēmējam ir piemērotas iepriekš minētās sankcijas, Izpildītājam ir pienākums nomainīt apakšuzņēmēju pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Konkursa dokumentos apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām un informēt par to Pasūtītāju.
- 7.5. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var ierosināt apakšuzņēmēja aizvietošanu.
- 7.6. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par pienācīgu Darba veikšanu un šī Līguma noteikumu ievērošanu no apakšuzņēmēja puses.

## **8. Saistību izpildes nodrošinājumi**

- 8.1. Līguma izpildes nodrošinājums:
  - 8.1.1. Līguma izpildes nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no Līgumcenas bez PVN.
  - 8.1.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai (Līguma 12.3.punkts).
  - 8.1.3. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst Konkursa nolikumā ietvertajām prasībām.
  - 8.1.4. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež garantētājam (vai ieskaita Izpildītāja norēķinu kontā), ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas (Līguma 12.3.punkts).



**8.2. Garantijas laika saistību izpildes garantija:**

- 8.2.1. Garantijas laika saistību izpildes garantija tiek noteikta 5% apmērā no Līgumcenas bez PVN.
- 8.2.2. Garantijas laika saistību izpildes garantija ir jāatbilst Konkursa nolikumā ietvertajām prasībām.
- 8.2.3. Garantijas laika saistību izpildes garantijai ir jābūt spēkā par 1 (vienu) mēnesi ilgāk kā Līguma 11.1. punktā minētais Darba garantijas termiņš.
- 8.2.4. Garantijas laika saistību izpildes garantiju Pasūtītājs atgriež garantētājam (vai ieskaita Izpildītāja norēķinu kontā), ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc garantijas laika saistību izpildes garantijas termiņa beigām.

8.3. Jebkuras summas, kuras Pasūtītājam pienākas no Izpildītāja Līguma ietvaros (līgumsods, zaudējumu atlīdzība sakarā ar Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Izpildītāja puses u.c.) Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma un/vai garantijas laika saistību izpildes garantijas, bet gadījumā, ja to nepietiek – pieprasīt šo summu segšanu tieši no Izpildītāja.

**9. Riska garantija**

- 9.1. Atbildību par Darba izpildes vietas uzturēšanu, saglabāšanu, bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas (Līguma 12.3.punkts) brīdim uzņemas Izpildītājs.
- 9.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darba izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, ja tas ir radies Darba izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas uzņemas Izpildītājs. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju vainas dēļ.
- 9.3. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darba izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

**10. Apdrošināšana**

- 10.1. Apdrošināšanai, ko Izpildītājs uztur spēkā visā Darba izpildes un Garantijas saistību laikā, jāatbilst Konkursa nolikumā ietvertajām prasībām.
- 10.2. Apdrošināšanas apliecinājuma iesniegšanas fakts nav pamats Apdrošināšanas atzīšanai no Pasūtītāja puses par atbilstošu Līguma noteikumiem.

**11. Garantijas saistības**

- 11.1. Garantijas termiņš Darbam pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas ir \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mēneši, programmnodrošinājumam \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mēneši.
- 11.2. Izpildītājs garantē Darba un tā izpildei izmantoto iekārtu un materiālu atbilstību Līguma noteikumiem un to drošu ekspluatāciju garantijas termiņā.
- 11.3. Garantijas laikā radušos bojājumus un atklātos defektus, kuru iemesls ir nepareiza darba tehnoloģija vai zemas kvalitātes Izpildītāja piegādātie materiāli un iekārtas, par ko Pasūtītājs rakstiski paziņojis Izpildītājam, Izpildītājs novērš uz sava rēķina.
- 11.4. Izpildītāja pienākums novērst arī atklāto bojājumu vai defektu ietekmi uz citām iekārtām.

- 11.5. Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus 4 (četrus) darba dienu laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un riska, tai skaitā pieaicinot defektu novēršanai trešās personas pēc saviem ieskatiem. Izdevumus, kas radušies Pasūtītājam novēršot defektus, kurus šajā punktā noteiktajā laikā nav novērsis Izpildītājs, Pasūtītājs tiesīgs ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma, bet, ja tā nepietiek, tad šos izdevumus Pasūtītājam atmaksā Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

## **12. Pārbaudes un darbu pieņemšana**

- 12.1. Izpildītājs uz savā rēķina veic visas pārbaudes, kas ir noteiktas Darba uzdevumā. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un inspekcijās.
- 12.2. Darba kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK 09.05.2017. noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
- 12.3. Darbs, kas ir pilnībā pabeigts un attiecībā, uz kuru:
- 12.3.1. Pasūtītājs ir akceptējis tam nodoto Izpildedokumentāciju;
  - 12.3.2. ir spēkā esošs Garantijas laika līguma izpildes nodrošinājums Garantijas saistību termiņā;
  - 12.3.3. ir spēkā esoša Apdrošināšana Garantijas saistību termiņā;
  - 12.3.4. ir atgriezti Darba izpildei saņemtie, Darba izpildē neizmantojie Pasūtītāja materiāli;
  - 12.3.5. ir sakopta un Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai nodota Darba izpildes vieta,
  - 12.3.6. ir iesniegts un spēkā esošs starp Pasūtītāju un Izpildītāju dd.mm.gggg. noslēgtā līguma par Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē apkopes, avāriju risku novēršanas un avāriju novēršanas remonta darbiem 15.sadaļā minētais līguma izpildes nodrošinājums tiek nodots Pasūtītājam ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 12.4. Līguma 12.3.punktā minētais akts tiek sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, saskaņā ar AS "RĪGAS SILTUMS" nolikumu "Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu". Iepriekš minētais abpusēji parakstītais akts apliecina, ka Darbs izpildīts pilnā apmērā, labā kvalitātē un saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līdz šī akta abpusējai parakstīšanai, Darbs uzskatāms par nenodotu un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot pret Izpildītāju Līgumā noteiktās soda sankcijas.
- 12.5. Gadījumā, ja pieņemot Darbu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā Darba nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Jebkurā gadījumā līdz šī akta abpusējai parakstīšanai Darbs uzskatāms par nenodotu un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šajā Līgumā noteiktās soda sankcijas.

## **13. Norēķinu kārtība**

- 13.1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, samaksājot par Darba ietvaros izpildīto 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 13.2.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas.

- 13.2. Izpildītājs par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem 10 (desmit) dienu laikā pēc to pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam abpusēji parakstītu Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinu. Pēdējam Aktam par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam pievienojams abpusēji parakstīts Līguma 12.3.punktā minētais Darba nodošanas - pieņemšanas akts.
- 13.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam visu Līguma 13.2.punktā minēto dokumentāciju, Pasūtītājam ir tiesības, bez Līguma 17.3.punktā minēto soda sankciju piemērošanas, aizturēt galīgo apmaksu.

#### **14. Izpildddokumentācija**

- 14.1. Izpildddokumentācijai ko Izpildītājs, iesniedz Pasūtītājam, jāatbilst AS "RĪGAS SILTUMS" nolikuma "Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu" 1.pielikumam un Darba uzdevumam (Pielikums Nr.1).
- 14.2. Izpildddokumentācija tiks uzskatīta par Pasūtītāja akceptētu tikai pēc AS "RĪGAS SILTUMS" Ražošanas daļas atbildīgās personas vīzas uz Darba nodošanas - pieņemšanas akta par Izpildddokumentācijas nodošanu Ražošanas daļas arhīvā.

#### **15. Pasūtītāja materiāli**

- 15.1. Pasūtītāja materiāli ir siltumenerģijas skaitītāji.
- 15.2. Līguma 16.1.punktā minētos Pasūtītāja materiālus Izpildītājs saņem Pasūtītāja noliktavā un uz sava rēķina nodrošina to nogādāšanu Darba izpildes vietā. Pasūtītāja materiālu saņemšanas vietu (adresi) Izpildītājam paziņo Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona pēc Izpildītāja pieprasījuma.
- 15.3. Izpildītājs par nepieciešamību saņemt Pasūtītāja materiālus, ievērojot Darba izpildes laika grafiku, paziņo Pasūtītājam rakstiski, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš uz Līguma 1.16.1.punktā norādīto e-pasta adresi.
- 15.4. Līguma 15.3.punktā minētais paziņojums, aizpildāms Pasūtītāja noteiktā formā, kuru Izpildītājs saņem pie Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas.
- 15.5. Līguma 15.4.punktā minēto paziņojumu no Izpildītāja puses tiesīgi parakstīt: Izpildītāja likumīgais pārstāvis (vai tā pilnvarotā persona) vai Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona.
- 15.6. Pasūtītāja materiālus tiesīgi saņemt: Izpildītāja likumīgais pārstāvis vai tā atbilstoši pilnvarota persona, uzrādot pilnvaras oriģinālu.
- 15.7. Izpildītājs par katrā kalendārajā mēnesī izmantotajiem materiāliem vienlaicīgi ar Līguma 13.2.punktā minēto dokumentāciju iesniedz aktu par izlietotajiem Pasūtītāja materiāliem.

#### **16. Apliecinājumi**

Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka:

16.1. Tas iepazīsies ar:

- 16.1.1. Darba uzdevuma izpildes nosacījumiem;
- 16.1.2. AS "RĪGAS SILTUMS" nolikumu "Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu".
- 16.1.3. AS "RĪGAS SILTUMS" automatizētās vadības sistēmas (AVS) rokasgrāmatu;

- 16.1.4. AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotu funkcionālo sistēmu klasifikācijas un marķēšanas kārtības rokasgrāmatu.
- 16.2. Tā rīcībā ir visa Darba izpildei nepieciešamā informācija un dokumentācija (t.sk. projekta).
- 16.3. Tas ir iepazinies ar Darba izpildes vietu "dabā".
- 16.4. Tam ir zināms kādas atļaujas, un saskaņojumi saņemami Darba izpildei.
- 16.5. Tas ir iepazinies ar prasībām Darba uzsākšanas atļaujas saņemšanai.

## 17. Pušu atbildība

- 17.1. Par Līguma neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šajā Līgumā noteikto.
- 17.2. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Darbu Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs, bez citu kompensāciju izmaksas, samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto Darba apjomu atbilstoši Aktam par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam.
- 17.3. Ja Izpildītājs:
  - 17.3.1. nepabeidz Darbu Darba izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nepabeigto Darbu cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no cenas, no kurams līgumsods aprēķināts, kā arī samaksā Pasūtītājam zaudējumu atlīdzību par iekārtu dīkstāvi EUR 600,00 (seši simti *euro*, 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu,
  - 17.3.2. nav ievērojis Līguma 6.2.punktā minētos normatīvos aktus vai nav pildījis Līguma 6.13. un 6.14. punktus minēto, kā arī gadījumos, ja tiek konstatēts, ka Izpildītāja personāls Darba izpildes vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā, vai ietekmē, Pasūtītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas vai Pasūtītāja Darba aizsardzības dienesta darbinieka, vai AS "RĪGAS SILTUMS" būvuzrauga sastādīto aktu, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simts *euro*, 00 centi) apmērā, par katru šādu gadījumu,
  - 17.3.3. nav ievērojis jebkuru citu Līguma noteikumu, izņemot Līguma 17.3.1. – 17.3.2.punktā minētos, un nav novērsis pārkāpumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā Pasūtītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas vai Pasūtītāja Darba aizsardzības dienesta darbinieka, vai AS "RĪGAS SILTUMS" būvuzrauga sastādīto aktu, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simts *euro*, 00 centi) apmērā, par katru šādu gadījumu.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma atmaksāt jebkādas soda naudas, kas uzlikta Izpildītājam iepriekš uzskaitīto Izpildītāja darbību rezultātā.
- 17.4. Ja Pasūtītājs nesamaksā rēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas, no kuras tas aprēķināts. Izpildītājs nav tiesīgs piemērot soda sankcijas, ja pats kavējis

dokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Līguma 13.2.punktā noteiktajos termiņos.

- 17.5. Jebkāda Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

## **18. Atkāpšanās no Līguma, Līguma pārtraukšana**

- 18.1. Pasūtītājs, bez iepriekšēja brīdinājuma termiņa, informējot Izpildītāju ir tiesīgs atkāpties no Līguma, neizmaksājot pēdējam nekādu kompensāciju par Līguma laušanu, bet Izpildītājs sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus un izdevumus gadījumos, ja:

- 18.1.1. Darba izpildes laika grafikā noteiktais Darba uzsākšanas termiņa kavējums pārsniedz 10 (desmit) dienas un/vai
- 18.1.2. Darba izpildes laika grafikā noteiktais Darba vai kādu Tāmē atsevišķi izdalītu Darba daļu pabeigšanas termiņa kavējums pārsniedz 10 (desmit) dienas un/vai
- 18.1.3. Izpildītājs atkārtoti (otrreiz) patvaļīgi grozījis Darba izpildes noteikumus, ko nosaka Līgums un/vai;
- 18.1.4. Līgumu vai tā daļu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- 18.2. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Līgumu:

- 18.2.1. Jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Darba apmaksu, pirms tam nosūtot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai un/vai
- 18.2.2. Pasūtītāja maksātnespējas gadījumā.

## **19. Nepārvarama vara**

- 19.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Puses vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, pilsoniskos nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldības institūciju izdotus, visiem saistošus tiesību aktus, kas padara neiespējamu Līguma saistību izpildi.
- 19.2. Pasūtītājs nav atbildīgs par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

## **20. Fizisko personu datu aizsardzība**

- 20.1. Ja Līguma izpildes gaitā Pusēm tiek nodota informācija, kas satur fizisku personu datus, attiecīgā Puse, kura saņem personas datus, apņemas ievērot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
- 20.2. Puse, kurai tiek nodoti personas dati, apņemas tos nenodot trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ja saskaņā

ar normatīvajiem aktiem Pusei ir pienākums izpaust saņemtos personas datus, tai ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā par personas datu nodošanu informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien to neaizliedz normatīvie akti.

## **21. Citi noteikumi**

- 21.1. Abām Pusēm rakstiski vienojoties, Darba izpildes termiņu var pagarināt tikai tad, ja ir objektīvi iemesli.
- 21.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 10% no sākotnējās Līguma Līgumcenas.
- 21.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66. panta nosacījumiem, ja:
  - 21.3.1. grozījumi ir nebūtiski;
  - 21.3.2. grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
  - 21.3.3. grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
- 21.4. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
- 21.5. Puses cenšas visas domstarpības, pretenzijas un strīdus noregulēt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, kad savstarpēju vienošanos panākt nav iespējams, strīdus izšķir tiesa.
- 21.6. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, risināmi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 21.7. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses un darbojas līdz brīdim, kad abas Puses izpildījušas visas savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.
- 21.8. Visas Līguma izmaiņas tiek noformētas kā vienošanās pie Līguma.
- 21.9. Līgums sastādīts uz \_\_\_ lp., 2 (divos) eksemplāros.
- 21.10. Šim Līgumam tā slēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi:
  - 21.10.1. Pielikums Nr.1 – Darba uzdevums uz \_\_\_lp.;
  - 21.10.2. Pielikums Nr.2 – Tāme uz \_\_\_lp.;
  - 21.10.3. Pielikums Nr.3 – Darba izpildes laika grafiks uz \_\_\_lp.;
  - 21.10.4. Pielikums Nr.4 – Cenu indeksācijas metodika uz \_\_\_lp.

**22. Pušu rekvizīti un paraksti:**

**Pasūtītājs:**

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu ielā 3A, Rīgā, LV-1012  
Vienotais reģ. Nr. 40003286750  
PVN reģ.Nr. LV40003286750  
Luminor Bank AS Latvijas filiāle  
Kredītiestādes kods RIKOLV2X  
Norēķina konts  
LV18RIKO0002013025455

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis V.Uzvārds

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis V.Uzvārds

**Izpildītājs:**

Firma  
Juridiskā adrese  
Vienotais reģ. Nr.  
PVN reģ.Nr.  
Bankas nosaukums  
Bankas kods:  
Norēķina konts:

\_\_\_\_\_  
Amats, V.Uzvārds

Pielikums Nr.4  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.g. līgumam  
(reģistrēts AS "RĪGAS SILTUMS"  
kancelejā \_\_\_\_\_ ar Nr.\_\_\_\_)

### Cenu indeksācijas metodika

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā drošā  
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

1. Šī metodika tiek izmantota Līguma 4.1.punktā minētās Līgumcenas (Darba cena) indeksācijai.
2. Līgumcenas indeksācija tiek veikta, izmantojot Oficiālās statistikas portālā <https://stat.gov.lv/lv/publicetos/metodikas> 6.punktā norādītos indeksus.
3. Pirmā Līgumcenas indeksācija tiek veikta pēc 6 (sešiem) mēnešiem skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgumcenas indeksācija var tikt veikta ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem. Līgumcenas indeksācija pēc pirmajiem 6 (sešiem) Līguma darbības mēnešiem tiek aprēķināta, izmantojot Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā fiksētos mēneša cenu indeksus (indeksācijas aprēķina bāzes periods), nākamajiem un turpmākajiem periodiem - izmantojot iepriekšējā mēneša pirms 6 (sešu) mēnešu perioda cenu indeksus.
4. Līgumcenas indeksācija tiek veikta, ja Līgumcenas izmaiņas šī pielikuma 3.punktā minētajos periodos, kas aprēķinātas saskaņā ar 6.punktā minēto formulu, pārsniedz vai ir mazākas par 3%, jeb cenu indeksācijas koeficients ir 1,03 vai 0,97. Citos gadījumos Līgumcena paliek nemainīga.
5. Līgumcenas indeksācija tiek veikta indeksācijas veikšanas mēnesī vēl neizpildīto Darbu, kuru izpildes termiņš atbilstoši Darbu izpildes laika grafikam nav iestājies, cenai, kas noteikta saskaņā ar Līguma Tāmi, noslēdzot vienošanos par Līguma grozījumiem.
6. Cenu indeksācijas koeficientu aprēķina šādi:

$$Kn = 0,7 Ln/Lo + 0,3 Tn/To$$

kur:

Kn – cenu indeksācijas koeficients;

0,70 – iekārtu izmaksu īpatsvars;

0,30 – būvniecības izmaksu īpatsvars.

*Ln – Indeksa vērtība sadaļā "Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs, Visa rūpniecības produkcija, NACE 2.red. rūpniecība (BCDE) klasifikācija, sadaļa C28 - Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana" cenu indeksācijas koeficienta noteikšanas dienā;*

*Lo – Indeksa vērtība sadaļā "Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs, Visa rūpniecības produkcija, NACE 2.red.rūpniecība (BCDE) klasifikācija, sadaļa C28 - Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana" piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai iepriekšējās indeksācijas dienā;*



$T_n$  – Indeksa vērtība sadaļā "Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pamatgrupās, Būvniecība - pavisam", cenu indeksācijas koeficienta noteikšanas dienā;

$T_o$  – Indeksa vērtība sadaļā "Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pamatgrupās, Būvniecība - pavisam", piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai iepriekšējās indeksācijas dienā.

Par iepriekšējās indeksācijas dienu tiek uzskatīta diena, kurā stājusies spēkā metodikas 5.punktā minētā vienošanās par Līguma grozījumiem.

Indeksu " $L_n$ ", " $L_o$ " vērtības publicē Oficiālās statistikas portālā.

([https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP\\_PUB/START\\_\\_VEK\\_\\_RC\\_\\_RCI/RCI020m/](https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__RC__RCI/RCI020m/))

Indeksu " $T_n$ ", " $T_o$ " vērtības publicē Oficiālās statistikas portālā.

([https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP\\_PUB/START\\_\\_VEK\\_\\_RC\\_\\_RCB/RCB010m/](https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__RC__RCB/RCB010m/))

#### 7. Indeksēto Līgumcenu aprēķina:

- cenu pieauguma gadījumā:

$$C_n = C_l \times (K_n - 0,03);$$

- cenu samazinājuma gadījumā:

$$C_n = C_l \times (K_n + 0,03);$$

kur:

$C_n$  – indeksētā Līgumcena, EUR (bez PVN);

$C_l$  – spēkā esošā Līgumcena, EUR (bez PVN);

$K_n$  – cenu indeksācijas koeficients.

No Pasūtītāja puses:

No Izpildītāja puses:

Valdes loceklis V.Uzvārds

Amats, V.Uzvārds

Valdes loceklis V.Uzvārds

5.1.pielikums. Apkopes līguma projekts  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

## LĪGUMA PROJEKTS (IAL)

Līguma datums  
ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā  
paraksta un laika zīmoga datums

**Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"**, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes loceklis: */valdes locekļa vārds, uzvārds/* un */valdes locekļa vārds, uzvārds/*, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, un */firma/*, kuru uz */pilnvarojuma pamatojums/* pamata pārstāv */amats, vārds, uzvārds/*, turpmāk tekstā - Izpildītājs, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta Puse un abas kopā – Puses, slēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs no dienas, kad Puses dd.mm.gggg. noslēgtā līguma par katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē (turpmāk – Izbūves līgums) ietvaros parakstījušas Izbūves līguma 12.3.punktā minēto aktu, līdz Izbūves līguma 11.1.punktā minētā Darba garantijas termiņa beigām, **apņemas veikt katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē (turpmāk tekstā – Iekārta):**
  - 1.1.1. apkopes (turpmāk tekstā – Apkopes darbi), saskaņā ar Pielikumu Nr.3 "Darba uzdevums" un Līguma 4.1.punktā minēto Apkopes darbu izpildes grafiku,
  - 1.1.2. avāriju risku novēršanas darbus un avāriju remonta darbus (turpmāk tekstā – Avāriju darbi), atbilstoši Līguma 5.sadaļā minētajam.Apkopes darbi un Avāriju darbi turpmāk tekstā kopā saukti - Darbi.
- 1.2. Konkursa identifikācijas Nr. RS2022/272/AK (turpmāk tekstā – Konkurss).
- 1.3. Pasūtījuma SAP Nr. \_\_\_\_\_.

### 2. Darbu veikšanas vispārīgie noteikumi

- 2.1. Izpildītāja pienākumi:
  - 2.1.1. Veikt Darbus saskaņā ar:
    - 2.1.1.1. Iekārtas ražotājfirmas tehniskajiem noteikumiem,
    - 2.1.1.2. Līguma noteikumiem,
    - 2.1.1.3. Darba uzdevumu (Pielikums Nr.3) un Apkopes darbu izpildes grafiku,
    - 2.1.1.4. iesniegto piedāvājumu Konkursam.
  - 2.1.2. Norīkot Darbu veikšanai Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja piekrišanu, norīkojot citu Darbu vadītāju ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
  - 2.1.3. Izdarīt ierakstus iekārtu servisa žurnālā par veiktajiem Darbiem, uzrādot Darbu veikšanas datumu un laiku. Ierakstus iekārtu servisa žurnālā veic Darbu vadītājs.

- 2.1.4. Darbu izpildē ievērot normatīvos aktus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem to izpildes laikā, tai skaitā:
  - MK 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";
  - MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
  - MK 28.04.2009. noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās";
  - MK 20.08.2002.noteikumi Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus";
  - MK 09.12.2002. noteikumi Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu";
  - MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
- 2.1.5. Nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par iekārtas darbības parametru vai ekspluatācijas režīma neatbilstību ekspluatācijas instrukciju prasībām.
- 2.1.6. Sniegt Pasūtītājam telefoniskas konsultācijas darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00 un veikt defektu (problēmas) novērtējumu.
- 2.1.7. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, vienlaicīgi ar Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu, iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildes tehnisko izpilddokumentāciju Pasūtītāja noteiktajā apjomā.
- 2.1.8. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā Darbu izpildes vietu, nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un, nepieciešamības gadījumā, Darbu izpildes vietas apsardzi.
- 2.1.9. Darbu izpildes laikā nodrošināt Darbu izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc Darbu pabeigšanas līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai sakopt un savest kārtībā Darbu izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Sakārtoto Darbu izpildes vietu pēc Darbu pabeigšanas nodot Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai.
- 2.1.10. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem, vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas norādītajā laika periodā, par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu Darbu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus.
- 2.1.11. Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotajai personai iespēju piekļūt tehniskai dokumentācijai, dažādu mērījumu un pārbažu rezultātiem vai citai informācijai, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu un Darbu izpildi.
- 2.1.12. Atbilstoši Līguma 7.sadaļā noteiktajam, uzturēt spēkā Apmērinošanu.
- 2.1.13. 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas, samaksāt Pasūtītājam summas, kas tam pienākas no Izpildītāja Līguma ietvaros.
- 2.1.14. Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Darbu izpildes vietai, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu

- kvalitāti. Izpildītājam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā.
- 2.1.15. Atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas tam radušies Līguma neizpildes no Izpildītāja puses rezultātā, ieskaitot zaudējumus no trešo personu prasībām, uzliktajiem naudas sodiem u.tml.
- 2.1.16. Papildus šajā sadaļā noteiktajam:
- Apkopes darbu veikšanā ievērot Līguma 4.sadaļā "Apkopes darbu veikšanas noteikumi" noteikto,
  - Avāriju darbu veikšanā ievērot Līguma 5.sadaļā "Avāriju darbu veikšanas noteikumi" noteikto.
- 2.1.17. Uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi saistītā vai nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas. Minētais neattiecas uz gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums ir radies Pasūtītāja personāla vainas dēļ.
- 2.1.18. Iepazīstināt savu personālu ar darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības un noteikumiem.
- 2.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto atlīdzību par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Darbiem.
- 2.3. Pasūtītāja pienākumi:
- 2.3.1. Nodrošināt lekārtas izmantošanu atbilstoši ekspluatācijas instrukcijām, ekspluatācijas noteikumos paredzētajā vidē, kā arī izmantot ekspluatācijai atbilstošus enerģijas avotus.
- 2.3.2. Nodrošināt lekārtas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 2.3.3. Veikt lekārtas darbības uzraudzību, izdarot ierakstus žurnālā par lekārtas darbību.
- 2.3.4. Darbu izpildei nodrošināt Izpildītāja personāla, mehānismu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai.
- 2.3.5. Iepazīstināt Izpildītāja Līguma 2.1.2.punktā minēto Darbu vadītāju ar darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības un noteikumiem.
- 2.3.6. Atbildēt par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību neizpildi no Pasūtītāja puses.
- 2.3.7. Nepieļaut, ka Līguma darbības laikā, Darbus veic trešā persona.
- 2.3.8. Informēt Izpildītāju par visiem lekārtas bojājumiem un iemesliem, kuru dēļ lekārta nedarbojas (neatrodas darba kārtībā).
- 2.3.9. Savlaicīgi samaksāt Izpildītājam par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Darbiem.
- 2.3.10. Par Līguma pārkāpumiem piemērot pret Izpildītāju Līgumā noteiktos līgumsodus.
- 2.4. Pasūtītāja tiesības:
- 2.4.1. Neizmaksājot Izpildītājam nekādu kompensāciju, nekavējoties apturēt Darbu izpildi, kā arī liegt Izpildītāja personālam piekļuvi lekārtām, ja:

- 2.4.1.1. Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var rasties cilvēku veselībai vai dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītājam;
- 2.4.1.2. Izpildītājs Darbu izpildē neievēro Līguma noteikumus un/vai Izpildītāja Konkursa piedāvājumā ietverto;
- 2.4.1.3. Izpildītāja piesaistītais personāls Darbu veikšanas vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā vai ietekmē.

### 3. Apakšlīgumi

- 3.1. Izpildītājs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar Konkursa piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem un par norādīto Darbu apjomu. Līgumu slēgšana ar Konkursa piedāvājumā nenorādītiem apakšuzņēmējiem, iespējama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
- 3.2. Apakšuzņēmēja nomaiņa iespējama tikai pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Konkursā apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 67.pantā noteikto kārtību.
- 3.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja izpildītajiem darbiem un tā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam un/vai trešajām personām.
- 3.4. Izpildītājam visā Līguma darbības laikā ir pienākums pārbaudīt apakšuzņēmējus vai attiecībā uz tiem nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja apakšuzņēmējam ir piemērotas iepriekš minētās sankcijas, Izpildītājam ir pienākums nomainīt apakšuzņēmēju pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Konkursa dokumentos apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām un informēt par to Pasūtītāju.
- 3.5. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var ierosināt apakšuzņēmēja aizvietošanu.
- 3.6. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma noteikumu ievērošanu no apakšuzņēmēja puses.

### 4. Apkopes darbu veikšanas noteikumi

- 4.1. Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Puses Izbūves līguma ietvaros parakstījušas līguma 12.3.punktā minēto aktu, sagatavo un rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju Apkopes darbu izpildes grafiku un lekārtu apkopes darbu maksājumu grafiku. Izmaiņas Apkopes darbu izpildes grafikā un lekārtu apkopes darbu maksājumu grafikā iepriekš rakstveidā saskaņojamas ar Pasūtītāju, sastādot un abpusēji parakstot jaunu Apkopes darbu izpildes grafiku un lekārtu apkopes darbu maksājumu grafiku, un atbilstoša satura vienošanos pie Līguma.
- 4.2. Izpildītājs uzsāk un pabeidz Apkopes darbus Līguma 4.1.punktā minētajā Apkopes darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā.
- 4.3. Izpildītājs nodrošina Apkopes darbiem nepieciešamos materiālus, rezerves daļas, tehnisko aprīkojumu, paredzot tikai tādu materiālu, rezerves daļu un

tehniskā aprīkojuma izmantošanu, kurus ir akceptējušas atbilstošo Iekārtu izgatavotājrūpnīcas.

- 4.4. Izpildītājs, saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, rakstveidā sniedz informāciju par Iekārtas tehnisko stāvokli, Apkopes darbu izpildi un apstākļiem, kas var traucēt to izpildi.
- 4.5. Izpildītājs informē Pasūtītāju par nepieciešamo rezerves daļu piegādes laiku.
- 4.6. Izpildītājs visiem iespējamajiem līdzekļiem saīsina Iekārtas dīkstāves laiku.
- 4.7. Izpildītājs veiktos Apkopes darbus nodod Pasūtītājam, parakstot Aktus par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (veidlapa F-2), saskaņā ar AS "RĪGAS SILTUMS" nolikumu "Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu".

## 5. Avāriju darbu veikšanas noteikumi

- 5.1. Pasūtītājs Iekārtas avārijas gadījumā paziņo Izpildītājam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, kā arī iesniedz ziņas par šiem defektiem (Defekta akts). Paziņojums tiek nodots izpildei jebkurā diennakts laikā:
  - telefoniski pa tālruni: \_\_\_\_\_ un
  - nosūtot rakstveida paziņojumu uz e-pasta adresi: \_\_\_\_\_Paziņojums par avāriju uzskatāms par nodotu izpildei ar e-pasta vēstules nosūtīšanas brīdi.
- 5.2. Izpildītājs:
  - 5.2.1. Avārijas gadījumā ierodas pie Pasūtītāja 4 (četrus) stundu laikā darba dienās un 8 (astoņus) stundu laikā brīvdienās un svētku dienās skaitot no izsaukuma par avāriju nosūtīšanas.
  - 5.2.2. Nodrošina Avāriju darbiem nepieciešamo ekspluatācijas materiālu un rezerves daļu iegādi un piegādi saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu defektu aktu un tāmi. Avāriju darbiem nepieciešamās materiālu un rezerves daļu cenas Tāmē nedrīkst pārsniegt attiecīgā laika perioda tirgus cenu līmeni. Veicamajiem Avāriju darbiem tiek piemērotas Izpildītāja Konkursa piedāvājuma Pieteikuma vēstulē iesniegtās:
    - avāriju risku novēršanas darbu (preventīvo remontdarbu kopums, konstatēto Iekārtu darbības traucējumu iemeslu novēršanai) un avāriju remontu darbu veikšanas izmaksas darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 /EUR ar cipariem/ (/EUR ar vārdiem/) EUR/cilv.st. (bez PVN), pārējā laikā /EUR ar cipariem/ (/EUR ar vārdiem/) EUR/cilv.st. (bez PVN);
    - maksa par vienu izsaukumu, kas iekļauj arī transporta izmaksas /EUR ar cipariem/ (/EUR ar vārdiem/) EUR/1 izsaukumu (bez PVN).
- 5.3. Veiktie Avāriju darbi tiek nodoti Pasūtītājam parakstot Aktus par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (veidlapa F-2) un Darba nodošanas - pieņemšanas aktu, saskaņā ar AS "RĪGAS SILTUMS" nolikumu "Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu".

## 6. Norēķinu kārtība

- 6.1. Puses vienojas, ka samaksa par veiktajiem Apkopes darbiem 1.gadā ir gadā ir EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_ euro \_\_\_\_ centi) bez PVN, PVN 21% EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_ euro \_\_\_\_ centi), kopsummā EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_ euro \_\_\_\_ centi), 2.gadā ir gadā ir EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_ euro \_\_\_\_ centi) bez PVN, PVN 21% EUR

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro, \_\_\_\_\_ centi), kopsummā EUR \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro, \_\_\_\_\_ centi),  
3.gadā  
gadā ir EUR \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ centi) bez PVN, PVN 21%  
EUR \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ centi), kopsummā EUR \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ centi).  
Iestājoties Līguma Pielikumā Nr.1 "Cenu indeksācijas metodika" minētajiem apstākļiem, šajā punktā minētā maksa tiek pārskatīta, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos par Līguma grozījumiem. Maksa par veiktajiem Apkopes darbiem atbilstoši Līguma 4.1.punktā minētajam Iekārtu apkopes darbu maksājumu grafikam tiek pārskatīta Izpildītājam saskaņā ar rēķinu par mēnesī faktiski veiktajiem Apkopes darbiem, pamatojoties uz Līguma 4.7.punktā minētajiem Aktiem par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (veidlapa F-2), ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

- 6.2. Puses vienojas, ka veiktos Avāriju darbus atbilstoši Līguma 5.sadaļai Pasūtītājs apmaksā 60 (sešdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz Līguma 5.3.punktā minētajiem parakstītajiem Aktiem par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (veidlapa F-2), Darbu nodošanas - pieņemšanas aktiem un attiecīgo rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.
- 6.3. Izpildītājs Līguma 6.1. un 6.2.punktos minētos dokumentus Pasūtītājam iesniedz par katru kalendāro mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 7.datumam.
- 6.4. Pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņu gadījumā no jaunās nodokļa likmes stāšanās spēkā dienas, bez īpašas vienošanās, tiek piemērota jaunā nodokļa likme.

## 7. Apdrošināšana

- 7.1. Apdrošināšanai, ko Izpildītājs uztur spēkā visā Darbu izpildes un Garantijas saistību laikā, jāatbilst Konkursa nolikumā ietvertajām prasībām.
- 7.2. Apdrošināšanas apliecinājuma iesniegšanas fakts nav pamats Apdrošināšanas atzīšanai no Pasūtītāja puses par atbilstošu Līguma noteikumiem.

## 8. Par Līguma izpildi atbildīgās personas

- 8.1. Pasūtītājs ieceļ /vārds, uzvārds/ par Līguma izpildi atbildīgo personu, kas būs atbildīga par Pasūtītāja darbību koordinēšanu šī Līguma ietvaros.

### Kontaktinformācija:

Adrese:

E-pasta adrese:

Tālrunis:

Mob.tālrunis:

- 8.2. Izpildītājs ieceļ /vārds, uzvārds/ par Līguma izpildi atbildīgo personu, kas būs atbildīga par Izpildītāja darbības koordinēšanu šī Līguma ietvaros.

### Kontaktinformācija:

Adrese:

E-pasta adrese:

Tālrunis:

Mob.tālrunis:

## 9. Pušu atbildība

- 9.1. Gadījumā, ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 5.2.1.punktā noteikto reakcijas laiku, tas maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit *euro*, 00 centi) apmērā par katru kavējuma stundu.
- 9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu Līgumā norādītajos termiņos, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo punktu uzrēķinātais nokavējuma procentu apmērs tiek ierobežots ar 10% no nesamaksātās summas.
- 9.3. Ja Izpildītāja veikto Apkopes darbu regularitāte neatbilst Līguma 4.1.punkta nosacījumiem, tad Izpildītājs par neizpildītajiem darbiem maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no neizpildīto darbu izmaksām. Saskaņā ar šo punktu uzrēķinātais līgumsoda apmērs tiek ierobežots ar 10% no neizpildīto darbu izmaksām (ar PVN).
- 9.4. Ja Izpildītājs neveic Avāriju darbus Pušu saskaņotā laikā, tad Izpildītājs par laikā neveiktajiem darbiem maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no neizpildīto darbu izmaksām. Saskaņā ar šo punktu uzrēķinātais līgumsoda apmērs tiek ierobežots ar 10% no neizpildīto darbu izmaksām (ar PVN).
- 9.5. Ja tiek konstatēts, ka Izpildītāja personāls Darbu izpildes laikā vai vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā, vai ietekmē vai nav ievērojis kādu no Līguma 2.1.4.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem Pasūtītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas vai Pasūtītāja norīkotā būvuzrauga, vai Pasūtītāja Darba aizsardzības dienesta darbinieka, vai siltumavota, kurā tiek veikti Darbi vadītāja vai tā vietnieka, vai AS "RĪGAS SILTUMS" būvuzrauga sastādīto aktu, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simts *euro*, 00 centi) apmērā, par katru šādu gadījumu.

## 10. Garantijas saistības

- 10.1. Veiktajiem Darbiem Izpildītājs nosaka garantijas termiņu:
  - Apkopes darbiem – laika periodu, kas atbilst plānoto Apkopes darbu starplaikiem,
  - Avāriju darbiem – 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma 5.3. punktā minētā Darba nodošanas – pieņemšanas akta.
- 10.2. Nomainītajām iekārtas detaļām Izpildītājs nodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no izpildīto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
- 10.3. Garantijas termiņā radušos bojājumus un atklātos defektus, kuru iemesls ir nepareiza darbu tehnoloģija vai zemas kvalitātes Izpildītāja piegādātie materiāli un iekārtas, par ko Pasūtītājs rakstiski paziņojis Izpildītājam, Izpildītājs novērš uz sava rēķina.
- 10.4. Ja Izpildītājs, saņemis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus 4 (četrus) darba dienu laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un riska, tai skaitā pieaicinot defektu novēršanai trešās personas pēc saviem ieskatiem. Izdevumus, kas radušies Pasūtītājam novēršot defektus, kurus šajā punktā noteiktajā laikā nav novērsis Izpildītājs, Pasūtītājam atmaksā Izpildītājs.



**11. Nepārvarama vara**

- 11.1. Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru par apstākļu iestāšanos, kas traucē Līguma izpildi. Minēto apstākļu iestāšanās gadījumā puses rakstiski vienojas par turpmākajām darbībām.
- 11.2. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to izsauc apstākļi, kas ir ārpus viņu kontroles iespējām, ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar plūdiem, avārijām, ugunsgrēkiem, kā arī noteikumiem, likumiem, kurus izdevušas Latvijas valsts varas un pārvaldes institūcijas. Šis Līgums tiek apturēts uz kavēšanās laiku un pēc kavēšanās cēloņu izbeigšanās atkal iegūst pilnu spēku. Ja šajā punktā minētos apstākļus nav iespējams novērst 3 (trīs) mēnešu laikā, Līgums ir izbeidzams.

**12. Fizisko personu datu aizsardzība**

- 12.1. Ja Līguma izpildes gaitā Pusēm tiek nodota informācija, kas satur fizisku personu datus, attiecīgā Puse, kura saņem personas datus, apņemas ievērot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
- 12.2. Puse, kurai tiek nodoti personas dati, apņemas tos nenodot trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei ir pienākums izpaust saņemtos personas datus, tai ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā par personas datu nodošanu informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien to neaizliedz normatīvie akti.

**13. Līguma darbības termiņš**

- 13.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbība izbeidzas pēc visu Līguma saistību izpildes pilnā apmērā.
- 13.2. Izpildītājs, neizmaksājot nekādu kompensāciju Pasūtītājam, ir tiesīgs atkāpties no Līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu Pasūtītājam, ja:
- 13.2.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Darbu apmaksu, pirms tam dodot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai un/vai;
- 13.2.2. Pasūtītāja maksātnespējas gadījumā.
- 13.3. Pasūtītājs, neizmaksājot nekādu kompensāciju Izpildītājam, ir tiesīgs atkāpties no Līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ja:
- 13.3.1. Izpildītājs atkārtoti (otrrreiz) pārkāpis Līguma noteikumus un šo saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un/vai;
- 13.3.2. Izpildītājs ar tiesas nolēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu vai ir uzsākts Izpildītāja likvidācijas process un/vai;
- 13.3.3. Izpildītājs Līguma 4.1.punktā minētā termiņā nav iesniedzis Apkopes darbu izpildes laika grafiku un/vai likārtu apkopes darbu maksājumu grafiku un/vai;
- 13.3.4. Līgumu vai tā daļu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un/vai;

- 13.3.5. Izpildītājs Līguma 15.1.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu.

#### 14. Apliecinājumi

Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka:

- 14.1. Tas iepazīsies ar:
- 14.1.1. Darba uzdevuma izpildes nosacījumiem (Pielikums Nr.3);
  - 14.1.2. AS "RĪGAS SILTUMS" nolikumu "Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu".
- 14.2. Tā rīcībā ir visa Darbu izpildei nepieciešamā informācija un dokumentācija (t.sk. projekta).
- 14.3. Tas ir iepazīsies ar Darbu izpildes vietu "dabā".
- 14.4. Tam ir zināms kādas atļaujas un saskaņojumi saņemami Darbu izpildei.

#### 15. Līguma izpildes nodrošinājums

- 15.1. Izpildītājam līdz Izbūves līguma 12.3.punktā minētā akta parakstīšanai, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums **EUR** \_\_\_\_\_ (**\_\_\_\_\_euro, \_\_\_\_\_centi**). Līguma izpildes nodrošinājumam jāatbilst Līguma Pielikumā Nr.2 ietvertajām prasībām.
- 15.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jāstājas spēkā ar tā iesniegšanas dienu un jābūt spēkā par 1 (vienu) mēnesi ilgāk kā Izbūves līguma 11.1.punktā minētais Darba garantijas termiņš.
- 15.3. Jebkuras summas, kuras Pasūtītājam pienākas no Izpildītāja Līguma ietvaros (līgumsods, zaudējumu atlīdzība sakarā ar Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Izpildītāja puses u.c.) Pasūtītājs tiesīgs ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma, bet gadījumā, ja tā nepietiek – pieprasīt šo summu segšanu tieši no Izpildītāja.

#### 16. Citi noteikumi

- 16.1. Līgums ir konfidenciāls un nav izpaužams trešajām personām.
- 16.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 10% no sākotnējās līguma līgumcenas.
- 16.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66. panta nosacījumiem, ja:
- 16.3.1. grozījumi ir nebūtiski;
  - 16.3.2. grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
  - 16.3.3. grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
- 16.4. Jebkuras papildus vienošanās vai izmaiņas Līguma nosacījumos ir spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstveidā un tās parakstījušas abas Puses. Visi pielikumi pie šī Līguma ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
- 16.5. Puses apņemas visus ar šī Līguma nosacījumu izpildi saistītos strīdus, ja tādi rastos – risināt pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 16.6. Līgums sastādīts uz \_\_\_ lp.

16.7. Šim Līgumam tā slēgšanas brīdī tiek pievienoti:

16.7.1. Pielikums Nr.1 – Cenu indeksācijas metodika uz \_\_\_ lp.;

16.7.2. Pielikums Nr.2 – Līguma izpildes nodrošinājuma prasības uz \_\_\_ lp.;

16.7.3. Pielikums Nr.3 – Darba uzdevums uz \_\_\_ lp.

## 17. Pušu rekvizīti un paraksti

### Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu ielā 3A, Rīgā, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003286750

PVN reģ.Nr. LV40003286750

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kredītiestādes kods: RIKOLV2X

Norēķina konts:

LV18RIKO0002013025455

### Izpildītājs:

*Firma*

*Juridiskā adrese*

*Vienotais reģ. Nr.*

*PVN reģ.Nr.*

*Bankas nosaukums*

*Bankas kods:*

*Norēķina konts:*

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis V.Uzvārds

\_\_\_\_\_  
*Amats, V.Uzvārds*

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis V.Uzvārds

Pielikums Nr.1  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022. g. līgumam  
(reģistrēts AS "RĪGAS SILTUMS"  
kancelejā \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022. ar Nr.\_\_\_\_)

Dokumenta datums  
ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā  
paraksta un laika zīmoga datums

### Cenu indeksācijas metodika

1. Šī metodika tiek izmantota Līguma 6.1.punktā minētās Apkopes darbu maksas indeksācijai.
2. Cenu indeksācija tiek veikta, izmantojot Oficiālās statistikas portālā [https://stat.gov.lv/lv/publicētos metodikas 6.punktā](https://stat.gov.lv/lv/publicetos-metodikas-6-punktā) norādītos indeksus.
3. Pirmā Apkopes darbu maksas indeksācija tiek veikta pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Apkopes darbu maksas indeksācija var tikt veikta ik pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem. Apkopes darbu maksas indeksācija pēc pirmajiem 12 (divpadsmit) Līguma darbības mēnešiem tiek aprēķināta, izmantojot Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienās fiksētos mēneša cenu indeksus (indeksācijas aprēķina bāzes periods), nākamajiem un turpmākajiem periodiem - izmantojot iepriekšējā mēneša pirms 12 (divpadsmit) mēnešu perioda cenu indeksus.
4. Apkopes darbu maksas indeksācija tiek veikta, ja Apkopes darbu maksas izmaiņas 2.punktā minētajos periodos, kas aprēķinātas saskaņā ar metodikas 6.punktā minēto formulu, pārsniedz vai ir mazākas par 3%, jeb cenu indeksācijas koeficients ir 1,03 vai 0,97. Citos gadījumos Apkopes darbu maksa paliek nemainīga.
5. Cenu indeksācija tiek veikta Apkopes darbu maksai uz atlikušo Apkopes darbu periodu, noslēdzot vienošanos par Līguma grozījumiem.
6. Cenu indeksācijas koeficientu aprēķina šādi:

$$K_n = 0,8 L_n/L_o + 0,2 E_n/E_o$$

kur:

$K_n$  – cenu indeksācijas koeficients;

0,8 – darba samaksas indekss;

0,2 – materiālu un rezerves daļu īpatsvars;

$L_n$  – Indeksa vērtība sadaļā "Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas rūpniecībā un ražošanas pamatgrupējumos, NACE 2.red. rūpniecība, sadaļa D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, darba samaksas indekss", cenu indeksācijas koeficienta noteikšanas dienā;

$L_o$  – Indeksa vērtība sadaļā "Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas rūpniecībā un ražošanas pamatgrupējumos, NACE 2.red. rūpniecība, sadaļa D Elektroenerģija, gāzes

apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, darba samaksas indekss", līguma spēkā stāšanās dienā vai iepriekšējās indeksācijas dienā;

$E_n$  – Indeksa vērtība sadaļā "Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs, Visa rūpniecības produkcija, NACE 2.red. rūpniecība (BCDE) klasifikācija, sadaļa C28 - Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana", cenu indeksācijas koeficienta noteikšanas dienā;

$E_0$  – Indeksa vērtība sadaļā "Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs, Visa rūpniecības produkcija, NACE 2.red. rūpniecība (BCDE) klasifikācija, sadaļa C28 - Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana", līguma spēkā stāšanās dienā vai iepriekšējās indeksācijas dienā;

Indeksus " $L_n$ ", " $L_0$ " vērtības publicē Oficiālās statistikas portālā.

([https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP\\_PUB/START\\_\\_NOZ\\_\\_RU\\_\\_RUN/RU\\_N010c](https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__RU__RUN/RU_N010c))

Indeksus " $E_n$ ", " $E_0$ " vērtības publicē Oficiālās statistikas portālā.

([https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP\\_PUB/START\\_\\_VEK\\_\\_RC\\_\\_RCI/RCI020c](https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__RC__RCI/RCI020c))

7. Indeksēto Apkopes darbu maksu aprēķina:

- cenu pieauguma gadījumā:

$$P_n = P_0 \times (K_n - 0,03);$$

- cenu samazinājuma gadījumā:

$$P_n = P_0 \times (K_n + 0,03);$$

kur:

$P_n$  – indeksētā Apkopes darbu maksa, EUR (bez PVN);

$P_0$  – spēkā esošā Apkopes darbu maksa, EUR (bez PVN);

$K_n$  – Apkopes darbu maksas indeksācijas koeficients.

**Pasūtītājs:**

**Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"**

**Izpildītājs:**

**Firma**

Valdes loceklis V.Uzvārds

Amats, V.Uzvārds

Valdes loceklis V.Uzvārds

**\*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

6.pielikums. Līguma izpildes nodrošinājums  
(pamatnosacījumi)  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS**  
(pamatnosacījumi)

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

**Veidlapa 1 (Kredītiestādei)**

**Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"**  
Rīga, Cēsu iela 3A, LV -1012

\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.

**Līguma izpildes garantija\* Nr. \_\_\_\_\_**

Mēs – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_ starp mūsu klientu – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Izpildītājs vai Būvnieks *norādīt atbilstoši*) – un akciju sabiedrību "RĪGAS SILTUMS" (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 40003286750; juridiskā adrese (adrese): Rīga, Cēsu iela 3A, LV – 1012 (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums par \_\_\_\_\_ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Izpildītāja līguma izpildes garantija 10% apmērā no līgumcenas.

Nemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT vai nosūtot uz zemāk minēto Kredītiestādes e-pasta adresi. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, vai pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā līdz \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_ (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: \_\_\_\_\_) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – \_\_\_\_\_ (Kredītiestādes e-pasta adrese) \_\_\_\_\_ (Kredītiestādes SWIFT adrese).

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_  
Parauga beigas

**Piezīmes\*:**

1. Līguma izpildes garantijas veidlapa ir pievienota atbilstoši Finanšu nozares asociācijas 23.03.2021. izstrādātajām vadlīnijām "Kreditiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos Vadlīnijas". <https://www.iub.gov.lv/lv/kreditiestazu-un-apdrosinataju-asociaciju-ieteikumi>
2. Līguma izpildes garantijas veidlapa satur pamatnosacījumus, kas ir obligāti jāiekļauj kredītiestādes izsniegtajā Līguma izpildes garantijā. Kredītiestāde ir tiesīga noformēt Līguma izpildes garantiju atbilstoši katras kredītiestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pie nosacījuma, ka netiek grozīti būtiskie Līguma izpildes garantijas nosacījumi.

## Veidlapa 2 (Apdrošinātājam)

**NEATSAUCAMA PIRMĀ PIEPRASĪJUMA BEZNOSACĪJUMU LĪGUMA IZPILDES  
NODROŠINĀJUMA APDROŠINĀŠANAS POLISE  
(pamatnosacījumi)**atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Apdrošināšanas polises\* Nr. \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

**Apdrošinājumaņēmējs:**

Izpildītājs/Būvnieks: \_\_\_\_/norādīt nosaukumu/\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.: \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

**Apdrošinātais:**

Pasūtītājs: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Reģistrācijas Nr.: 40003286750

Juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 3A, LV - 1012

**Apdrošināšanas objekts:**Neatsaucams, beznosacījuma pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar starp  
Apdrošinājumaņēmēju un Apdrošināto 20\_\_gada \_\_\_\_ noslēgtā līguma par  
\_\_\_\_/nosaukums/\_\_\_\_ noteikumiem, turpmāk - Līgums.**Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:**

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Īpašie noteikumi saskaņā ar šo pielikumu.

**Apdrošināšanas nosacījumi:****Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš:** līdz 202\_\_gada \_\_\_\_, tas ir līdz līguma izpildes  
nodrošinājuma derīguma termiņa beigām un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz  
Apdrošinātājam ne vēlāk kā šajā datumā.**Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR \_\_\_\_/norādīt summu ciparos\_\_\_\_(norādīt  
summu ar vārdiem).****Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumus):**

1. Šī Līguma izpildes garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, nekādi neprasot Apdrošinātājam pamatot savu prasījumu (turpmāk – Apdrošināšanas polise), pie nosacījuma, ka Apdrošinātais savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa tam pienākas sakarā ar vienu vai jebkuru no Līgumā minēto nosacījumiem iestāšanās, minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kas iestājušies.
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājumaņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā, bet ne tikai:
  - 2.1. atbildība par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinātais izmanto Līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma,
  - 2.2. atbildība par Apdrošinātājam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību, neuzmanību vai līgumsaistību nepienācīgu izpildi nodarījis Apdrošinājumaņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk., Apdrošinājumaņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātājam),
  - 2.3. Apdrošinājumaņēmējam piemērotie līgumsodi (ja tādi tiek aprēķināti) par Līguma saistību nepienācīgu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.
3. Apdrošinātājam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās



- brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš.
4. Apdrošinātājs atsaķās no tiesībām prasīt no Apdrošinātā saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādas Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
  5. Apdrošināšanas polisei piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas International Chamber of Commerce (ICC) izdotie vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai Apdrošināšanas polisei piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar Apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
  6. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātājam 10 (desmit) dienu laikā no paziņošanas dienas. Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātājs elektroniski uz Apdrošinātāja e-pastu nosūtījis ar elektroniski drošu parakstu parakstītu pieteikumu vai uz Apdrošinātāja pa e-pastu, pievienojot skenētu pieteikumu, vai pa pastu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu.
  7. Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.
  8. Apdrošinātājam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
  9. Summas, kas samaksātas ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina maksimālo iespējamo Apdrošināšanas atlīdzību.
  10. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie noteikumi.

**Apdrošinātāja nosaukums:** \_\_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_\_

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

## **DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_Parauga beigas\_\_\_\_\_

### **Piezīmes\*:**

1. Pēc Pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas.
2. Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma līguma izpildes nodrošinājuma apdrošināšanas polise ir sagatavota ņemot vērā Latvijas apdrošinātāju asociācijas izstrādātos skaidrojumus "Skaidrojoša informācija un ieteikumi par galvojumu apdrošināšanu un tās izmantošanu publiskajos iepirkumos". <https://www.iub.gov.lv/lv/kreditiestazu-un-apdrosinataju-asociaciju-ieteikumi>
3. Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma līguma izpildes nodrošinājuma apdrošināšanas polise satur pamatnosacījumus, kas ir obligāti jāiekļauj apdrošinātāja izsniegtajā līguma izpildes nodrošinājuma garantijā. Apdrošinātājs ir tiesīga noformēt Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma līguma izpildes nodrošinājuma apdrošināšanas polisi atbilstoši katra apdrošinātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem, pie nosacījuma, ka netiek grozīti būtiskie līguma izpildes nodrošinājuma garantijas nosacījumi.
4. Apdrošinājuma ņēmējam (Izpildītājs vai Būvnieks) jāiesniedz maksājuma uzdevums Apdrošinātājam, lai tas var pārliecināties par apdrošināšanas aizsardzības spēkā esamību.
5. Apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi, kā arī gadījumā, ja Apdrošināšanas polisi ir parakstījis brokeris, jāpievieno dokumenti, kas apliecina Apdrošinātāja vārdā izsniegt un parakstīt Apdrošināšanas polisi un tās pielikumus.

6.1.pielikums. Apkopes līguma izpildes  
nodrošinājums (pamatnosacījumi)  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS**  
(pamatnosacījumi)

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

**Veidlapa 1 (Kredītiestādei)**

**Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"**  
Rīga, Cēsu iela 3A, LV -1012

\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_.

**Līguma izpildes garantija\* Nr. \_\_\_\_\_**

Mēs – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_\_ starp mūsu klientu – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Izpildītājs vai Būvnieks *norādīt atbilstoši*) – un akciju sabiedrību "RĪGAS SILTUMS" (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 40003286750; juridiskā adrese (adrese): Rīga, Cēsu iela 3A, LV – 1012 (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums par katlu mājas ar jaudu 6,3 MW Jaunmārupē apkopes, avāriju risku novēršanas un avāriju novēršanas remonta darbiem no dienas, kad Puses savstarpēji DD.MM.GGGG. noslēgtā Līguma par katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē ietvaros parakstījušas Līguma 12.3.punktā minēto aktu, līdz iepriekš minētā Līguma 11.1.punktā minētā Darba garantijas termiņa beigām, (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Izpildītāja līguma izpildes garantija 10% apmērā no līgumcenas.

Nemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT vai nosūtot uz zemāk minēto Kredītiestādes e-pasta adresi. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, vai pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā līdz \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_\_ (norādīt atbilstoši līguma 14.2. punktam) \_\_\_\_\_ (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: \_\_\_\_\_) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – \_\_\_\_\_ (Kredītiestādes e-pasta adrese) \_\_\_\_\_ (Kredītiestādes SWIFT adrese).

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_  
Parauga beigas

**Piezīmes\*:**

1. Līguma izpildes garantijas veidlapa ir pievienota atbilstoši Finanšu nozares asociācijas 23.03.2021. izstrādātajām vadlīnijām "Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos Vadlīnijas". <https://www.iub.gov.lv/lv/kreditiestazu-un-apdrosinataju-asociaciju-ieteikumi>
2. Līguma izpildes garantijas veidlapa satur pamatnosacījumus, kas ir obligāti jāiekļauj kredītiestādes izsniegtajā Līguma izpildes garantijā. Kredītiestāde ir tiesīga noformēt Līguma izpildes garantiju atbilstoši katras kredītiestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pie nosacījuma, ka netiek grozīti būtiskie Līguma izpildes garantijas nosacījumi.

## Veidlapa 2 (Apdrošinātājam)

**NEATSAUCAMA PIRMĀ PIEPRASĪJUMA BEZNOSACĪJUMU LĪGUMA IZPILDES  
NODROŠINĀJUMA APDROŠINĀŠANAS POLISE  
(pamatnosacījumi)**atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Apdrošināšanas polises\* Nr. \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

**Apdrošinājumaņēmējs:**

Izpildītājs/Būvnieks: \_\_\_\_/norādīt nosaukumu/\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.: \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_/norādīt/\_\_\_\_

**Apdrošinātais:**

Pasūtītājs: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Reģistrācijas Nr.: 40003286750

Juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 3A, LV - 1012

**Apdrošināšanas objekts:**Neatsaucams, beznosacījuma pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar starp  
Apdrošinājumaņēmēju un Apdrošināto 20\_\_gada \_\_\_\_ noslēgtā līguma par  
\_\_\_\_/nosaukums/\_\_\_\_ noteikumiem, turpmāk - Līgums.**Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:**

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Īpašie noteikumi saskaņā ar šo pielikumu.

**Apdrošināšanas nosacījumi:****Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš:** līdz 202\_\_gada \_\_\_\_, tas ir līdz līguma izpildes  
nodrošinājuma derīguma termiņa beigām un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz  
Apdrošinātājam ne vēlāk kā šajā datumā.**Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR \_\_\_\_/norādīt summu ciparos\_\_\_\_(norādīt  
summu ar vārdiem).****Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumus):**

1. Šī Līguma izpildes garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, nekādi neprasot Apdrošinātājam pamatot savu prasījumu (turpmāk – Apdrošināšanas polise), pie nosacījuma, ka Apdrošinātais savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa tam pienākas sakarā ar vienu vai jebkuru no Līgumā minēto nosacījumiem iestāšanās, minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kas iestājušies.
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājumaņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā, bet ne tikai:
  - 2.1. atbildība par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinātais izmanto Līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma,
  - 2.2. atbildība par Apdrošinātājam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību, neuzmanību vai līgumsaistību nepienācīgu izpildi nodarījis Apdrošinājumaņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk., Apdrošinājumaņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātājam),
  - 2.3. Apdrošinājumaņēmējam piemērotie līgumsodi (ja tādi tiek aprēķināti) par Līguma saistību nepienācīgu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.
3. Apdrošinātājam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās

brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš.

4. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt no Apdrošinātāja saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
5. Apdrošināšanas polisei piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas International Chamber of Commerce (ICC) izdotie vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai Apdrošināšanas polisei piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar Apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
6. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātājam 10 (desmit) dienu laikā no paziņošanas dienas. Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātais elektroniski uz Apdrošinātāja e-pastu nosūtījis ar elektroniski drošu parakstu parakstītu pieteikumu vai uz Apdrošinātāja pa e-pastu, pievienojot skenētu pieteikumu, vai pa pastu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu.
7. Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.
8. Apdrošinātājam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
9. Summas, kas samaksātas ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina maksimālo iespējamo Apdrošināšanas atlīdzību.
10. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie noteikumi.

**Apdrošinātāja nosaukums:** \_\_\_\_\_ /norādīt/ \_\_\_\_\_

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

### DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

\_\_\_\_\_ Parauga beigas \_\_\_\_\_

#### Piezīmes\*:

1. Pēc Pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas.
2. Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma līguma izpildes nodrošinājuma apdrošināšanas polise ir sagatavota ņemot vērā Latvijas apdrošinātāju asociācijas izstrādātos skaidrojumus "Skaidrojoša informācija un ieteikumi par galvojumu apdrošināšanu un tās izmantošanu publiskajos iepirkumos". <https://www.iub.gov.lv/lv/kreditiestazu-un-apdrosinataju-asociaciju-ieteikumi>
3. Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma līguma izpildes nodrošinājuma apdrošināšanas polise satur pamatnosacījumus, kas ir obligāti jāiekļauj apdrošinātāja izsniegtajā līguma izpildes nodrošinājuma garantijā. Apdrošinātājs ir tiesīga noformēt Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījuma līguma izpildes nodrošinājuma apdrošināšanas polisi atbilstoši katra apdrošinātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem, pie nosacījuma, ka netiek grozīti būtiskie līguma izpildes nodrošinājuma garantijas nosacījumi.
4. Apdrošinājuma ņēmējam (Izpildītājs vai Būvnieks) jāiesniedz maksājuma uzdevums Apdrošinātājam, lai tas var pārliecināties par apdrošināšanas aizsardzības spēkā esamību.
5. Apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi, kā arī gadījumā, ja Apdrošināšanas polisi ir parakstījis brokeris, jāpievieno dokumenti, kas apliecina Apdrošinātāja vārdā izsniegt un parakstīt Apdrošināšanas polisi un tās pielikumus.

7.pielikums. Garantijas laika līguma izpildes  
nodrošinājums (pamatnosacījumi)  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**GARANTIJAS LAIKA LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS**  
**(pamatnosacījumi)**

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272AK

**Veidlapa 1 (Kredītiestādei)**

**Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"**  
Rīga, Cēsu iela 3A, LV -1012

\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.

**Garantijas laika līguma izpildes garantija\* Nr. \_\_\_\_\_**

Mēs – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_ starp mūsu klientu – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Izpildītājs) – un akciju sabiedrību "RĪGAS SILTUMS" (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 40003286750; juridiskā adrese (adrese): Rīga, Cēsu iela 3A, LV – 1012 (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts līgums par \_\_\_\_\_ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma 12.3.2. punktu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Izpildītāja garantijas laika līguma izpildes garantija 5% apmērā no līgumcenas.

Nemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT vai nosūtot uz zemāk minēto Kredītiestādes e-pasta adresi. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, vai pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā līdz \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_ (norādīt atbilstoši Līguma 8.2.3. punktam) \_\_\_\_\_ (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: \_\_\_\_\_) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – \_\_\_\_\_ (Kredītiestādes e-pasta adrese) \_\_\_\_\_ (Kredītiestādes SWIFT adrese).

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_Parauga beigas\_\_\_\_\_

**Piezīmes\*:**

1. Garantijas laika līguma izpildes garantijas veidlapa ir pievienota atbilstoši Finanšu nozares asociācijas 23.03.2021. izstrādātajām vadlīnijām "Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos Vadlīnijas". <https://www.iub.gov.lv/lv/kreditiestazu-un-apdrosinataju-asociaciju-ieteikumi>
2. Garantijas laika līguma izpildes garantijas veidlapa satur pamatnosacījumus, kas ir obligāti jāiekļauj kredītiestādes izsniegtajā Līguma izpildes garantijā. Kredītiestāde ir tiesīga noformēt Garantijas laika līguma izpildes garantiju atbilstoši katras kredītiestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pie nosacījuma, ka netiek grozīti būtiskie Garantijas laika līguma izpildes garantijas nosacījumi.

8.pielikums. Prasības apdrošinātājiem  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**PRASĪBAS APDROŠINĀTĀJIEM**

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

**Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu,  
darba uzdevumiem un tehnisko specifikāciju**

Pretendenti vienlaicīgi ar Piedāvājumu ir jāiesniedz apdrošināšanas piedāvājuma apliecinājums, Apdrošinātāja parakstīta Apliecinājuma vēstule par to, ka uz viņu neattiecas neviens no šī pielikuma nolikumam 1.sadaļas punktos 1) līdz 6) minētajiem apstākļiem, par sniegtās informācijas patiesumu un par gatavību nepieciešamības gadījumā nodrošināt apdrošināšanas segumu saskaņā ar konkursa nolikumā uzrādītajiem nosacījumiem.

**1. Prasības apdrošinātājiem**

Konkursam iesniegtie apdrošināšanas piedāvājuma apliecinājums būs spēkā, ja tie atbildīs sekojošām prasībām.

Apdrošinātājs – Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas akciju sabiedrība, kas izcelsmes valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir licencēta veikt apdrošināšanu sekojošos veidos: ģeogrāfiskā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem; ģeogrāfiskā apdrošināšana pret citiem zaudējumiem; vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

**2. Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu, darba  
uzdevumiem un tehnisko specifikāciju**

Apdrošināšanas piedāvājuma priekšmets ir konkursa nolikumā norādīto un būvniecības un montāžas darbu un ar to saistīto risku apdrošināšana par labu Pasūtītājam – būvniecības visu risku apdrošināšana (materiālie zaudējumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana).

**2.1. Materiālie zaudējumi**

Apdrošināmais objekts – būvobjektam, būvniecības un montāžas darbiem apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā konkursa līgumcena 100% apmērā;

Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 EUR.

Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai bojājumi.

Apdrošināšanas teritorija – konkursa nolikumā norādītais būvobjekts.

Apdrošināšanas periods – no būvdarbu sākuma līdz būvdarbu beigām.

Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par 12 mēnešiem.



Papildus prasības attiecībā uz Būvniecības visu risku polises Materiālo zaudējumu daļu – apdrošināšanas segumā jābūt iekļautām sekojošām pozīcijām:

- atlīdzība par zaudējumu vai bojājumu pasūtītājam piederošajam īpašumam, kas atrodas būvdarbu veicēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē.

## **2.2. Civiltiesiskā atbildība**

Apdrošināmais objekts – trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas pret būvdarbu veicēju sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī kaitējumu īpašumam (t.s. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radīts būvdarbu veicēja (t.s. apakšuzņēmēja) saimnieciskās darbības dēļ (būvniecība, montāža, testēšana, u.c.).

Apdrošinājuma summa – atbildības limits par katru gadījumu un par projektu kopā 350 000 EUR.

Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 EUR.

Apdrošināšanas teritorija – konkursa nolikumā norādītais būvobjekts.

Apdrošināšanas periods – no būvniecības darbu sākuma līdz būvniecības darbu beigām.

## **2.3. Īpašie nosacījumi Būvniecības visu risku polisei**

Būvniecības visu risku polises apdrošināšanas segumā jābūt iekļautiem vismaz sekojošiem Munich Re Būvniecības visu risku apdrošināšanas noteikumu paplašinājumiem vai analogiem paplašinājumiem pēc to satura:

- paplašinātais garantijas perioda paplašinājums (indosaments 004);
- virsstundu, nakts stundu, svētku dienu un ekspress piegādes paplašinājums (indosaments 006) ar atbildības limitu 70 000 EUR par katru gadījumu un par projektu kopā;
- iekārtu testēšanas paplašinājums (100);
- projektētāju riska segums (indosaments 115).

9.pielikums. Apdrošināšanas sabiedrības  
piedāvājuma apliecinājums (veidlapa)  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS PIEDĀVĀJUMA APLIECINĀJUMS**  
atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

AAS "....." apliecina, ka gadījumā, ja ..... tiks atzīta par atklāta konkursa "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē", identifikācijas Nr. RS2022/272/AK uzvarētāju, ir gatava veikt būvniecības visu risku apdrošināšanu, kas nepieciešama saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis apdrošināšanas piedāvājuma apliecinājums ir sagatavots saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo apstiprinām, ka AAS:

- 1) nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- 2) nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;
- 3) likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti apdrošinātāja profesionālās darbības pārkāpumi;
- 4) ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
- 5) ir licence veikt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
- 6) apdrošinātājs, sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis patiesas ziņas vai iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

Likumīgā pārstāvja paraksts \_\_\_\_\_

10.pielikums. Apliecinājums par finanšu apgrozījumu  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**APLIECINĀJUMS PAR FINANŠU APGROZĪJUMU**  
atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

Ar šo \_\_\_\_\_/norādīt Pretendenta nosaukumul\_\_\_\_\_apliecinām, ka finanšu  
apgrozījums ir:

| Gads | Apgrozījums (neto), EUR |
|------|-------------------------|
| 2021 |                         |
| 2020 |                         |
| 2019 |                         |

Pielikumā: Peļņas vai zaudējumu aprēķini no apstiprinātiem Gada pārskatiem  
(kopijas) vai izdrukas no VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS)  
par pēdējiem 3 (trīs) gadiem.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

\_\_\_\_\_/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/\_\_\_\_\_

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_  
Parauga beigas\_\_\_\_\_

11.pielikums. Kvalifikācijas veidlapas  
AS "RĪGAS SILTUMS"  
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS**  
atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

1.veidlapa

**Pretendenta pieredze Nolikumā paredzētos darbos**

Pretendenta un/ vai apakšuzņēmēja pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) atbilstoši Nolikuma 6.1.16. punkta prasībām

| Nr.<br>p.<br>k. | Pasūtītājs |        | Pasūtītāja<br>kontaktpersona |          | Nolikumā<br>paredzētie darbi<br>(projekta<br>nosaukums, īss<br>apraksts) | Projekta<br>uzsākšanas,<br>pabeigšanas<br>gads/<br>mēnesis |
|-----------------|------------|--------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 | Nosaukums  | Adrese | Vārds,<br>uzvārds            | Tālrunis |                                                                          |                                                            |
| 1.              |            |        |                              |          |                                                                          |                                                            |
| 2.              |            |        |                              |          |                                                                          |                                                            |
| 3.              |            |        |                              |          |                                                                          |                                                            |

2.veidlapa

**Pretendenta atbildīgo speciālistu pieredze un kvalifikācija**

**Darbu vadītājs**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Vārds, uzvārds</b>             |  |
| <b>Profesionālā kvalifikācija</b> |  |
| <b>Ieņemamais amats</b>           |  |

Darbu vadītāja profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) atbilstoši Nolikuma 6.1.17. punkta prasībām

Darbu vadītājs - ar pieredzi vismaz 1 (viena) biokurināmā siltumavota izbūves ar siltuma jaudu ne mazāku par 3 MW projektu vadīšanā.

| Projekta izpildes laiks |      | Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|
| No                      | Līdz |                                        |
|                         |      |                                        |
|                         |      |                                        |

**Sertificēts siltumapgādes sistēmu projektētājs**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Vārds, uzvārds</b>             |  |
| <b>Profesionālā kvalifikācija</b> |  |
| <b>Ieņemamais amats</b>           |  |

Sertificētā siltumapgādes sistēmu projektētāja iepriekšējo 5 (piecu) gadu pieredze (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) atbilstoši Nolikuma 6.1.17. punkta prasībām

Sertificēts siltumapgādes sistēmu projektētājs – ar pieredzi biokurināmā siltumavota ar siltuma jaudu ne mazāku par 3 MW projektēšanā.

| <b>Projekta izpildes laiks</b> |             | <b>Uzņēmums/Projekta nosaukums/Amats/Darba pieredze attiecīgajā projektā</b> |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                      | <b>Līdz</b> |                                                                              |
|                                |             |                                                                              |
|                                |             |                                                                              |

**3.veidlapa****Pretendenta atbildīgo un iesaistīto speciālistu atbilstošo derīgo sertifikātu saraksts\***

Iekļaut visus Pretendenta piedāvājumā paredzētos darbu veidus, uz kuriem attiecas sertifikācijas prasības, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, speciālistu sertifikātu aprakstus atbilstoši tabulas formai.

| <b>Nr.</b> | <b>Speciālista vārds, uzvārds</b> | <b>Pretendenta, apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās nosaukums</b> | <b>Sertifikāta nosaukums</b> | <b>Sertifikāta Nr., derīguma termiņš</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|            |                                   |                                                                                              |                              |                                          |
|            |                                   |                                                                                              |                              |                                          |
|            |                                   |                                                                                              |                              |                                          |

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

\_\_\_\_\_ /norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_ Parauga beigas

**Piezīmes\*:**

1. Pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, ja attiecīgajiem speciālistiem nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kā rezultātā Pasūtītājam nav iespējams pārliecināties par sertifikāta esamību [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv).

12.pielikums. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu  
saraksts (veidlapa)

AS "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMU DARBU SARAKSTS**

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

Ar šo \_\_\_\_\_, vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_, informē  
firmas nosaukums

AS "RĪGAS SILTUMS" par apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstu:

| Apakšuzņēmēja<br>nosaukums, reģ. Nr.,<br>adrese un<br>kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms no<br>kopējās līgumcenas (% no<br>darbu kopējās līgumcenas) | Īss apakšuzņēmēja<br>veicamo darbu apraksts |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                   |                                             |
|                                                                      |                                                                                   |                                             |
|                                                                      |                                                                                   |                                             |

Pielikumā: Apakšuzņēmēju apliecinājumi, saskaņā ar Nolikuma 13.pielikumu par  
gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

\_\_\_\_\_ /norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_ Parauga beigas \_\_\_\_\_

13.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums par  
piedāvājumā minēto darbu veikšanu (veidlapa).

AS "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS PAR PIEDĀVĀJUMĀ MINĒTO DARBU  
VEIKŠANU**

atklātam konkursam "Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

Ar šo \_\_\_\_\_/firmas nosaukums/\_\_\_\_\_, vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_, kā apakšuzņēmējs apliecina gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā "\_\_\_\_\_/nosaukums\_\_\_\_\_", (id. Nr. RS20\_\_\_/\_\_\_/AK) un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar \_\_\_\_\_/firmas nosaukums/\_\_\_\_\_, izpildīt \_\_\_\_\_ daļu, ko tam, atbilstoši \_\_\_\_\_/firmas nosaukums/\_\_\_\_\_ piedāvājumam, paredzēts nodot.

Ar šo informējam, ka \_\_\_\_\_/norādīt nosaukumu/\_\_\_\_\_ atbilst \_\_\_\_\_/norādīt mazajam vai vidēja uzņēmuma statusam vai citam\*/\_\_\_\_\_.

Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas Nolikuma 6.sadaļā 6.1.1. – 6.1.8.punktos minētie izslēgšanas nosacījumi<sup>1)</sup>,

Likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

\_\_\_\_\_/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/\_\_\_\_\_

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_\_/Parauga beigas\_\_\_\_\_

Piezīmes\*:

1. Informācija nepieciešama saskaņā ar IUB skaidrojumu <https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi>.
2. Gadījumā, ja apakšuzņēmējs atbilst Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2. – 6.1.7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, tad apakšuzņēmējs pievieno skaidrojumus un pierādījumus par veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 49.pantā noteiktajam. Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta trešās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad Pieteikuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus.

14.pielikums. Norādītās personas, uz kuras iespējām  
Pretendents balstās, apliecinājums par resursu nodošanu  
(veidlapa)

AS "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

**PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS  
BALSTĀS, APLIECINĀJUMS PAR RESURSU NODOŠANU**

atklātam konkursam

"Katlu mājas ar jaudu 6,3 MW izbūve Jaunmārupē",  
identifikācijas Nr. RS2022/272/AK

Vieta, datums

Ar šo \_\_\_\_/firmas nosaukums/\_\_\_\_, vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_, kā Pretendenta \_\_\_\_/firmas nosaukums/\_\_\_\_ norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecina gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā "\_\_\_\_nosaukums\_\_\_\_", (id. Nr. RS20\_\_\_\_/\_\_\_\_/AK) un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar \_\_\_\_/firmas nosaukums/\_\_\_\_, atbilstoši tās piedāvājumam nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus \_\_\_\_/nododamo resursu uzskaitījums/\_\_\_\_.

Ar šo informējam, ka \_\_\_\_/norādīt nosaukumu/\_\_\_\_ atbilst \_\_\_\_/norādīt mazajam vai vidēja uzņēmuma statusam vai citam\*/\_\_\_\_.

Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas Nolikuma 6.sadaļā 6.1.1. – 6.1.8.punktos minētie izslēgšanas nosacījumi<sup>1)</sup>,

Likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

\_\_\_\_/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/\_\_\_\_

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU**

\_\_\_\_Parauga beigas\_\_\_\_

Piezīmes\*:

1. Informācija nepieciešama saskaņā ar IUB skaidrojumu <https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videnie-uznemumi>.
2. Gadījumā, ja persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās atbilst Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2., 6.1.3. un 6.1.4.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, tad persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās pievieno skaidrojumus un pierādījumus par veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 49.pantā noteiktajam. Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta trešās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad Pieteikuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus.



## 15.pielikums. Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa

AS "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012

## Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa

(juridiska persona)

**NB! Anketa jāaizpilda tikai pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| <b>1.1. Sadarbības partneris:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Nosaukums:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| Juridiskā forma: <input type="checkbox"/> SIA <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> personālsabiedrība <input type="checkbox"/> personu apvienība <input type="checkbox"/> iestāde <input type="checkbox"/> cita (norādīt)                                                                                             |                                                                                              |
| Reģistrācijas Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| PVN Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| Juridiskā adrese:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās):                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>1.2. Ziņas par Sadarbības partnera pilnvaroto personu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Pilnvarojuma pamats:<br><input type="checkbox"/> valdes loceklis <input type="checkbox"/> prokūrists <input type="checkbox"/> pilnvara <input type="checkbox"/> cits (norādīt)                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| <b>1.3. Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Kontaktpersona, ieņemamais amats:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Tālrunis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| E-pasts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>1.4. Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Saimnieciskās darbības veikšanas vieta (valsts):                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Latvijas Republika<br><input type="checkbox"/> cita (norādīt) _____ |
| Komerccarbības veids:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <b>2. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU<sup>1)</sup> (aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| Vārds, uzvārds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Valstspiederība:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| Patiesais labuma guvējs:<br><input type="checkbox"/> Kontrolē ____% daļu/akciju <input type="checkbox"/> tieši <input type="checkbox"/> netieši (norādīt netiešās kontroles veidu)<br><input type="checkbox"/> Īsteno kontroli citā veidā (norādīt)<br><input type="checkbox"/> PLG nav iespējams noskaidrot, jo ____ (norādīt) _____ |                                                                                              |
| <b>Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru):</b>                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| <b>1. kontroles līmenis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Reģistrācijas numurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Nosaukums:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| Valsts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| <b>Kontrole tiek īstenota caur Sadarbības partneri (veidlapas 1.1. punkts).</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>2. kontroles līmenis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Reģistrācijas numurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Nosaukums:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Valsts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Publiski pieejama vietne, kurā šis ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU<sup>2)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTFPL izpratnē):</p> <p><input type="checkbox"/> Jā<br/>Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādīt šādās ziņās:</p> <p>Vārds, uzvārds: _____<br/>                 Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: _____<br/>                 Iestāde, kurā persona strādā: _____<br/>                 Ieņemamais amats: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Nē</p> |  |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša informācija, AS "RĪGAS SILTUMS" ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālbildība.

Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un:

- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti.
- Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsāks kriminālprocesu un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.
- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot AS "RĪGAS SILTUMS" par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām.

Sadarbības partneris:

Datums: \_\_\_\_\_

[vārds, uzvārds un paraksts]

Vieta: \_\_\_\_\_

## DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Piezīme NILLTFPL izpratnē:

1)PLG/Patiesā labuma guvējs - fiziska persona, kura ir klienta\* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu\*, vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

2)PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

\* AS "RĪGAS SILTUMS" Sadarbības partneris NILLTFPL izpratnē uzskatāms par klientu.